

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/04/2011 01:51:49 01/04/2011 06:00:35	590.1	194.3	423.4	102.2	213.8	21.7	66.7	3.9	303148.8	AVV	249	0.1	25.5
01/04/2011 21:06:35 01/04/2011 21:06:40	N 595.2	N 1.2	N 282.5	N 0.5	N 68.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1942.9	SP	0	0.0	1.6
02/04/2011 01:55:44 02/04/2011 06:00:20	580.4	181.6	451.8	102.9	291.9	18.8	30.7	1.1	283801.5	AVV	245	0.0	24.7
02/04/2011 22:06:30 02/04/2011 22:06:35	N 502.9	N 1.0	N 284.8	N 0.5	N 122.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1917.8	SP	0	0.0	1.5
03/04/2011 02:21:54 03/04/2011 06:01:50	623.0	151.0	372.7	79.6	125.1	13.4	8.0	0.6	236451.9	AVV	220	0.1	20.5
03/04/2011 22:04:30 03/04/2011 22:04:35	N 488.2	N 0.5	N 282.0	N 0.3	N 113.8	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1053.1	SP	0	0.0	1.2
04/04/2011 02:00:59 04/04/2011 05:53:35	573.8	199.5	544.3	139.2	309.6	40.7	65.2	7.2	319719.8	AVV	233	0.1	26.9
04/04/2011 21:05:30 04/04/2011 21:05:35	N 457.3	N 0.5	N 273.0	N 0.3	N 154.4	N 0.2	N 0.4	N 0.0	1142.7	SP	0	0.0	1.0
04/04/2011 23:40:19 05/04/2011 04:02:35	515.2	139.5	379.6	71.7	191.8	23.1	1.2	0.1	233733.3	AVV	262	0.1	20.4
05/04/2011 21:03:45 05/04/2011 21:03:50	N 444.3	N 0.2	N 234.1	N 0.1	N 127.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	554.5	SP	0	0.0	0.8
06/04/2011 01:13:34 06/04/2011 05:59:35	492.3	189.9	475.1	113.2	545.1	46.9	43.4	3.2	309292.7	AVV	286	0.1	27.0
06/04/2011 23:03:35 06/04/2011 23:03:40	N 523.3	N 0.3	N 301.1	N 0.1	N 191.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	496.2	SP	0	0.0	0.7
07/04/2011 00:16:54 07/04/2011 03:58:05	491.0	148.8	376.0	55.7	126.9	4.5	0.5	0.0	244815.8	AVV	222	0.2	21.4
07/04/2011 21:05:05 07/04/2011 21:05:15	N 458.8	N 0.6	N 217.4	N 0.3	N 82.4	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1262.1	SP	0	0.0	1.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/04/2011 01:44:19 08/04/2011 06:00:20	625.3	176.5	357.7	95.9	96.4	17.1	22.8	0.4	272885.0	AVV	256	0.1	23.8
08/04/2011 21:05:30 08/04/2011 21:05:35	N 549.8	N 0.8	N 309.1	N 0.4	N 36.8	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1433.9	SP	0	0.0	1.3
09/04/2011 01:39:19 09/04/2011 06:00:20	633.2	166.2	275.3	60.8	91.0	11.4	0.8	0.2	253694.9	AVV	261	0.0	22.4
09/04/2011 22:08:00 09/04/2011 22:08:05	N 436.6	N 1.5	N 279.2	N 0.9	N 76.3	N 0.3	N 0.3	N 0.0	3388.5	SP	0	0.0	2.2
10/04/2011 23:33:29 11/04/2011 06:16:05	448.2	196.1	356.6	114.7	288.9	32.6	60.8	3.5	302155.1	AVV	403	5.0	25.7
14/04/2011 21:04:35 14/04/2011 21:04:40	N 445.0	N 0.4	N 255.3	N 0.3	N 187.3	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1003.1	SP	0	0.0	1.1
14/04/2011 23:24:02 15/04/2011 05:53:35	502.6	166.9	615.1	95.0	561.2	12.0	0.7	0.1	271873.1	AVV	389	0.4	24.1
15/04/2011 21:04:35 15/04/2011 21:04:50	N 451.8	N 0.5	N 286.7	N 0.3	N 137.0	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1014.8	SP	0	0.0	1.1
15/04/2011 23:13:42 16/04/2011 04:01:35	462.0	170.2	463.7	71.1	276.0	10.3	1.0	0.1	272022.3	AVV	288	0.7	24.4
16/04/2011 22:10:05 16/04/2011 22:10:10	N 553.1	N 2.8	N 277.6	N 1.4	N 72.1	N 0.4	N 0.4	N 0.0	5121.6	SP	0	0.0	2.7
18/04/2011 05:38:37 18/04/2011 11:15:30	335.3	137.2	242.6	58.0	378.3	36.9	13.5	1.3	220323.1	AVV	337	6.1	19.3
18/04/2011 21:11:20 18/04/2011 21:11:35	N 587.3	N 4.3	N 291.3	N 2.1	N 71.1	N 0.5	N 0.2	N 0.0	7244.2	SP	0	0.0	3.3
19/04/2011 01:40:22 19/04/2011 05:52:35	627.9	180.1	430.6	95.0	335.0	16.9	103.1	3.6	278970.7	AVV	252	0.0	24.7
19/04/2011 21:24:35 19/04/2011 21:24:40	N 623.5	N 18.7	N 263.4	N 7.9	N 103.6	N 3.1	N 0.5	N 0.0	30041.7	SP	0	0.0	6.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/04/2011 01:40:52 20/04/2011 05:58:30	620.1	155.4	516.9	92.0	169.2	7.6	2.5	0.1	243097.6	AVV	258	0.0	21.9
20/04/2011 21:07:35 20/04/2011 21:07:50	N 520.2	N 1.3	N 272.5	N 0.7	N 74.6	N 0.2	N 1.3	N 0.0	2590.6	SP	0	0.0	1.7
21/04/2011 00:45:57 21/04/2011 05:55:50	550.6	51.0	733.5	32.7	502.5	7.1	0.3	0.1	234115.3	AVV	310	0.0	20.3
21/04/2011 21:11:05 21/04/2011 21:11:10	N 614.5	N 4.2	N 319.6	N 2.2	N 79.7	N 0.6	N 0.6	N 0.0	6904.3	SP	0	0.0	2.9
22/04/2011 00:58:32 22/04/2011 05:56:50	635.8	178.6	447.6	84.8	613.2	20.4	33.3	0.6	265766.8	AVV	298	1.3	23.7
22/04/2011 21:03:51 22/04/2011 21:03:56	N 599.4	N 0.3	N 225.1	N 0.1	N 142.8	N 0.1	N 0.5	N 0.0	569.9	SP	0	0.0	0.8
23/04/2011 01:16:27 23/04/2011 06:04:01	604.5	172.8	378.6	70.1	215.9	13.7	4.5	0.6	263289.4	AVV	288	0.4	23.5
TOTALI		2955.5		1534.7		355.2		26.8	4876838.9			14.5	451.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	17