

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi	Tipo A/S	Tempo	Gasolio	OC
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(Nm3)		(Min.)	Utilizzato (t)	Utilizzato (t)
11/04/2011 21:18:29	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	20595.3	SP	0	0.1	5.0
11/04/2011 21:18:34													
11/04/2011 21:41:26	178.4	0.0	10.2	0.0	1845.5	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	61	0.0	0.0
12/04/2011 01:42:51	442.7	19.1	388.0	8.8	2640.0	16.8	101.7	0.5	266763.1	AVV	261	0.2	24.1
12/04/2011 06:03:14													
12/04/2011 21:07:05	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	9	0.0	2.0
12/04/2011 21:16:50													
13/04/2011 01:30:57	339.0	10.7	326.2	15.0	293.8	3.0	6.5	0.2	279735.0	AVV	278	0.5	24.6
13/04/2011 06:08:05													
13/04/2011 21:06:50	N 1214.0	N 3.6	N 1.6	N 0.0	N 1301.3	N 3.9	N 6.0	N 0.0	3002.9	SP	0	0.2	1.7
13/04/2011 21:06:55													
13/04/2011 21:18:07	1214.0	3.6	1.6	0.0	1301.3	3.9	6.0	0.0	3002.9	MANC AVV	89	0.2	1.7
13/04/2011 22:47:32													
13/04/2011 23:33:32	462.2	24.0	303.3	11.1	318.0	2.9	4.2	0.1	270749.7	AVV	275	0.5	24.1
14/04/2011 04:08:35													
23/04/2011 21:14:31	N 1114.9	N 13.2	N 124.1	N 1.5	N 528.8	N 6.3	N 1.5	N 0.0	11846.9	SP	0	0.0	3.6
23/04/2011 21:14:36													
25/04/2011 22:59:47	198.9	19.6	282.9	7.0	542.5	8.5	9.9	0.1	582310.9	AVV	539	8.2	49.8
26/04/2011 07:58:16													
26/04/2011 21:06:31	N 223.2	N 0.7	N 81.7	N 0.3	N 2627.8	N 8.8	N 0.0	N 0.0	3350.2	SP	4	0.1	1.5
26/04/2011 21:10:21													
27/04/2011 01:48:32	651.8	26.4	331.3	15.1	444.0	28.2	9.8	0.4	370052.2	AVV	251	0.1	31.4
27/04/2011 05:59:51													
27/04/2011 21:07:46	N 746.0	N 2.9	N 19.0	N 0.1	N 611.5	N 2.4	N 0.0	N 0.0	3904.9	SP	0	0.0	2.1
27/04/2011 21:07:51													
15/05/2011 01:19:58	683.0	7.8	342.2	3.0	155.2	1.8	2.7	0.0	265565.3	AVV	279	0.0	23.7
15/05/2011 05:58:31													

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
15/05/2011 21:05:16 15/05/2011 21:05:31	N 1136.1	N 3.0	N 32.2	N 0.1	N 561.6	N 1.5	N 3.2	N 0.0	2621.6	SP	0	0.0	1.7
16/05/2011 01:50:23 16/05/2011 05:57:16	911.9	55.8	283.6	6.8	817.0	15.9	32.0	24.0	331154.3	AVV	247	0.1	28.7
16/05/2011 10:38:16 16/05/2011 10:45:31	N 0.0	N 1116.4	N 0.0	N 2.4	N 0.0	N 472.3	N 0.0	N 0.0	157037.8	SP	7	0.0	13.0
16/05/2011 21:45:53 17/05/2011 00:06:48	428.3	5.2	223.8	1.9	1989.9	1.3	24.4	0.3	12803.9	MANC AVV	141	2.8	2.1
17/05/2011 00:18:33 17/05/2011 03:53:06	581.6	32.1	133.5	2.6	118.7	5.2	38.3	2.7	419297.3	AVV	215	0.2	36.6
17/05/2011 22:03:31 17/05/2011 22:03:36	N 1267.0	N 0.8	N 0.0	N 0.1	N 261.4	N 0.2	N 0.0	N 0.0	656.1	SP	0	0.0	0.9
17/05/2011 23:20:38 18/05/2011 03:56:16	792.3	66.3	177.3	12.4	142.5	8.0	3.2	0.2	402282.7	AVV	276	0.0	34.1
18/05/2011 23:03:51 18/05/2011 23:11:01	N 5628.7	N 12.9	N 1964.2	N 4.5	N 3514.0	N 8.1	N 0.9	N 0.0	2296.1	SP	8	0.1	1.3
18/05/2011 23:50:03 19/05/2011 03:23:16	680.3	27.4	244.2	5.1	1125.4	15.7	3.8	0.5	256357.0	AVV	213	0.4	24.2
22/05/2011 23:03:16 22/05/2011 23:03:21	N 1867.1	N 1.9	N 23.7	N 0.0	N 296.1	N 0.3	N 3.9	N 0.0	991.9	SP	0	0.0	0.9
23/05/2011 02:17:38 23/05/2011 05:47:31	522.2	27.5	289.6	13.7	353.3	9.9	26.5	0.7	332695.5	AVV	210	0.4	28.9
26/05/2011 23:03:01 26/05/2011 23:03:06	N 1367.2	N 1.1	N 239.1	N 0.2	N 100.6	N 0.1	N 1.1	N 0.0	775.1	SP	0	0.0	0.9
27/05/2011 05:21:23 27/05/2011 09:51:31	691.7	53.7	257.9	12.0	247.5	19.7	7.2	0.4	375664.0	AVV	270	0.2	32.3
29/05/2011 01:10:21 29/05/2011 01:15:51	N 4832.9	N 26.6	N 1694.5	N 9.3	N 712.0	N 3.9	N 0.0	N 0.0	5513.0	SP	5	0.1	2.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/05/2011 09:56:23 29/05/2011 13:12:31	1053.2	11.6	686.6	6.7	2530.5	7.2	3.4	0.1	52665.7	AVV	196	3.2	5.1
30/05/2011 00:06:01 30/05/2011 00:13:01	N 1264.5	N 2.1	N 413.4	N 0.7	N 39.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1668.3	SP	7	0.1	1.3
30/05/2011 02:25:38 30/05/2011 05:47:16	632.3	68.7	300.8	33.7	78.0	8.6	2.6	0.1	326976.6	AVV	202	0.1	28.3
TOTALI		459.5		154.9		156.6		30.3	4762336.3			17.9	438.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
23	20