

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/10/2011 02:07:02 02/10/2011 07:59:04	114.1	163.7	246.7	323.5	39.4	38.6	38.8	39.2	1376468.3	AVV	352	0.5	116.6
02/10/2011 23:07:04 02/10/2011 23:07:09	N 290.9	N 1.6	N 6.0	N 0.0	N 226.1	N 1.3	N 38.3	N 0.2	5669.9	SP	0	0.0	4.1
03/10/2011 04:21:12 03/10/2011 08:59:04	104.1	94.4	283.4	249.9	28.9	20.2	12.3	8.4	894271.7	AVV	278	1.3	74.7
03/10/2011 23:04:34 03/10/2011 23:04:39	N 298.9	N 0.7	N 76.8	N 0.2	N 86.7	N 0.2	N 60.9	N 0.1	2267.0	SP	0	0.0	2.5
04/10/2011 03:51:32 04/10/2011 11:50:19	97.0	123.8	346.9	437.1	89.1	93.4	32.1	33.1	1321597.1	AVV	479	0.4	114.4
04/10/2011 23:06:04 04/10/2011 23:32:34	N 254.1	N 1.5	N 84.4	N 0.5	N 195.1	N 1.2	N 147.9	N 0.9	6083.1	SP	26	0.0	4.2
16/10/2011 00:53:53 16/10/2011 12:05:35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17230.8	AVV	672	1.4	131.1
16/10/2011 14:48:18 16/10/2011 14:48:20	N 27.1	N 11.5	N 61.1	N 26.0	N 1.6	N 0.7	N 2.6	N 1.1	425472.9	AVV	0	0.0	36.4
16/10/2011 23:05:04 16/10/2011 23:05:19	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	2.9
17/10/2011 04:28:39 17/10/2011 10:36:50	34.3	30.9	187.1	191.8	99.1	86.0	44.7	32.6	1211985.2	AVV	368	0.8	102.4
18/10/2011 21:43:21 18/10/2011 21:47:21	N 218.4	N 89.9	N 131.4	N 54.1	N 159.3	N 65.5	N 31.2	N 12.8	411552.0	SP	4	0.0	48.7
19/10/2011 23:11:50 19/10/2011 23:11:55	N 340.3	N 7.0	N 11.3	N 0.2	N 45.0	N 0.9	N 24.1	N 0.5	20579.9	SP	0	0.0	8.8
21/10/2011 00:55:12 21/10/2011 12:03:07	101.4	193.2	473.5	835.8	180.0	193.6	41.4	49.5	1855442.1	AVV	668	0.7	158.7
23/10/2011 23:01:48 23/10/2011 23:02:03	N 386.8	N 0.1	N 23.6	N 0.0	N 91.1	N 0.0	N 61.7	N 0.0	349.0	SP	1	0.0	1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/10/2011 23:03:37 24/10/2011 23:03:42	N 287.4	N 0.4	N 111.0	N 0.1	N 75.8	N 0.1	N 31.0	N 0.0	1232.9	SP	0	0.0	1.9
26/10/2011 02:08:45 26/10/2011 10:37:21	149.2	198.3	565.4	756.3	93.4	89.1	49.5	50.1	1570664.1	AVV	509	1.1	132.4
27/10/2011 23:03:04 27/10/2011 23:04:04	N 687.4	N 0.7	N 257.3	N 0.3	N 240.2	N 0.2	N 136.2	N 0.1	1003.7	SP	1	0.0	1.7
28/10/2011 01:37:43 28/10/2011 05:57:04	151.7	168.5	401.2	388.0	16.3	13.0	8.5	8.6	1054294.8	AVV	260	0.6	89.5
28/10/2011 23:02:38 28/10/2011 23:02:43	N 547.9	N 0.3	N 230.8	N 0.1	N 108.6	N 0.1	N 173.6	N 0.1	633.5	SP	0	0.0	1.3
31/10/2011 09:59:13 31/10/2011 09:59:18	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
TOTALI		972.7		3182.5		533.8		221.5	0176797.9			6.8	1033.3

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
9	11