

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/03/2011 22:02:35 01/03/2011 22:05:35	N 0.0	N 4.3	N 0.0	N 2.1	N 0.0	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1000.6	SP	3	0.0	0.9
02/03/2011 02:14:13 02/03/2011 07:02:05	752.0	46.6	384.1	21.5	142.3	10.2	18.7	1.1	414097.5	AVV	288	0.1	36.2
02/03/2011 21:59:35 02/03/2011 22:05:05	N 582.4	N 0.7	N 25.0	N 0.0	N 55.7	N 0.1	N 2.6	N 0.0	383681.2	SP	6	0.0	17.5
02/03/2011 23:31:08 03/03/2011 07:07:50	899.7	48.5	397.7	25.1	175.4	9.0	6.5	0.2	521998.8	AVV	456	0.0	44.6
03/03/2011 22:06:50 03/03/2011 22:07:05	N 925.1	N 2.6	N 43.0	N 0.1	N 467.2	N 1.3	N 0.1	N 0.0	2860.2	SP	1	0.0	1.8
04/03/2011 02:09:53 04/03/2011 05:25:48	517.3	16.3	291.4	10.4	4023.5	17.1	30.8	1.1	64155.0	MANC AVV	196	0.9	8.0
04/03/2011 06:22:53 04/03/2011 09:00:10	1046.9	55.6	347.1	43.5	109.8	6.3	17.1	0.8	199721.0	AVV	158	0.1	16.9
08/03/2011 18:46:05 08/03/2011 18:46:20	N 0.0	N 3.8	N 0.0	N 2.0	N 0.0	N 9.5	N 0.0	N 0.0	440363.9	SP	0	0.0	20.4
08/03/2011 19:01:58 08/03/2011 20:11:50	744.2	21.5	438.6	12.7	327.5	9.5	4.6	0.1	28953.6	AVV	70	0.3	3.9
17/03/2011 00:03:21 17/03/2011 00:03:26	N 1136.4	N 1.3	N 28.0	N 0.0	N 198.2	N 0.2	N 4.5	N 0.0	1123.3	SP	0	0.0	1.1
17/03/2011 04:44:53 17/03/2011 10:03:51	513.6	29.7	399.7	40.1	275.1	35.9	65.2	8.3	510909.5	AVV	319	4.0	45.3
17/03/2011 22:08:06 17/03/2011 22:18:21	N 0.0	N 14.2	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 50.4	N 0.0	N 0.0	15160.8	SP	10	0.0	2.1
18/03/2011 02:39:18 18/03/2011 07:04:01	747.1	51.9	348.1	16.7	208.1	14.9	36.9	0.9	345453.5	AVV	265	0.0	29.8
TOTALI		270.0		170.0		102.9		12.6	2929479.0			5.5	228.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	6