

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2011 01:00:00 al 11/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/02/2011 06:57:38 01/02/2011 08:56:48	632.0	116.4	83.1	2.5	54.1	5.7	58.3	44.3	282096.8	AVV	119	0.0	24.0
02/02/2011 00:05:08 02/02/2011 00:17:18	N 2058.1	N 2.9	N 65.5	N 0.1	N 857.5	N 1.2	N 0.0	N 0.0	1403.6	SP	12	0.0	1.3
02/02/2011 05:49:03 02/02/2011 07:58:03	0.0	309.1	285.7	16.6	20.3	1.6	18.2	0.6	270871.1	AVV	129	0.1	23.3
02/02/2011 22:11:33 02/02/2011 22:11:38	N 1766.8	N 18.3	N 19.3	N 0.2	N 985.8	N 10.2	N 19.2	N 0.2	10337.2	SP	0	0.1	3.0
02/02/2011 22:18:48 03/02/2011 08:14:18	571.3	40.4	229.9	22.0	1785.7	18.4	219.8	9.7	427099.9	AVV	596	0.3	41.7
03/02/2011 23:04:51 03/02/2011 23:05:06	N 2154.2	N 2.7	N 31.4	N 0.0	N 278.1	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1235.4	SP	1	0.0	1.2
04/02/2011 22:04:38 04/02/2011 22:04:43	N 1023.8	N 1.0	N 27.9	N 0.0	N 108.7	N 0.1	N 0.0	N 0.0	959.8	SP	0	0.0	1.0
05/02/2011 04:13:27 05/02/2011 09:10:23	501.9	37.1	200.5	11.9	214.2	12.3	9.0	0.6	383013.8	AVV	297	3.3	35.0
05/02/2011 21:04:38 05/02/2011 21:10:08	N 1381.9	N 4.2	N 24.4	N 0.1	N 684.6	N 2.1	N 0.0	N 0.0	3056.4	SP	6	0.0	1.6
10/02/2011 01:14:07 10/02/2011 08:26:02	595.7	0.0	47.4	0.0	199.8	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	432	1.8	0.0
TOTALI		503.0		53.1		38.0		55.3	1380074.1			5.6	132.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	5