

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/07/2011 07:28:09 01/07/2011 10:57:21	630.0	136.2	341.2	59.4	239.9	30.6	15.8	2.1	206292.4	AVV	209	0.1	18.5
01/07/2011 23:03:51 01/07/2011 23:04:06	N 459.1	N 0.4	N 225.0	N 0.2	N 233.4	N 0.2	N 0.0	N 0.0	809.6	SP	1	0.0	1.0
02/07/2011 07:34:39 02/07/2011 11:02:06	638.9	147.4	561.5	103.4	392.1	52.4	76.5	6.2	222046.4	AVV	208	0.0	18.9
02/07/2011 13:22:36 02/07/2011 13:22:41	N 0.0	N 2.6	N 0.0	N 2.1	N 0.0	N 48.4	N 0.0	N 0.5	62002.8	SP	0	0.1	7.3
02/07/2011 13:39:59 02/07/2011 14:09:01	N 710.3	N 131.6	N 306.2	N 56.7	N 13.4	N 2.5	N 0.0	N 0.0	185290.3	AVV	30	0.0	15.9
02/07/2011 23:03:31 02/07/2011 23:03:36	N 424.4	N 0.6	N 296.8	N 0.5	N 105.1	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1522.6	SP	0	0.0	1.4
04/07/2011 00:36:59 04/07/2011 05:56:21	667.8	156.5	468.7	98.5	512.7	92.6	96.7	20.3	275693.5	AVV	320	10.2	24.3
04/07/2011 23:03:36 04/07/2011 23:03:41	N 252.1	N 0.2	N 247.1	N 0.2	N 138.4	N 0.1	N 0.0	N 0.0	656.7	SP	0	0.0	0.9
05/07/2011 07:43:49 05/07/2011 11:01:16	656.7	122.7	459.6	81.9	147.1	20.1	0.0	0.0	184010.3	AVV	198	0.1	15.7
05/07/2011 23:04:31 05/07/2011 23:04:36	N 355.0	N 0.5	N 241.7	N 0.3	N 102.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1401.0	SP	0	0.0	1.3
10/07/2011 00:34:04 10/07/2011 07:11:51	375.6	196.3	286.5	93.2	98.1	16.2	0.0	0.0	291852.6	AVV	397	54.5	26.6
12/07/2011 01:04:36 12/07/2011 01:04:41	N 264.8	N 0.3	N 295.9	N 0.3	N 100.8	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1070.7	SP	0	0.0	1.2
13/07/2011 05:02:24 13/07/2011 11:01:36	673.7	147.3	355.9	60.1	327.7	67.6	6.7	2.3	277537.3	AVV	359	25.6	25.6
13/07/2011 23:03:31 13/07/2011 23:03:36	N 176.4	N 0.1	N 274.3	N 0.2	N 140.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	595.4	SP	0	0.0	0.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
15/07/2011 06:16:04 15/07/2011 10:52:31	509.0	201.2	528.7	140.1	450.4	60.8	0.9	0.1	287258.4	AVV	276	17.0	25.3
16/07/2011 00:40:36 16/07/2011 00:40:41	N 692.5	N 61.9	N 363.2	N 32.5	N 18.2	N 1.6	N 0.0	N 0.0	89407.4	SP	0	0.0	11.3
16/07/2011 03:55:19 16/07/2011 08:05:51	580.3	143.4	599.3	110.8	242.4	36.0	0.0	0.0	224096.3	AVV	250	0.4	19.2
16/07/2011 22:04:31 16/07/2011 22:04:46	N 538.3	N 0.7	N 317.1	N 0.4	N 220.0	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1218.3	SP	0	0.0	1.3
18/07/2011 04:45:39 18/07/2011 11:01:06	683.4	226.7	541.8	129.3	1699.7	318.6	129.0	5.2	319427.5	AVV	376	0.6	27.5
18/07/2011 23:03:36 18/07/2011 23:03:51	N 792.2	N 0.5	N 359.9	N 0.2	N 183.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	660.2	SP	0	0.0	0.9
21/07/2011 05:04:56 21/07/2011 11:01:19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	279.0	AVV	357	23.2	31.4
22/07/2011 11:03:34 22/07/2011 11:03:39	N 380.3	N 0.2	N 302.3	N 0.2	N 121.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	550.3	SP	0	0.0	0.8
TOTALI		1477.7		876.7		694.9		36.1	2633678.7			131.9	277.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
11	11