

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/11/2011 22:01:34 01/11/2011 22:01:39	N 1994.0	N 40.6	N 794.1	N 16.2	N 372.4	N 7.6	N 0.0	N 0.0	20355.9	SP	0	0.0	2.0
01/11/2011 22:11:05 02/11/2011 05:02:19	1222.2	47.9	576.4	26.6	429.8	15.3	22.0	9.1	468960.8	AVV	411	0.2	40.2
02/11/2011 22:01:19 02/11/2011 22:01:24	N 2025.3	N 1.1	N 115.1	N 0.1	N 253.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	567.5	SP	0	0.0	0.3
02/11/2011 23:23:45 03/11/2011 04:57:34	1010.9	61.3	514.5	33.6	400.6	19.3	89.3	2.3	423617.5	AVV	334	0.4	35.8
03/11/2011 22:02:19 03/11/2011 22:02:24	N 1943.5	N 2.0	N 505.1	N 0.5	N 334.1	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1020.0	SP	0	0.0	0.7
05/11/2011 01:15:56 05/11/2011 06:58:04	101.8	11.6	173.9	7.0	456.0	18.9	160.1	24.0	406503.1	AVV	343	11.0	26.0
05/11/2011 22:04:04 05/11/2011 22:04:09	N 1769.4	N 3.3	N 443.0	N 0.8	N 642.4	N 1.2	N 0.0	N 0.0	1840.6	SP	0	0.1	1.0
08/11/2011 00:12:26 08/11/2011 07:03:49	529.0	55.2	407.1	27.3	426.4	20.9	0.0	0.0	427714.1	AVV	411	7.2	30.3
08/11/2011 22:03:04 08/11/2011 22:03:34	N 1496.6	N 0.4	N 495.5	N 0.1	N 152.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	282.0	SP	0	0.0	0.4
09/11/2011 00:56:36 09/11/2011 05:02:34	680.5	47.5	487.4	24.5	823.4	31.2	3.4	0.0	320083.8	AVV	246	0.1	27.3
09/11/2011 22:03:19 09/11/2011 22:04:19	N 1626.2	N 0.9	N 278.3	N 0.2	N 46.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	562.6	SP	1	0.0	0.6
10/11/2011 00:18:56 10/11/2011 05:04:34	898.4	31.7	586.2	16.2	1135.6	21.0	4.9	0.0	307581.8	AVV	286	0.1	26.4
10/11/2011 21:57:34 10/11/2011 22:03:04	N 1230.3	N 0.8	N 194.4	N 0.1	N 66.4	N 0.0	N 2.4	N 0.0	395965.4	SP	6	0.0	18.8
10/11/2011 23:55:31 11/11/2011 04:57:19	1116.7	47.6	706.8	41.1	1439.0	50.8	3.5	0.5	400221.1	AVV	302	0.0	34.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/11/2011 21:58:49 11/11/2011 22:04:04	N 4318.4	N 2.9	N 50.5	N 0.8	N 428.7	N 0.3	N 2.6	N 0.0	372519.7	SP	6	0.0	16.5
13/11/2011 22:41:11 14/11/2011 05:45:04	278.7	18.7	255.4	15.2	184.7	8.7	46.8	14.1	581453.0	AVV	424	11.4	40.9
14/11/2011 22:02:34 14/11/2011 22:03:19	N10575.1	N 1.6	N 3856.2	N 0.6	N 4440.9	N 0.7	N 0.0	N 0.0	151.7	SP	1	0.0	0.2
15/11/2011 01:41:51 15/11/2011 05:04:04	966.3	48.0	657.6	45.5	187.5	8.9	23.4	3.0	249734.9	AVV	203	0.0	21.3
15/11/2011 22:04:49 15/11/2011 22:04:54	N 2649.1	N 4.5	N 752.4	N 1.3	N 248.7	N 0.4	N 0.0	N 0.0	1681.2	SP	0	0.1	0.8
17/11/2011 23:31:16 18/11/2011 07:08:04	697.8	43.2	651.5	28.5	392.6	10.5	67.3	20.3	469404.8	AVV	457	9.4	34.4
18/11/2011 22:06:49 18/11/2011 22:06:54	N 2348.7	N 6.6	N 161.6	N 0.5	N 439.0	N 1.2	N 0.0	N 0.0	2813.5	SP	0	0.0	1.9
19/11/2011 01:06:56 19/11/2011 05:04:49	1378.9	56.7	636.5	32.7	3502.3	87.5	46.1	2.0	251050.6	AVV	238	0.0	21.8
19/11/2011 22:01:49 19/11/2011 22:01:54	N 4308.5	N 0.5	N 541.2	N 0.1	N 897.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	113.7	SP	0	0.0	0.3
21/11/2011 00:17:06 21/11/2011 06:55:34	688.4	40.9	295.2	19.1	638.3	23.7	12.5	4.3	577464.6	AVV	398	8.4	43.9
21/11/2011 22:03:34 21/11/2011 22:03:49	N 1599.3	N 1.9	N 662.3	N 0.8	N 556.5	N 0.7	N 0.0	N 0.0	1185.3	SP	0	0.0	0.8
21/11/2011 23:35:40 22/11/2011 06:54:34	800.1	31.4	916.1	36.8	693.2	27.2	11.6	0.4	441857.4	AVV	439	0.1	37.7
25/11/2011 00:05:03 25/11/2011 00:05:08	N 3335.9	N 6.0	N 653.8	N 1.2	N 650.6	N 1.2	N 0.0	N 0.0	1812.1	SP	0	0.1	1.1
25/11/2011 00:20:08 25/11/2011 01:25:18	2963.9	0.0	1633.9	0.0	1060.4	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	65	0.0	0.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/11/2011 02:33:23 25/11/2011 07:00:08	931.8	57.5	335.4	22.6	855.7	34.5	7.7	0.4	327845.1	AVV	267	0.0	28.0
27/11/2011 00:03:07 27/11/2011 00:03:22	N 2856.0	N 4.5	N 716.0	N 1.1	N 542.3	N 0.9	N 18.2	N 0.0	1578.2	SP	0	0.1	0.9
27/11/2011 08:51:56 27/11/2011 11:58:36	1043.2	39.2	545.7	22.7	1263.5	35.5	64.8	1.6	198387.3	AVV	187	0.1	16.8
28/11/2011 00:01:35 28/11/2011 00:01:40	N 3315.4	N 14.5	N 1254.3	N 5.5	N 5134.8	N 22.4	N 35.2	N 0.2	4363.8	SP	0	0.0	1.0
28/11/2011 00:36:35 28/11/2011 05:00:21	1256.7	40.2	685.0	27.9	835.2	23.9	13.5	0.8	219430.8	AVV	264	0.0	19.2
28/11/2011 22:01:49 28/11/2011 22:01:54	N 2007.4	N 41.2	N 288.6	N 5.9	N 462.0	N 9.5	N 12.5	N 0.3	20527.1	SP	0	0.1	2.4
28/11/2011 22:15:11 29/11/2011 04:58:49	1506.9	60.8	492.4	22.5	165.8	5.8	7.1	0.4	384816.7	AVV	403	0.1	34.4
29/11/2011 22:04:34 29/11/2011 22:04:39	N 4331.9	N 6.7	N 361.6	N 0.6	N 373.1	N 0.6	N 8.6	N 0.0	1549.5	SP	0	0.0	0.9
30/11/2011 02:23:31 30/11/2011 06:52:49	1028.1	43.7	530.0	25.6	365.1	14.4	9.7	0.6	297327.9	AVV	269	0.0	25.3
30/11/2011 22:03:49 30/11/2011 22:04:04	N 1980.3	N 58.3	N 398.6	N 11.7	N 599.3	N 17.6	N 274.2	N 8.1	29435.9	SP	1	0.3	2.9
TOTALI		783.2		475.4		458.1		83.9	7611780.9			49.7	597.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
19	19