

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 11/08/2011 01:00:00 al 21/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/08/2011 22:08:20 11/08/2011 22:08:25	N 2146.2	N 9.6	N 413.8	N 1.9	N 252.5	N 1.1	N 0.0	N 0.0	4495.6	SP	0	0.0	2.3
11/08/2011 23:16:19 12/08/2011 04:02:05	1370.3	44.0	668.6	18.9	1385.9	10.1	4.9	0.2	286750.4	AVV	286	0.4	25.6
12/08/2011 22:05:20 12/08/2011 22:05:25	N 2607.8	N 4.2	N 41.1	N 0.1	N 466.9	N 0.8	N 0.0	N 0.0	1625.6	SP	0	0.0	1.4
12/08/2011 23:19:54 13/08/2011 06:01:05	1378.9	25.0	705.2	15.9	400.8	2.4	4.0	1.0	304269.1	AVV	402	0.0	27.7
13/08/2011 18:36:35 13/08/2011 18:37:05	N 0.0	N 355.5	N 0.0	N 79.4	N 0.0	N 163.0	N 0.0	N 0.0	101942.5	SP	1	0.1	11.8
13/08/2011 18:47:44 13/08/2011 20:35:50	1582.3	77.7	778.0	49.2	345.6	19.0	0.0	0.4	217128.3	AVV	108	0.4	18.8
13/08/2011 21:06:05 13/08/2011 21:06:10	N 4673.2	N 14.0	N 566.0	N 1.7	N 403.2	N 1.2	N 0.0	N 0.0	2998.1	SP	0	0.0	1.9
15/08/2011 22:34:44 16/08/2011 04:00:10	403.4	41.5	151.8	3.6	228.6	3.3	43.6	0.0	311718.1	AVV	326	6.9	27.0
17/08/2011 00:34:50 17/08/2011 00:41:05	N 0.0	N 354.4	N 0.0	N 35.2	N 0.0	N 66.9	N 0.0	N 0.0	105207.1	SP	7	0.0	11.0
17/08/2011 00:53:29 17/08/2011 05:59:20	1356.6	83.8	700.1	38.0	495.8	24.8	0.0	0.1	440009.6	AVV	306	0.6	37.7
18/08/2011 00:16:48 18/08/2011 00:34:03	N 3960.0	N 170.3	N 816.4	N 35.1	N 334.5	N 14.4	N 0.0	N 0.0	42993.1	SP	18	0.0	5.6
18/08/2011 01:45:36 18/08/2011 06:05:33	1360.5	44.4	610.1	21.6	2094.1	29.0	15.3	3.3	343275.4	AVV	260	0.3	29.8
19/08/2011 23:03:50 19/08/2011 23:03:55	N 4905.1	N 44.1	N 40.1	N 0.4	N 364.2	N 3.3	N 0.0	N 0.0	8990.0	SP	0	0.0	1.1
20/08/2011 01:32:07 20/08/2011 05:58:35	1425.1	37.9	286.2	19.6	1263.4	22.4	4.4	0.6	328898.3	AVV	266	0.1	28.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 11/08/2011 01:00:00 al 21/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/08/2011 22:08:05 20/08/2011 22:14:50	N 4988.9	N 110.8	N 262.1	N 5.8	N 279.3	N 6.2	N 0.0	N 0.0	22203.0	SP	6	0.0	2.8
TOTALI		354.4		166.7		111.2		5.5	2522504.2			8.9	232.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	8