

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/02/2011 20:03:06 03/02/2011 20:03:16	N 678.4	N 36.1	N 202.8	N 10.8	N 61.6	N 3.3	N 6.2	N 0.3	53253.9	SP	0	0.0	6.5
05/02/2011 00:04:34 05/02/2011 00:06:49	N 188.8	N 0.5	N 186.8	N 0.4	N 184.0	N 0.4	N 3.8	N 0.0	2387.4	SP	2	0.0	2.0
07/02/2011 03:45:32 07/02/2011 10:02:49	89.8	95.4	335.0	325.1	125.7	70.6	41.1	24.5	1029592.1	AVV	377	0.0	87.6
07/02/2011 22:10:34 07/02/2011 22:10:39	N 156.1	N 1.6	N 81.4	N 0.9	N 50.8	N 0.5	N 3.6	N 0.0	10519.7	SP	0	0.0	5.1
07/02/2011 23:27:22 08/02/2011 07:03:04	73.6	111.8	284.5	291.8	76.3	55.4	16.5	13.8	1170189.8	AVV	456	0.0	99.6
09/02/2011 00:09:19 09/02/2011 00:09:34	N 46.7	N 0.4	N 167.4	N 1.4	N 101.8	N 0.9	N 3.2	N 0.0	8608.5	SP	0	0.0	4.5
09/02/2011 05:14:22 09/02/2011 11:03:04	149.4	166.1	330.0	342.9	171.0	131.7	31.4	25.7	1124745.0	AVV	349	0.0	96.0
09/02/2011 23:40:49 09/02/2011 23:40:54	N 58.0	N 9.5	N 81.5	N 13.3	N 18.9	N 3.1	N 3.8	N 0.6	163135.2	SP	0	0.0	20.5
10/02/2011 01:45:37 10/02/2011 06:47:49	114.1	99.8	370.5	291.8	30.9	30.9	5.4	4.7	852288.6	AVV	302	0.0	72.5
11/02/2011 00:02:19 11/02/2011 00:10:04	N 152.9	N 11.8	N 110.4	N 8.5	N 141.0	N 10.9	N 35.0	N 2.7	77172.0	SP	8	0.0	7.9
11/02/2011 03:57:12 11/02/2011 08:05:19	62.3	65.5	349.0	333.3	81.8	48.3	14.0	11.8	1007708.5	AVV	248	0.0	85.8
11/02/2011 22:28:04 11/02/2011 22:28:09	N 136.3	N 12.5	N 90.1	N 8.3	N 26.9	N 2.5	N 7.1	N 0.6	91903.0	SP	0	0.0	16.7
12/02/2011 04:05:02 12/02/2011 09:12:19	57.3	80.5	369.6	422.4	107.3	78.6	13.5	13.0	1223301.0	AVV	307	0.0	104.1
12/02/2011 22:08:49 12/02/2011 22:08:54	N 147.3	N 1.3	N 108.9	N 1.0	N 30.2	N 0.3	N 2.6	N 0.0	8904.5	SP	0	0.0	5.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
13/02/2011 03:58:22 13/02/2011 08:07:49	376.9	267.0	309.1	321.4	297.4	182.2	51.2	39.3	1155329.6	AVV	249	0.0	99.8
14/02/2011 00:04:49 14/02/2011 00:05:09	N 74.8	N 0.2	N 106.0	N 0.3	N 77.9	N 0.3	N 0.9	N 0.0	3270.0	SP	1	0.0	3.5
14/02/2011 04:20:07 14/02/2011 11:04:04	102.1	168.0	305.2	436.1	25.2	30.0	13.0	18.4	1514949.4	AVV	404	0.0	128.8
15/02/2011 00:06:19 15/02/2011 00:06:24	N 83.5	N 5.4	N 49.0	N 3.2	N 101.1	N 6.5	N 14.7	N 1.0	64635.2	SP	0	0.0	9.4
15/02/2011 01:45:52 15/02/2011 06:01:49	96.0	106.9	269.7	269.9	3.8	3.0	6.3	6.4	1049127.7	AVV	256	0.0	89.4
16/02/2011 00:03:19 16/02/2011 00:03:24	N 200.2	N 0.2	N 203.7	N 0.2	N 103.5	N 0.1	N 0.6	N 0.0	1151.4	SP	0	0.0	1.8
17/02/2011 05:23:02 17/02/2011 13:00:49	145.4	274.6	403.5	519.6	115.8	103.1	51.6	51.5	1504826.2	AVV	457	0.0	127.8
18/02/2011 00:04:19 18/02/2011 00:14:04	N 219.1	N 0.6	N 68.5	N 0.2	N 102.9	N 0.3	N 0.5	N 0.0	2832.5	SP	10	0.0	2.8
TOTALI		1435.9		3554.2		733.8		209.1	2119831.0			0.0	1077.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
10	12