

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2011 01:00:00 al 11/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/03/2011 03:22:53 01/03/2011 08:43:23	866.7	28.2	530.3	10.9	1370.3	19.2	3.8	0.3	300708.4	AVV	321	0.3	27.4
01/03/2011 21:05:33 01/03/2011 21:11:33	N 1239.3	N 4.6	N 55.2	N 0.2	N 0.0	N 0.8	N 0.0	N 0.0	3728.7	SP	6	0.0	1.7
02/03/2011 04:49:38 02/03/2011 10:59:48	883.7	38.0	477.0	25.1	637.8	27.6	1.9	0.3	420190.2	AVV	370	0.3	39.6
02/03/2011 23:05:33 02/03/2011 23:05:48	N 2187.0	N 2.4	N 121.6	N 0.1	N 0.0	N 1.3	N 0.0	N 0.0	1115.1	SP	0	0.0	0.8
03/03/2011 04:13:28 03/03/2011 10:01:48	953.5	41.1	532.2	30.3	435.5	10.3	3.9	0.4	437037.2	AVV	348	0.2	40.1
03/03/2011 22:09:33 03/03/2011 22:12:03	N 1347.7	N 9.5	N 28.1	N 0.2	N 1631.2	N 11.4	N 0.0	N 0.0	7012.2	SP	3	0.0	2.9
04/03/2011 06:28:08 04/03/2011 11:03:48	744.2	78.0	301.4	21.2	115.1	7.9	2.3	0.5	386409.0	AVV	275	0.4	32.9
04/03/2011 22:31:48 04/03/2011 22:31:53	N 0.0	N 89.4	N 0.0	N 1.3	N 0.0	N 28.1	N 0.0	N 0.1	67781.0	SP	0	0.0	9.1
05/03/2011 05:27:28 05/03/2011 10:57:33	647.1	51.6	304.3	21.6	364.1	16.6	1.5	0.0	418894.1	AVV	330	0.1	36.2
05/03/2011 23:05:18 05/03/2011 23:19:33	N 792.9	N 1.9	N 42.6	N 0.1	N 559.2	N 1.3	N 0.0	N 0.0	2351.6	SP	14	0.0	1.6
06/03/2011 04:37:33 06/03/2011 10:04:03	629.2	53.2	305.1	25.8	106.2	8.2	1.7	0.2	464757.3	AVV	327	0.1	40.0
06/03/2011 23:04:48 06/03/2011 23:11:18	N 289.2	N 0.5	N 14.3	N 0.0	N 148.5	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1663.8	SP	7	0.0	1.2
08/03/2011 05:38:43 08/03/2011 12:01:33	246.9	15.4	113.0	5.9	217.4	4.9	2.6	0.2	378320.4	AVV	383	10.1	34.4
09/03/2011 00:05:18 09/03/2011 00:05:23	N 1186.4	N 2.6	N 109.1	N 0.2	N 413.0	N 0.9	N 0.0	N 0.0	2187.5	SP	0	0.0	2.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/03/2011 01:00:00 al 11/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/03/2011 05:40:08 10/03/2011 12:03:03	230.5	16.7	235.8	12.1	189.7	12.2	3.5	1.0	322605.5	AVV	383	10.3	30.4
TOTALI		322.2		153.0		106.8		3.1	3214762.0			21.9	300.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	7