

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (l)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/04/2011 03:39:54 01/04/2011 10:58:05	376.4	36.0	185.2	14.6	360.2	19.5	5.2	0.8	392356.6	AVV	439	8.7	33.5
01/04/2011 23:03:35 01/04/2011 23:12:35	N 1641.8	N 2.3	N 73.7	N 0.1	N 1530.1	N 2.2	N 0.0	N 0.0	1406.6	SP	9	0.0	1.0
02/04/2011 05:27:24 02/04/2011 11:00:05	768.6	49.9	296.3	15.9	268.7	20.2	4.9	0.1	396347.0	AVV	333	0.8	33.6
02/04/2011 23:03:45 02/04/2011 23:04:05	N 2140.6	N 2.0	N 54.4	N 0.0	N 941.1	N 0.9	N 0.1	N 0.0	913.2	SP	1	0.0	1.1
03/04/2011 05:29:34 03/04/2011 10:56:15	926.5	49.4	447.0	26.9	218.7	6.1	3.4	0.3	347435.0	AVV	327	0.4	31.2
03/04/2011 23:03:30 03/04/2011 23:12:30	N 2116.7	N 5.8	N 57.5	N 0.2	N 184.6	N 0.5	N 0.0	N 0.0	2726.2	SP	9	0.0	1.3
04/04/2011 05:43:34 04/04/2011 11:02:50	824.6	24.9	285.1	13.4	265.2	5.0	2.5	0.5	275655.1	AVV	319	0.2	24.5
04/04/2011 23:06:05 04/04/2011 23:11:00	N 4063.5	N 13.5	N 77.6	N 0.3	N 675.4	N 2.3	N 0.0	N 0.0	3331.8	SP	5	0.0	1.8
07/04/2011 02:09:29 07/04/2011 09:13:30	385.9	19.6	172.0	10.5	287.0	10.2	5.1	0.3	224180.7	AVV	424	6.8	19.1
07/04/2011 21:05:15 07/04/2011 21:05:30	N 0.0	N 3.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	2448.7	SP	0	0.0	1.6
08/04/2011 02:45:09 08/04/2011 07:01:15	61.4	17.3	82.8	10.3	47.5	1.1	15.6	0.8	317658.7	AVV	256	0.0	26.2
08/04/2011 22:05:30 08/04/2011 22:05:35	N 0.0	N 2.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1869.7	SP	0	0.0	1.4
09/04/2011 05:39:54 09/04/2011 11:00:20	64.4	0.0	141.2	0.0	44.7	13.0	3.2	0.0	323325.6	AVV	321	0.2	27.8
09/04/2011 23:03:30 09/04/2011 23:03:35	N 0.0	N 2.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	2052.4	SP	0	0.0	1.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/04/2011 04:54:24													
10/04/2011 10:05:45	37.2	0.0	126.0	0.0	62.9	7.4	2.1	0.0	323519.4	AVV	311	0.4	28.9
10/04/2011 22:07:20	N	N	N	N	N	N	N	N	2712.7	SP	0	0.0	1.8
11/04/2011 13:49:35	N	N	N	N	N	N	N	N	0.0	SP	0	0.0	0.0
11/04/2011 13:49:40	N	N	N	N	N	N	N	N	0.0	SP	0	0.0	0.0
26/04/2011 21:38:22													
27/04/2011 06:15:31	0.0	12.5	77.2	25.8	30.9	7.0	11.2	1.2	296431.2	AVV	517	9.8	25.6
27/04/2011 20:49:36	N	N	N	N	N	N	N	N	402775.8	SP	6	0.1	16.9
27/04/2011 20:55:06	N	N	N	N	N	N	N	N	0.0	SP	0	0.1	16.9
28/04/2011 02:06:42													
28/04/2011 06:03:06	49.8	0.0	153.3	0.0	33.7	0.6	2.8	0.0	297907.6	AVV	237	0.6	27.0
28/04/2011 18:07:06	N	N	N	N	N	N	N	N	4030.5	SP	0	0.1	2.0
28/04/2011 18:07:11	N	N	N	N	N	N	N	N	0.0	SP	0	0.1	2.0
TOTALI		209.6		117.4		90.2		4.2	3619084.2			28.2	307.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	11