

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 15/07/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/07/2011 15:42:14 10/07/2011 10:12:29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	397.4	MANC AVV	3990	33.1	0.0
12/07/2011 02:04:24 12/07/2011 12:33:51	1356.6	25.7	512.5	11.7	1054.4	20.6	41.7	1.4	866123.4	AVV	629	4.7	73.1
13/07/2011 00:03:01 13/07/2011 00:08:16	N 7554.3	N 13.6	N 209.1	N 0.4	N 1133.1	N 2.0	N 0.0	N 0.0	1802.0	SP	5	0.0	0.9
13/07/2011 05:06:04 13/07/2011 08:02:46	1464.0	39.9	577.4	15.5	477.9	14.4	33.5	0.6	124402.5	AVV	176	0.2	11.1
13/07/2011 22:09:16 13/07/2011 22:26:36	N 6618.0	N 77.8	N 312.4	N 3.7	N 2069.0	N 24.3	N 0.2	N 0.0	11753.7	SP	17	0.0	5.2
14/07/2011 02:14:59 14/07/2011 07:07:51	1636.5	84.6	759.9	36.5	501.9	12.8	473.9	1.5	377635.4	AVV	293	0.2	32.2
14/07/2011 21:05:21 14/07/2011 21:05:51	N 2825.8	N 10.8	N 114.3	N 0.4	N 774.8	N 2.9	N 1.1	N 0.0	3804.6	SP	0	0.1	3.2
14/07/2011 21:26:49 14/07/2011 22:38:49	4780.7	0.0	284.0	0.0	1842.9	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	72	0.0	0.0
TOTALI		150.2		63.8		47.8		3.5	1385918.9			38.3	125.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	3