

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/11/2011 04:25:05 02/11/2011 07:14:45	292.3	23.8	646.2	86.9	395.5	85.6	19.3	2.4	169712.9	MANC AVV	169	0.3	16.1
02/11/2011 10:24:05 02/11/2011 12:03:45	1283.0	0.7	1253.7	0.6	332.4	0.2	81.6	0.0	510.3	MANC AVV	99	0.0	0.7
TOTALI		24.4		87.5		85.8		2.4	170223.2			0.3	16.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	0