

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/11/2011 02:27:05 02/11/2011 07:54:49	419.5	102.8	207.5	38.7	906.1	156.4	7.1	0.5	297047.3	AVV	327	8.1	-36.8
02/11/2011 23:02:04 02/11/2011 23:02:09	N 1599.3	N 1.2	N 130.1	N 0.1	N 1620.7	N 1.2	N 0.0	N 0.0	763.9	SP	0	0.0	0.4
03/11/2011 01:06:30 03/11/2011 07:19:20	1141.7	168.7	403.2	55.9	1649.9	212.7	0.0	0.0	137502.2	MANC AVV	373	0.2	12.6
03/11/2011 07:41:55 03/11/2011 09:28:04	733.8	108.8	286.8	59.3	247.8	12.9	5.6	0.9	286842.6	AVV	107	0.1	24.5
04/11/2011 00:01:35 04/11/2011 00:01:40	N 1680.5	N 1.0	N 123.3	N 0.1	N 1107.4	N 0.7	N 0.0	N 0.0	599.8	SP	0	0.0	0.3
04/11/2011 01:11:01 04/11/2011 05:59:05	793.0	192.2	538.2	63.0	1713.9	81.6	10.8	40.8	276029.2	AVV	288	0.2	24.7
04/11/2011 19:00:50 04/11/2011 19:00:55	N 113.5	N 0.8	N 73.1	N 0.1	N 191.7	N 0.7	N 6.2	N 0.0	435.9	SP	0	0.0	0.2
09/11/2011 04:32:16 09/11/2011 12:34:20	639.8	207.4	517.6	164.3	1376.3	344.8	9.6	0.0	506720.7	AVV	482	8.6	34.8
10/11/2011 00:02:20 10/11/2011 00:02:35	N 1647.2	N 1.9	N 138.4	N 0.2	N 1300.8	N 1.5	N 0.0	N 0.0	1158.9	SP	0	0.0	0.7
10/11/2011 00:12:11 10/11/2011 01:13:36	1647.2	1.9	9232.6	0.2	36830.8	1.5	0.0	0.0	1158.9	MANC AVV	61	0.0	0.7
10/11/2011 07:04:56 10/11/2011 11:58:35	908.9	268.9	341.6	100.9	1119.0	144.6	2.8	0.0	376800.1	AVV	294	0.5	31.8
10/11/2011 23:55:50 10/11/2011 23:57:50	N 83.0	N 249.9	N 71.3	N 11.0	N 10.3	N 14.3	N 3.1	N 0.0	178768.1	SP	2	0.0	16.5
11/11/2011 06:44:06 11/11/2011 10:59:20	798.8	88.4	431.4	47.7	1118.7	70.7	3.1	0.3	191162.8	AVV	255	0.8	17.7
11/11/2011 23:02:20 11/11/2011 23:02:35	N 1676.8	N 1.2	N 184.2	N 0.1	N 1140.1	N 0.8	N 0.0	N 0.0	695.9	SP	0	0.0	0.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/11/2011 05:46:01 12/11/2011 10:13:05	1260.5	202.9	779.5	46.8	1883.6	66.3	0.0	0.0	139620.7	AVV	267	0.3	13.5
12/11/2011 22:03:35 12/11/2011 22:03:40	N 1659.1	N 1.8	N 187.7	N 0.2	N 567.3	N 0.6	N 0.0	N 0.0	1103.8	SP	0	0.0	0.9
13/11/2011 01:13:21 13/11/2011 06:59:05	905.2	205.6	595.4	102.1	2237.1	78.6	0.0	0.5	223472.2	AVV	346	0.3	20.1
13/11/2011 22:04:35 13/11/2011 22:04:40	N 1527.1	N 2.0	N 179.5	N 0.2	N 678.8	N 0.9	N 0.0	N 0.0	1302.6	SP	0	0.0	1.0
13/11/2011 22:12:21 13/11/2011 23:13:31	1527.1	2.0	497.9	0.2	898.2	0.9	0.0	0.0	1302.6	MANC AVV	61	0.0	1.0
15/11/2011 12:08:21 15/11/2011 16:02:20	59.3	115.0	268.2	59.7	823.9	116.9	5.4	0.0	242514.7	AVV	234	8.5	11.7
16/11/2011 00:00:05 16/11/2011 00:01:35	N 1335.3	N 0.2	N 458.1	N 0.1	N 1373.2	N 0.2	N 0.0	N 0.0	134.5	SP	1	0.0	0.1
16/11/2011 04:29:46 16/11/2011 08:01:50	881.4	264.6	294.9	77.2	287.7	61.7	4.2	8.3	281183.3	AVV	212	0.1	25.9
16/11/2011 22:16:50 16/11/2011 22:16:55	N 1619.5	N 24.7	N 134.3	N 2.1	N 254.5	N 3.9	N 0.0	N 0.0	15273.1	SP	0	0.0	4.3
17/11/2011 12:28:36 17/11/2011 16:25:20	898.6	147.6	452.0	89.7	347.7	51.0	0.0	0.0	196976.8	AVV	237	5.7	10.7
17/11/2011 22:01:50 17/11/2011 22:01:55	N 1354.9	N 1.0	N 131.1	N 0.1	N 1045.8	N 0.8	N 0.0	N 0.0	767.5	SP	0	0.0	0.5
18/11/2011 02:05:51 18/11/2011 07:15:01	799.4	21.4	557.1	13.4	3004.9	52.9	0.0	0.0	23692.8	MANC AVV	310	0.6	4.2
18/11/2011 08:54:26 18/11/2011 12:00:50	678.5	71.6	269.2	33.9	192.3	11.6	3.4	0.3	181817.7	AVV	186	0.1	16.7
19/11/2011 00:01:50 19/11/2011 00:01:55	N 1473.7	N 0.5	N 242.0	N 0.1	N 812.9	N 0.2	N 0.0	N 0.0	306.3	SP	0	0.0	-12.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/11/2011 05:08:41 19/11/2011 10:00:35	792.9	92.5	602.3	62.4	1463.3	150.3	2.9	0.3	203341.4	AVV	292	0.1	18.3
19/11/2011 22:03:35 19/11/2011 22:03:40	N 1871.4	N 0.9	N 356.2	N 0.2	N 3083.7	N 1.4	N 0.0	N 0.0	458.3	SP	0	0.0	0.4
22/11/2011 00:12:20 22/11/2011 06:57:04	79.7	76.8	214.4	36.0	314.4	48.1	3.4	4.6	389291.4	AVV	405	5.3	28.2
25/11/2011 00:01:34 25/11/2011 00:01:49	N 1531.0	N 37.0	N 264.4	N 6.4	N 1241.4	N 30.0	N 4.2	N 0.1	24153.8	SP	0	0.0	2.9
25/11/2011 00:20:48 25/11/2011 06:58:49	1024.0	393.5	370.4	115.1	1092.2	319.3	4.3	9.9	494035.2	AVV	398	0.2	43.7
25/11/2011 13:03:04 25/11/2011 13:03:19	N 1744.7	N 2.3	N 151.5	N 0.2	N 589.9	N 0.8	N 16.3	N 0.0	1344.2	SP	0	0.0	0.8
25/11/2011 13:52:53 25/11/2011 16:58:03	1159.6	46.6	620.4	20.3	1829.5	17.1	6.1	0.4	40946.8	AVV	186	0.1	6.4
25/11/2011 21:03:48 25/11/2011 21:04:18	N 1697.3	N 0.7	N 149.8	N 0.1	N 0.0	N 0.3	N 0.0	N 0.0	397.4	SP	1	0.0	0.5
26/11/2011 02:21:33 26/11/2011 06:03:23	993.0	96.1	374.4	32.6	1202.4	79.2	11.5	3.8	192436.2	AVV	222	0.2	18.2
26/11/2011 21:02:37 26/11/2011 21:02:52	N 1842.0	N 1.6	N 118.1	N 0.1	N 764.1	N 0.7	N 6.9	N 0.0	892.4	SP	0	0.0	0.7
27/11/2011 06:42:11 27/11/2011 11:53:37	1029.4	52.9	558.6	31.8	1722.1	30.6	21.0	1.0	170412.6	AVV	311	0.1	17.0
28/11/2011 00:02:06 28/11/2011 00:02:21	N 2454.6	N 0.9	N 325.2	N 0.1	N 930.3	N 0.4	N 0.0	N 0.0	381.6	SP	0	0.0	0.8
28/11/2011 09:00:10 28/11/2011 09:00:15	N 550.2	N 0.0	N 372.8	N 0.0	N 52.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
TOTALI		3257.9		1272.5		2169.3		71.8	5083246.0		5858	40.6	364.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
22	19