

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/04/2011 03:22:19 08/04/2011 11:02:35	564.8	212.4	324.8	106.7	337.0	40.8	44.1	10.0	381445.1	AVV	460	29.2	35.3
08/04/2011 23:04:15 08/04/2011 23:04:35	N 372.3	N 0.4	N 232.7	N 0.2	N 441.5	N 0.4	N 0.0	N 0.0	943.2	SP	0	0.0	1.1
TOTALI		212.4		106.7		40.8		10.0	382388.4			29.2	36.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
1	1