

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/12/2011 13:17:35 02/12/2011 13:17:40	N 188.0	N 6.8	N 115.7	N 4.2	N 69.1	N 2.5	N 29.9	N 1.1	36000.5	SP	0	0.0	10.7
19/12/2011 18:00:56 20/12/2011 05:07:51	197.3	484.8	555.0	1274.1	312.1	536.8	95.7	159.8	2518413.2	AVV	667	36.4	177.6
21/12/2011 00:10:06 21/12/2011 00:38:51	N 507.1	N 18.0	N 275.5	N 9.8	N 166.8	N 5.9	N 3.6	N 0.1	35423.6	SP	28	0.0	8.1
21/12/2011 04:40:06 21/12/2011 08:29:21	328.8	244.1	418.8	347.7	19.5	14.4	1.4	1.1	857427.7	AVV	229	13.1	60.0
21/12/2011 21:05:51 21/12/2011 21:05:56	N 441.1	N 1.7	N 247.5	N 0.9	N 96.9	N 0.4	N 17.6	N 0.1	3750.1	SP	0	0.0	3.4
27/12/2011 12:53:56 27/12/2011 20:29:36	150.0	218.8	482.8	641.5	96.6	97.9	5.7	5.9	1435426.6	AVV	456	2.4	120.1
28/12/2011 21:16:21 28/12/2011 21:16:36	N 258.0	N 7.7	N 110.7	N 3.3	N 41.7	N 1.2	N 8.8	N 0.3	29982.2	SP	0	0.0	9.4
30/12/2011 00:01:07 30/12/2011 00:01:22	N 661.6	N 0.1	N 236.3	N 0.0	N 85.4	N 0.0	N 14.0	N 0.0	113.5	SP	0	0.0	0.6
TOTALI		947.8		2263.3		649.2		166.8	4916537.5			51.9	389.9

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
3	5