

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/05/2011 20:39:38 18/05/2011 08:10:21	108.4	336.9	311.6	584.9	784.9	2230.0	107.3	137.2	2194985.4	AVV	691	4.8	188.1
18/05/2011 09:28:21 18/05/2011 09:37:21	N 104.1	N 26.2	N 84.4	N 21.2	N 4843.1	N 1216.9	N 64.6	N 16.2	251256.8	SP	9	0.1	24.8
18/05/2011 09:59:48 18/05/2011 14:19:06	95.1	112.2	194.6	229.0	899.6	1037.3	34.0	45.2	1143754.0	AVV	260	0.5	98.6
22/05/2011 00:09:31 22/05/2011 00:12:46	N 149.2	N 2.6	N 69.5	N 1.2	N 110.0	N 1.9	N 2.8	N 0.0	17230.0	SP	3	0.0	6.8
22/05/2011 23:43:23 23/05/2011 05:53:21	106.0	144.4	444.0	483.1	762.0	501.4	54.4	36.1	1215379.0	AVV	370	0.4	104.5
TOTALI		593.6		1296.9		3768.7		218.5	4822605.2			5.7	422.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
3	2