

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 15/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
15/07/2011 03:29:59 15/07/2011 07:59:06	1494.3	67.6	560.9	24.9	414.8	16.4	65.6	2.4	359505.6	AVV	270	0.1	30.9
15/07/2011 22:51:01 15/07/2011 22:57:31	N 0.0	N 85.3	N 0.0	N 1.2	N 0.0	N 26.5	N 0.0	N 0.0	468949.1	SP	6	0.0	24.0
16/07/2011 05:11:14 16/07/2011 10:59:21	1492.5	36.4	342.7	8.5	703.0	13.2	238.4	3.9	383304.0	AVV	348	0.6	34.1
18/07/2011 23:04:21 18/07/2011 23:04:26	N 5824.2	N 13.0	N 85.0	N 0.2	N 3040.3	N 6.8	N 0.0	N 0.0	2233.5	SP	0	0.0	2.2
19/07/2011 23:04:49 19/07/2011 23:05:04	N 2061.8	N 66.2	N 450.3	N 14.5	N 408.1	N 13.1	N 9.3	N 0.3	32095.8	SP	1	0.1	5.0
19/07/2011 23:30:21 20/07/2011 01:11:31	2440.8	6.3	218.6	1.0	117.7	0.5	3.3	0.0	2575.4	MANC AVV	101	0.0	1.2
20/07/2011 04:10:36 20/07/2011 09:16:19	1805.5	118.4	407.1	20.2	627.2	12.9	408.6	4.1	388951.5	AVV	306	0.2	34.1
20/07/2011 23:03:34 20/07/2011 23:03:49	N 3416.7	N 4.4	N 3.4	N 0.0	N 1893.6	N 2.4	N 31.8	N 0.0	1276.1	SP	0	0.0	1.1
21/07/2011 05:17:56 21/07/2011 11:12:04	1977.6	78.6	471.9	20.5	1516.0	31.3	192.5	1.8	289305.2	AVV	355	0.3	25.4
21/07/2011 15:42:34 21/07/2011 15:42:49	N 0.0	N 465.9	N 0.0	N 7.9	N 0.0	N 60.8	N 0.0	N 0.0	263597.4	SP	0	0.0	12.8
23/07/2011 00:04:11 23/07/2011 19:28:19	394.8	19.0	135.4	7.2	220.1	1.5	23.4	0.4	2033675.6	AVV	1164	7.3	176.4
24/07/2011 23:04:04 24/07/2011 23:04:09	N 1922.9	N 1.8	N 14.1	N 0.0	N 795.6	N 0.8	N 0.0	N 0.0	943.6	SP	0	0.0	1.1
25/07/2011 05:49:36 25/07/2011 11:00:04	805.9	33.7	285.8	28.4	183.1	9.4	78.9	0.6	0.0	AVV	311	0.3	32.2
25/07/2011 23:04:34 25/07/2011 23:04:49	N 1872.0	N 2.9	N 13.7	N 0.0	N 887.1	N 1.4	N 16.1	N 0.0	1558.9	SP	0	0.0	1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 15/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/07/2011 06:13:36 26/07/2011 10:58:49	950.2	37.5	462.0	20.3	365.5	10.3	10.8	0.4	362741.8	AVV	285	0.1	33.0
26/07/2011 23:04:49 26/07/2011 23:04:54	N 1758.2	N 2.6	N 12.0	N 0.0	N 859.9	N 1.3	N 4.3	N 0.0	1458.0	SP	0	0.0	1.3
TOTALI		397.5		130.9		95.5		13.7	4592171.5			9.3	416.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	8