

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/01/2011 10:49:03 04/01/2011 13:42:48	699.5	273.2	248.8	90.7	95.3	14.1	2.6	0.7	387133.6	AVV	173	0.1	33.4
05/01/2011 00:04:03 05/01/2011 00:08:03	N 659.5	N 1.5	N 249.9	N 0.6	N 0.0	N 0.8	N 0.0	N 0.0	2227.7	SP	4	0.0	1.6
05/01/2011 09:03:33 05/01/2011 11:46:33	633.2	275.2	316.6	138.4	30.5	9.8	1.1	0.5	435514.0	AVV	163	0.0	37.3
05/01/2011 23:04:48 05/01/2011 23:16:18	N 639.7	N 2.1	N 287.8	N 0.9	N 0.0	N 1.4	N 0.6	N 0.0	3278.9	SP	12	0.0	1.6
TOTALI		548.3		229.1		23.9		1.1	828154.1			0.1	73.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	2