

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/03/2011 03:12:08 03/03/2011 13:34:49	70.9	139.7	379.7	616.8	914.5	616.6	232.0	168.7	1828997.4	AVV	622	0.0	157.5
04/03/2011 00:03:04 04/03/2011 00:03:19	N 319.4	N 0.3	N 161.2	N 0.2	N 72.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1059.4	SP	0	0.0	1.8
09/03/2011 04:49:38 09/03/2011 11:55:20	80.6	93.4	413.2	489.4	663.5	422.3	153.5	96.7	1264522.2	AVV	426	0.0	107.8
10/03/2011 00:07:35 10/03/2011 00:12:05	N 37.4	N 13.4	N 137.3	N 49.2	N 192.8	N 69.1	N 8.7	N 3.1	358235.2	SP	5	0.0	37.4
10/03/2011 03:56:53 10/03/2011 09:09:50	108.5	160.9	324.2	371.6	16.3	14.2	9.1	8.5	1258427.7	AVV	313	0.0	107.1
10/03/2011 23:57:35 10/03/2011 23:57:40	N 86.5	N 35.9	N 55.4	N 23.0	N 2.1	N 0.9	N 2.6	N 1.1	415525.4	SP	0	0.0	35.6
24/03/2011 00:01:08 24/03/2011 02:29:53	457.4	236.7	280.8	32.0	829.4	187.2	462.5	209.8	296638.0	MANC AVV	148	0.0	14.9
24/03/2011 02:53:58 24/03/2011 08:47:05	89.6	151.2	435.5	383.7	335.3	271.1	30.9	22.6	1112417.3	AVV	354	0.0	94.4
25/03/2011 00:07:35 25/03/2011 00:20:05	N 101.5	N 0.8	N 43.3	N 0.3	N 112.3	N 0.9	N 1.5	N 0.0	7802.5	SP	13	0.0	5.4
30/03/2011 21:00:44 31/03/2011 05:18:50	124.1	165.4	320.5	431.6	668.1	516.7	177.4	115.9	1392377.7	AVV	498	0.0	124.1
31/03/2011 05:20:35 31/03/2011 05:40:50	N 313.8	N 37.0	N 202.3	N 23.8	N 172.7	N 20.3	N 6.1	N 0.7	117832.1	SP	20	0.0	16.2
31/03/2011 05:55:44 31/03/2011 09:31:35	109.3	122.8	297.4	325.8	24.5	18.2	3.1	3.2	1114206.8	AVV	216	0.3	94.9
31/03/2011 23:06:05 31/03/2011 23:17:35	N 161.2	N 0.7	N 22.5	N 0.1	N 265.2	N 1.1	N 0.8	N 0.0	4149.5	SP	11	0.0	3.5
TOTALI		1070.2		2650.9		2046.3		625.5	9172191.1			0.3	800.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	6