

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/02/2011 06:44:18 01/02/2011 10:37:03	41.0	38.6	238.5	200.2	19.6	17.2	7.4	5.3	871821.3	AVV	233	0.0	74.2
02/02/2011 00:09:03 02/02/2011 00:09:18	N 291.0	N 2.3	N 72.6	N 0.6	N 343.4	N 2.7	N 3.6	N 0.0	7999.3	SP	0	0.0	4.4
04/02/2011 05:43:06 04/02/2011 09:01:36	71.3	45.1	333.0	209.7	4.9	2.9	6.3	4.0	635084.2	AVV	198	0.0	54.0
04/02/2011 09:25:07 04/02/2011 09:25:12	N 54.2	N 19.4	N 90.0	N 32.2	N 0.7	N 0.3	N 3.2	N 1.1	357347.6	AVV	0	0.0	31.2
04/02/2011 22:07:34 04/02/2011 22:07:39	N 255.0	N 1.3	N 208.9	N 1.1	N 58.7	N 0.3	N 2.1	N 0.0	5287.5	SP	0	0.0	3.5
05/02/2011 04:18:42 05/02/2011 09:42:04	139.0	130.3	314.3	303.3	36.6	23.6	28.5	18.6	992349.2	AVV	324	0.0	84.9
05/02/2011 23:12:34 05/02/2011 23:27:04	N 118.7	N 3.8	N 195.5	N 6.2	N 47.8	N 1.5	N 3.8	N 0.1	31670.0	SP	15	0.0	8.3
06/02/2011 23:11:17 07/02/2011 00:48:42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	129180.0	MANC AVV	97	0.0	16.6
07/02/2011 01:20:57 07/02/2011 07:55:34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1129119.1	AVV	395	0.0	96.6
08/02/2011 00:03:49 08/02/2011 00:03:54	N 234.5	N 0.3	N 267.6	N 0.3	N 181.2	N 0.2	N 2.6	N 0.0	1182.2	SP	0	0.0	1.7
08/02/2011 00:03:49 08/02/2011 00:03:54	N 234.5	N 0.3	N 267.6	N 0.3	N 181.2	N 0.2	N 2.6	N 0.0	1182.2	SP	0	0.0	1.7
16/02/2011 01:24:52 16/02/2011 13:23:04	77.6	117.1	532.0	839.3	54.6	96.8	32.9	42.8	1869756.9	AVV	719	0.0	157.4
17/02/2011 00:03:34 17/02/2011 00:03:39	N 315.4	N 0.4	N 210.6	N 0.3	N 428.3	N 0.6	N 1.5	N 0.0	1386.3	SP	0	0.0	2.1
TOTALI		331.0		1552.6		140.5		77.1	6033365.8			0.0	536.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	6