

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2011 01:00:00 al 01/07/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/06/2011 18:20:06 27/06/2011 18:20:21	N 645.4	N 25.9	N 359.9	N 14.5	N 172.2	N 6.9	N 0.0	N 0.0	40181.9	SP	0	0.0	9.6
28/06/2011 01:10:09 28/06/2011 05:02:36	559.9	186.4	421.9	95.2	533.5	64.4	515.8	10.8	299126.5	AVV	232	0.2	26.8
28/06/2011 13:07:16 28/06/2011 13:07:21	N 533.2	N 1.4	N 293.1	N 0.8	N 83.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	2613.3	SP	0	0.0	1.7
29/06/2011 05:19:44 29/06/2011 08:36:21	585.2	189.2	426.2	102.0	85.4	16.2	31.1	5.8	296155.1	AVV	197	5.2	25.6
29/06/2011 22:57:21 29/06/2011 22:57:36	N 671.4	N 119.9	N 333.3	N 59.5	N 3.3	N 0.6	N 0.7	N 0.1	178501.6	SP	0	0.0	15.8
30/06/2011 03:20:44 30/06/2011 08:02:51	609.3	212.4	459.2	117.0	170.1	29.8	0.0	0.0	323722.7	AVV	282	0.2	28.4
30/06/2011 20:05:16 30/06/2011 20:05:31	N 546.0	N 0.7	N 242.6	N 0.3	N 43.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1362.1	SP	0	0.0	1.3
<b>TOTALI</b>		588.0		314.2		110.4		16.6	1141663.3			5.6	109.2

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
3	4