

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2011 23:04:06 01/09/2011 23:11:06	N 1425.9	N 4.1	N 5.6	N 0.0	N 910.2	N 2.6	N 0.0	N 0.0	2876.0	SP	7	0.0	1.3
02/09/2011 01:31:33 02/09/2011 06:01:07	1116.8	77.2	441.6	26.8	129.6	6.0	3.0	0.5	349885.8	AVV	270	0.0	30.1
05/09/2011 23:07:03 05/09/2011 23:07:08	N 1530.2	N 12.1	N 50.8	N 0.4	N 401.1	N 3.2	N 0.0	N 0.0	7879.0	SP	0	0.1	2.9
05/09/2011 23:48:21 06/09/2011 01:06:26	777.4	0.8	130.3	0.2	541.6	0.5	0.0	0.0	2195.0	MANC AVV	78	0.1	0.5
06/09/2011 01:42:01 06/09/2011 04:54:33	579.2	55.6	216.4	22.5	96.4	8.2	3.6	0.5	350362.7	AVV	192	0.0	30.0
06/09/2011 23:04:48 06/09/2011 23:04:53	N 2551.5	N 6.3	N 13.8	N 0.0	N 2262.4	N 5.6	N 0.0	N 0.0	2485.5	SP	0	0.0	1.6
06/09/2011 23:07:21 07/09/2011 00:09:11	1960.1	6.3	13.8	0.0	2510.8	5.6	0.0	0.0	2485.5	MANC AVV	62	0.0	1.6
08/09/2011 02:42:31 08/09/2011 09:59:23	655.4	11.2	206.7	7.0	2888.2	35.5	3.9	0.7	256782.7	AVV	437	3.8	18.5
11/09/2011 00:36:03 11/09/2011 00:36:18	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	76360.3	SP	0	0.0	10.2
11/09/2011 00:54:26 11/09/2011 01:59:06	1647.4	0.0	0.0	0.0	267.5	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	65	0.0	0.0
11/09/2011 03:07:21 11/09/2011 06:59:18	854.6	24.3	245.1	9.9	672.1	6.3	3.3	0.4	290764.5	AVV	232	0.1	26.3
15/09/2011 23:04:19 15/09/2011 23:04:24	N 1891.7	N 7.9	N 331.3	N 1.4	N 1627.6	N 6.8	N 0.0	N 0.0	4193.3	SP	0	0.1	1.3
15/09/2011 23:39:11 16/09/2011 04:58:19	1004.8	12.5	376.4	10.8	1065.6	2.4	6.4	1.3	253974.4	AVV	319	0.0	22.5
19/09/2011 23:04:19 19/09/2011 23:04:24	N 2458.2	N 0.8	N 4.4	N 0.0	N 828.5	N 0.3	N 0.0	N 0.0	331.5	SP	0	0.0	-4.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/09/2011 06:23:46 20/09/2011 10:57:49	859.0	38.9	303.5	14.3	704.9	27.4	3.8	0.9	337052.0	AVV	274	0.1	29.4
20/09/2011 23:04:34 20/09/2011 23:18:19	N 1168.7	N 4.2	N 0.6	N 0.0	N 1255.6	N 4.6	N 0.0	N 0.0	3625.8	SP	14	0.1	1.4
22/09/2011 04:50:56 22/09/2011 12:30:09	612.9	32.0	206.8	9.0	712.6	17.1	4.8	1.1	459330.8	AVV	460	6.1	35.0
22/09/2011 23:04:34 22/09/2011 23:04:49	N 1799.1	N 3.4	N 1.6	N 0.0	N 1202.0	N 2.3	N 0.0	N 0.0	1872.1	SP	0	0.0	1.3
23/09/2011 01:36:11 23/09/2011 06:07:49	1269.1	13.6	391.6	5.6	1250.7	8.4	6.4	0.8	69309.8	AVV	271	0.4	8.2
23/09/2011 22:35:19 23/09/2011 22:35:34	N 0.0	N 124.5	N 0.0	N 0.8	N 0.0	N 64.0	N 0.0	N 0.0	70267.0	SP	0	0.0	9.9
24/09/2011 01:34:36 24/09/2011 05:59:04	793.5	26.1	231.7	13.0	1089.6	5.9	10.1	0.7	249476.3	AVV	265	0.1	21.4
25/09/2011 23:04:49 25/09/2011 23:04:54	N 1433.5	N 20.7	N 764.6	N 11.1	N 488.6	N 7.1	N 0.0	N 0.0	14455.7	SP	0	0.1	2.7
25/09/2011 23:12:41 26/09/2011 08:33:19	1217.7	78.1	325.3	20.8	335.1	17.8	4.3	1.1	790916.9	AVV	561	0.2	69.0
26/09/2011 23:04:34 26/09/2011 23:04:39	N 1679.2	N 2.0	N 6.3	N 0.0	N 301.6	N 0.4	N 0.0	N 0.0	1176.5	SP	0	0.0	1.2
27/09/2011 04:58:31 27/09/2011 10:00:49	970.0	30.1	320.9	10.3	694.6	7.2	2.8	0.3	251656.2	AVV	302	0.2	22.7
27/09/2011 22:06:19 27/09/2011 22:06:24	N 1674.5	N 5.1	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 2.7	N 0.0	N 0.0	3061.6	SP	0	0.0	1.8
28/09/2011 05:25:31 28/09/2011 08:30:09	901.8	38.5	141.5	8.8	627.4	19.3	2.9	0.5	253914.4	AVV	185	0.3	21.5
28/09/2011 23:05:19 28/09/2011 23:05:24	N 1708.3	N 4.7	N 28.0	N 0.1	N 1125.9	N 3.1	N 0.0	N 0.0	2755.9	SP	0	0.0	1.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/09/2011 00:57:06 29/09/2011 04:57:49	931.5	53.3	558.5	24.5	1154.8	5.7	2.9	0.3	277633.8	AVV	240	0.2	24.9
29/09/2011 23:04:34 29/09/2011 23:04:39	N 1406.6	N 49.8	N 543.7	N 19.2	N 1823.6	N 64.5	N 0.0	N 0.0	35370.7	SP	0	0.2	3.8
29/09/2011 23:22:47 30/09/2011 03:58:49	818.3	63.9	693.1	51.5	742.7	44.7	41.1	11.6	369522.6	AVV	276	0.0	32.1
30/09/2011 22:06:34 30/09/2011 22:06:39	N 1774.3	N 5.8	N 13.2	N 0.0	N 1021.0	N 3.4	N 0.0	N 0.0	3283.0	SP	0	0.1	1.7
TOTALI		562.5		235.1		218.1		20.5	4795257.5			12.7	432.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
17	15