

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/10/2011 01:20:07 01/10/2011 05:59:34	732.7	34.8	519.1	24.5	2422.0	104.5	3.7	0.4	298194.1	AVV	279	0.5	26.1
03/10/2011 23:04:05 03/10/2011 23:04:10	N 1687.6	N 2.3	N 62.7	N 0.1	N 1030.2	N 1.4	N 0.0	N 0.0	1356.8	SP	0	0.0	1.0
04/10/2011 01:17:37 04/10/2011 05:01:50	705.6	17.6	262.3	9.3	791.9	13.9	3.1	0.3	277435.5	AVV	224	0.1	25.6
04/10/2011 23:49:35 04/10/2011 23:49:40	N 0.0	N 306.7	N 0.0	N 10.7	N 0.0	N 27.4	N 0.0	N 0.0	138151.8	SP	0	0.0	14.1
05/10/2011 00:05:52 05/10/2011 04:59:35	767.9	4.1	618.6	4.8	1692.7	5.6	8.1	0.7	250272.8	AVV	294	0.2	22.1
05/10/2011 23:05:20 05/10/2011 23:05:35	N 2113.1	N 6.9	N 209.6	N 0.7	N 1013.0	N 3.3	N 0.0	N 0.0	3286.7	SP	0	0.0	2.2
05/10/2011 23:50:22 06/10/2011 05:04:20	974.2	11.7	356.3	4.3	1605.7	5.7	4.5	0.7	244229.7	AVV	314	0.0	21.7
06/10/2011 23:05:50 06/10/2011 23:05:55	N 2719.7	N 13.5	N 87.2	N 0.4	N 4001.8	N 19.9	N 0.0	N 0.0	4967.8	SP	0	0.1	2.9
06/10/2011 23:14:12 07/10/2011 00:29:32	1654.2	13.5	63.9	0.4	4001.8	19.9	0.0	0.0	4967.8	MANC AVV	75	0.1	2.9
10/10/2011 07:21:52 10/10/2011 14:54:05	528.0	38.9	385.0	18.7	1140.3	52.5	49.6	5.6	452728.7	AVV	453	11.5	26.3
10/10/2011 23:05:05 10/10/2011 23:05:10	N 1905.8	N 3.7	N 57.5	N 0.1	N 1436.4	N 2.8	N 0.0	N 0.0	1955.6	SP	0	0.0	1.3
11/10/2011 04:31:22 11/10/2011 10:43:50	1108.9	26.6	532.5	16.1	944.5	7.6	6.1	0.8	366018.0	AVV	372	0.1	32.4
11/10/2011 23:06:05 11/10/2011 23:06:20	N 1421.0	N 3.5	N 25.0	N 0.1	N 758.3	N 1.9	N 0.0	N 0.0	2498.1	SP	0	0.0	1.5
11/10/2011 23:12:57 12/10/2011 03:13:42	1227.1	1.9	609.4	0.1	13853.9	2.5	0.0	0.0	2688.9	MANC AVV	241	0.1	1.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/10/2011 06:28:52 12/10/2011 10:59:35	629.6	27.4	304.0	16.5	1010.2	21.1	21.9	3.4	315891.1	AVV	271	0.1	28.2
12/10/2011 23:05:35 12/10/2011 23:05:40	N 1602.4	N 6.4	N 178.8	N 0.7	N 2487.0	N 9.9	N 0.0	N 0.0	3966.8	SP	0	0.0	3.0
12/10/2011 23:12:57 13/10/2011 00:18:32	1297.8	6.4	89.5	0.7	1704.3	9.9	0.0	0.0	3966.8	MANC AVV	66	0.0	3.0
13/10/2011 03:15:42 13/10/2011 06:45:10	90.7	28.7	147.8	50.5	20.0	3.7	0.0	0.1	293825.8	AVV	210	0.1	26.0
13/10/2011 23:05:50 13/10/2011 23:05:55	N 1380.5	N 4.1	N 31.4	N 0.1	N 1462.8	N 4.3	N 0.0	N 0.0	2957.8	SP	0	0.0	1.7
14/10/2011 02:18:32 14/10/2011 05:35:20	571.3	47.6	667.2	38.1	804.9	33.1	4.1	0.5	413127.6	AVV	197	0.2	35.8
14/10/2011 23:05:35 14/10/2011 23:05:40	N 1425.6	N 4.2	N 47.8	N 0.1	N 1359.3	N 4.0	N 0.0	N 0.0	2971.6	SP	0	0.0	1.8
15/10/2011 06:37:22 15/10/2011 11:02:20	735.7	25.0	469.5	8.8	1119.4	4.8	2.5	0.3	240686.3	AVV	265	0.0	21.8
16/10/2011 14:48:17 16/10/2011 14:48:22	N 62.7	N 0.0	N 31.1	N 0.0	N 11.1	N 0.0	N 3.3	N 0.0	383767.3	AVV	0	0.0	16.9
16/10/2011 23:04:05 16/10/2011 23:04:20	N 1257.8	N 13.1	N 712.7	N 7.4	N 3456.1	N 35.9	N 0.0	N 0.0	10396.1	SP	0	0.1	2.1
16/10/2011 23:18:34 17/10/2011 05:00:50	829.6	12.5	546.7	13.7	2255.2	22.5	3.9	0.5	254548.0	AVV	342	0.1	24.0
17/10/2011 23:04:20 17/10/2011 23:04:25	N 1776.5	N 1.5	N 51.2	N 0.0	N 566.6	N 0.5	N 0.0	N 0.0	856.9	SP	0	0.0	1.0
18/10/2011 02:46:04 18/10/2011 05:44:05	886.5	6.6	522.4	3.3	1387.0	3.9	9.1	0.0	155035.1	AVV	178	0.1	15.3
18/10/2011 23:04:51 18/10/2011 23:04:56	N 2096.1	N 4.9	N 28.5	N 0.1	N 1085.2	N 2.5	N 0.0	N 0.0	2349.6	SP	0	0.1	1.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
21/10/2011 19:59:35 21/10/2011 20:16:50	N 1421.2	N 13.0	N 214.6	N 2.0	N 400.9	N 3.7	N 0.0	N 0.0	851869.8	SP	17	0.3	36.8
21/10/2011 20:24:22 22/10/2011 04:58:05	1015.7	8.6	519.0	3.8	198.7	1.2	2.9	0.3	306399.1	AVV	514	0.1	29.3
23/10/2011 23:02:21 23/10/2011 23:02:26	N 1885.6	N 1.4	N 70.0	N 0.1	N 386.7	N 0.3	N 0.0	N 0.0	732.9	SP	0	0.0	0.6
23/10/2011 23:09:35 24/10/2011 05:59:06	1388.8	15.2	423.2	8.1	5637.6	7.0	8.0	3.2	57615.2	AVV	410	0.1	7.5
24/10/2011 21:12:07 24/10/2011 21:12:22	N 2265.6	N 15.0	N 83.1	N 0.6	N 325.2	N 2.2	N 0.0	N 0.0	6622.0	SP	0	0.0	2.6
25/10/2011 00:13:20 25/10/2011 05:49:08	967.0	32.7	354.4	14.5	2535.6	4.1	3.6	0.5	275789.1	AVV	336	0.2	24.7
25/10/2011 22:05:08 25/10/2011 22:05:38	N 1532.1	N 45.5	N 585.0	N 17.4	N 184.9	N 5.5	N 0.0	N 0.0	29672.2	SP	0	0.0	3.5
25/10/2011 22:21:20 26/10/2011 04:01:22	870.3	65.0	280.9	23.3	106.1	7.3	6.3	1.3	473678.1	AVV	340	0.0	40.5
26/10/2011 22:35:22 26/10/2011 22:35:27	N 0.0	N 129.4	N 0.0	N 4.2	N 0.0	N 20.5	N 0.0	N 0.0	67255.8	SP	0	0.0	9.6
26/10/2011 23:12:14 27/10/2011 05:54:37	991.5	10.8	700.0	15.7	199.0	2.1	4.1	0.5	283342.6	AVV	402	0.1	25.3
29/10/2011 23:01:18 29/10/2011 23:01:23	N 1627.0	N 0.9	N 100.0	N 0.1	N 1260.9	N 0.7	N 0.0	N 0.0	567.2	SP	0	0.0	0.3
30/10/2011 05:23:28 30/10/2011 09:58:34	849.7	53.8	301.1	15.2	587.5	13.4	198.4	219.2	310917.3	AVV	275	0.3	27.2
30/10/2011 22:02:52 30/10/2011 22:02:57	N 1504.4	N 0.2	N 78.9	N 0.0	N 291.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	136.4	SP	0	0.0	0.3
TOTALI		489.5		290.5		346.3		238.2	6797696.6			14.9	572.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
22	19