

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
05/12/2011 20:24:26 06/12/2011 06:59:50	207.8	370.2	443.1	699.3	286.7	320.8	76.3	88.2	1741827.6	AVV	635	0.7	146.3
09/12/2011 13:07:05 09/12/2011 13:29:20	N 270.1	N 8.2	N 127.4	N 3.9	N 174.6	N 5.3	N 42.2	N 1.3	30435.3	SP	22	0.5	6.0
09/12/2011 13:29:50 09/12/2011 14:33:06	7331.4	0.0	2183.8	0.0	778.5	0.0	587.5	0.0	0.0	MANC AVV	64	0.0	0.0
TOTALI		370.2		699.3		320.8		88.2	1772262.9			1.2	152.3

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
2	1