

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2011 02:54:13 01/09/2011 10:54:05	348.3	249.9	512.2	369.3	146.3	105.4	60.8	43.8	1400780.5	AVV	480	4.2	115.7
01/09/2011 23:03:05 01/09/2011 23:03:20	N 361.1	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 130.3	N 0.1	N 155.6	N 0.1	782.7	SP	0	0.0	1.3
02/09/2011 10:25:27 02/09/2011 10:25:32	N 0.0	N 0.0	N 4190.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
05/09/2011 00:10:31 05/09/2011 07:56:19	202.8	230.2	433.5	528.7	100.9	87.5	82.4	62.6	1297589.7	AVV	466	0.7	111.4
07/09/2011 23:05:19 07/09/2011 23:05:24	N 449.7	N 1.5	N 130.3	N 0.4	N 255.9	N 0.8	N 27.0	N 0.1	3228.3	SP	0	0.0	3.1
08/09/2011 04:43:41 08/09/2011 10:59:19	171.8	155.0	420.6	467.1	31.3	19.5	9.8	8.7	1251704.8	AVV	376	3.8	102.6
10/09/2011 01:05:09 10/09/2011 01:07:19	N 344.6	N 1.3	N 64.7	N 0.3	N 109.1	N 0.4	N 140.8	N 0.5	3874.6	SP	2	0.0	3.2
10/09/2011 03:28:16 10/09/2011 08:09:49	104.1	115.2	315.2	325.5	14.3	11.8	10.5	10.1	1066619.2	AVV	281	0.3	91.5
11/09/2011 23:04:19 11/09/2011 23:04:24	N 443.3	N 7.4	N 2.9	N 0.0	N 72.4	N 1.2	N 83.1	N 1.4	16751.0	SP	0	0.0	2.8
12/09/2011 00:28:51 12/09/2011 05:54:34	261.5	238.6	242.1	245.6	33.1	28.1	7.9	7.2	1029312.1	AVV	326	1.5	86.9
12/09/2011 23:11:20 12/09/2011 23:11:35	N 310.7	N 20.0	N 42.6	N 2.7	N 63.3	N 4.1	N 35.8	N 2.3	64316.8	SP	0	0.0	8.8
13/09/2011 00:21:31 13/09/2011 07:56:05	141.8	213.2	270.2	385.3	27.6	31.9	6.5	8.5	1479604.2	AVV	455	2.5	124.5
14/09/2011 14:10:10 14/09/2011 14:11:20	N 435.3	N 27.1	N 145.2	N 9.0	N 172.2	N 10.7	N 113.7	N 7.1	62175.7	SP	1	0.2	10.3
14/09/2011 14:47:06 14/09/2011 16:52:35	167.8	90.5	342.0	186.6	206.3	149.3	25.5	14.3	566976.9	AVV	125	0.8	47.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/09/2011 23:01:20 18/09/2011 23:01:35	N 1046.9	N 67.9	N 263.1	N 17.1	N 107.2	N 6.9	N 32.3	N 2.1	64815.0	SP	0	0.2	8.1
18/09/2011 23:24:31 19/09/2011 01:02:41	2763.5	0.8	585.1	0.2	110.0	0.0	210.9	0.1	274.4	MANC AVV	98	0.0	0.5
21/09/2011 03:18:11 21/09/2011 08:21:56	4703.0	56.2	316.3	144.0	469.9	32.6	526.2	27.9	453427.2	MANC AVV	303	0.3	40.3
24/09/2011 02:00:51 24/09/2011 13:08:50	186.0	297.0	433.6	633.4	152.1	156.6	69.2	69.9	1699291.8	AVV	668	1.0	143.7
24/09/2011 23:04:20 24/09/2011 23:04:35	N 485.1	N 1.1	N 156.6	N 0.4	N 106.5	N 0.3	N 95.6	N 0.2	2356.5	SP	0	0.0	2.8
26/09/2011 03:50:11 26/09/2011 09:44:50	234.1	255.7	487.8	491.2	93.7	65.8	40.3	31.3	1158280.0	AVV	354	0.3	98.3
27/09/2011 23:03:35 27/09/2011 23:03:50	N 617.0	N 0.9	N 173.8	N 0.3	N 90.1	N 0.1	N 82.3	N 0.1	1468.0	SP	0	0.0	2.1
28/09/2011 02:41:06 28/09/2011 09:08:05	183.6	256.6	282.8	360.8	44.4	40.4	8.3	9.5	1418767.0	AVV	387	0.9	120.8
29/09/2011 21:21:34 29/09/2011 21:21:39	N 283.0	N 15.0	N 88.5	N 4.7	N 42.8	N 2.3	N 44.5	N 2.4	52991.4	SP	0	0.0	12.5
30/09/2011 03:41:12 30/09/2011 10:05:49	188.0	139.5	454.9	337.9	39.2	25.9	25.4	19.0	1086946.0	AVV	384	1.2	91.0
30/09/2011 23:04:19 30/09/2011 23:04:24	N 288.6	N 0.6	N 90.8	N 0.2	N 118.8	N 0.2	N 156.3	N 0.3	2069.9	SP	0	0.0	2.4
TOTALI		2298.3		4475.6		754.8		312.8	4184403.6			17.9	1232.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
13	12