

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
06/05/2011 23:16:22 07/05/2011 07:23:12	534.5	165.1	364.3	149.5	253.3	110.8	37.4	12.2	454557.3	MANC AVV	487	32.6	44.2
07/05/2011 15:19:27 07/05/2011 18:00:20	346.3	56.2	304.6	38.5	156.6	17.1	10.7	0.3	123601.8	AVV	161	7.5	11.5
07/05/2011 23:03:35 07/05/2011 23:03:40	N 377.7	N 0.2	N 251.7	N 0.1	N 453.3	N 0.3	N 0.0	N 0.0	595.2	SP	0	0.0	0.9
12/05/2011 22:53:58 13/05/2011 07:47:35	419.6	350.1	399.4	243.2	200.0	111.3	47.6	8.0	751536.9	AVV	534	38.0	65.8
13/05/2011 23:04:35 13/05/2011 23:04:40	N 427.9	N 0.4	N 198.0	N 0.2	N 344.1	N 0.3	N 0.0	N 0.0	984.0	SP	0	0.0	1.1
14/05/2011 07:26:38 14/05/2011 11:01:20	668.6	209.0	433.1	128.3	47.4	11.0	0.0	0.0	311006.0	AVV	215	0.0	27.3
14/05/2011 23:02:50 14/05/2011 23:02:55	N 279.1	N 0.1	N 178.9	N 0.1	N 800.7	N 0.3	N 0.0	N 0.0	363.8	SP	0	0.0	0.7
16/05/2011 01:51:18 16/05/2011 06:49:20	428.5	237.1	422.3	160.1	120.7	30.9	54.3	5.8	437722.9	AVV	298	23.0	39.7
16/05/2011 23:03:20 16/05/2011 23:03:25	N 645.4	N 0.3	N 234.2	N 0.1	N 150.8	N 0.1	N 0.0	N 0.0	540.8	SP	0	0.0	0.9
18/05/2011 00:39:08 18/05/2011 06:30:50	489.5	221.6	606.5	162.9	742.5	112.0	60.0	3.7	410684.1	AVV	351	11.2	36.6
18/05/2011 23:04:50 18/05/2011 23:04:55	N 650.1	N 0.8	N 277.9	N 0.3	N 607.4	N 0.7	N 0.0	N 0.0	1215.1	SP	0	0.0	1.4
19/05/2011 01:36:23 19/05/2011 05:54:35	610.7	237.5	478.0	145.1	196.3	39.7	1.9	0.3	372556.8	AVV	258	0.2	31.3
19/05/2011 23:03:20 19/05/2011 23:03:35	N 631.0	N 0.4	N 228.6	N 0.1	N 127.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	599.3	SP	0	0.0	0.9
20/05/2011 03:08:23 20/05/2011 06:58:50	564.0	198.2	412.3	133.3	100.8	16.6	65.6	1.6	333671.5	AVV	230	0.1	29.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/05/2011 22:25:05 22/05/2011 22:25:20	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	104545.6	SP	0	0.3	11.3
22/05/2011 22:38:08 22/05/2011 22:44:45	N 657.2	N 127.5	N 374.2	N 72.6	N 47.4	N 9.2	N 3.3	N 0.6	194061.4	AVV	6	0.1	16.6
25/05/2011 00:05:00 25/05/2011 00:05:15	N 385.4	N 0.5	N 193.2	N 0.3	N 353.7	N 0.5	N 0.0	N 0.0	1337.9	SP	0	0.0	1.3
25/05/2011 03:23:38 25/05/2011 06:58:15	577.9	176.2	381.8	91.6	172.2	27.4	0.5	0.1	280529.3	AVV	215	0.0	24.4
25/05/2011 22:07:05 25/05/2011 22:07:10	N 470.2	N 1.2	N 286.3	N 0.7	N 228.8	N 0.6	N 0.0	N 0.0	2482.7	SP	0	0.0	1.8
26/05/2011 02:24:38 26/05/2011 05:53:20	644.6	172.6	320.3	74.0	119.2	25.6	5.8	1.1	261623.5	AVV	209	0.0	22.4
29/05/2011 14:39:50 29/05/2011 14:39:55	N 655.6	N 57.8	N 259.1	N 22.8	N 25.1	N 2.2	N 0.0	N 0.0	88117.2	SP	0	0.0	10.8
30/05/2011 08:13:28 30/05/2011 12:08:45	475.9	71.6	241.4	48.9	316.5	46.1	83.0	4.7	140231.2	AVV	235	26.3	12.0
TOTALI		2095.4		1375.3		548.4		37.9	4272564.1			139.2	392.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	10