

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/03/2011 03:07:33 01/03/2011 08:00:49	707.1	282.8	461.0	158.4	148.4	37.2	62.6	15.1	394785.1	AVV	293	0.1	33.8
01/03/2011 21:04:34 01/03/2011 21:04:39	N 744.1	N 0.8	N 309.5	N 0.3	N 619.2	N 0.6	N 0.2	N 0.0	1040.1	SP	0	0.0	1.2
11/03/2011 01:06:13 11/03/2011 08:03:34	496.6	229.6	395.8	220.5	187.6	91.6	76.4	54.7	731495.0	AVV	417	35.8	66.0
12/03/2011 00:03:34 12/03/2011 00:03:39	N 565.3	N 0.3	N 286.4	N 0.2	N 1407.1	N 0.8	N 0.0	N 0.0	568.3	SP	0	0.0	0.8
TOTALI		512.4		378.9		128.9		69.8	1127888.5			35.9	101.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	2