

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/10/2011 21:11:50 03/10/2011 21:11:55	N 3504.6	N 150.3	N 263.2	N 11.3	N 374.4	N 16.1	N 0.0	N 0.0	42879.2	SP	0	0.1	3.5
03/10/2011 23:06:52 04/10/2011 02:56:50	1077.3	58.9	525.3	35.2	158.6	6.8	6.0	1.1	372934.4	AVV	230	0.1	31.8
04/10/2011 21:06:35 04/10/2011 21:06:50	N 2714.0	N 59.4	N 238.0	N 5.2	N 174.7	N 3.8	N 0.0	N 0.0	21872.1	SP	0	0.0	1.8
04/10/2011 23:38:27 05/10/2011 04:02:50	1097.7	45.7	511.4	18.5	173.7	6.5	9.2	1.2	352097.0	AVV	264	0.0	30.1
05/10/2011 22:06:05 05/10/2011 22:06:10	N 1617.9	N 34.4	N 4.8	N 0.1	N 477.7	N 10.2	N 0.0	N 0.0	21255.2	SP	0	0.0	1.7
05/10/2011 23:13:27 06/10/2011 03:26:50	425.7	13.3	366.9	12.9	254.6	4.3	19.3	3.7	347161.1	AVV	253	0.2	29.5
06/10/2011 23:09:05 06/10/2011 23:09:10	N 1301.0	N 40.3	N 116.0	N 3.6	N 1156.1	N 35.8	N 0.0	N 0.0	31001.9	SP	0	0.0	2.5
07/10/2011 00:25:32 07/10/2011 04:56:50	327.9	21.1	462.0	29.2	5247.6	52.0	27.8	8.1	315723.7	AVV	271	0.2	26.9
07/10/2011 22:04:35 07/10/2011 22:04:40	N 1238.3	N 2.4	N 248.7	N 0.5	N 2421.9	N 4.6	N 0.0	N 0.0	1906.4	SP	0	0.1	1.2
07/10/2011 22:29:12 07/10/2011 23:35:22	24.8	0.0	589.1	0.5	4065.8	3.8	0.0	0.0	933.4	MANC AVV	66	0.1	0.1
07/10/2011 23:48:17 08/10/2011 06:05:05	257.3	14.5	449.7	22.1	2079.1	68.8	82.4	295.3	403932.7	AVV	377	0.2	34.3
08/10/2011 21:54:50 08/10/2011 21:55:05	N 0.0	N 310.2	N 0.0	N 10.2	N 0.0	N 43.0	N 0.0	N 0.0	178751.3	SP	1	0.0	15.9
11/10/2011 21:50:12 12/10/2011 04:59:50	156.1	17.6	227.4	11.2	426.0	23.0	154.2	112.4	597612.4	AVV	429	11.9	39.6
13/10/2011 23:05:20 13/10/2011 23:05:25	N 1084.3	N 3.7	N 251.0	N 0.9	N 854.7	N 2.9	N 0.0	N 0.0	3394.0	SP	0	0.0	1.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/10/2011 00:39:37 14/10/2011 03:59:20	347.6	27.4	379.2	29.6	197.9	12.8	67.3	21.3	319009.0	AVV	200	0.0	26.8
14/10/2011 23:07:05 14/10/2011 23:07:10	N 1046.1	N 4.1	N 438.5	N 1.7	N 789.8	N 3.1	N 0.0	N 0.0	3900.3	SP	0	0.0	2.0
15/10/2011 00:35:32 15/10/2011 04:02:50	321.9	24.5	322.9	27.0	365.2	18.6	289.5	56.2	307061.5	AVV	207	0.4	25.6
17/10/2011 23:04:50 17/10/2011 23:05:10	N 1491.4	N 1.8	N 278.9	N 0.3	N 266.2	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1184.5	SP	1	0.0	1.2
18/10/2011 02:34:14 18/10/2011 05:37:50	320.5	37.6	367.5	31.0	223.8	21.1	59.2	9.3	397977.9	AVV	183	0.2	33.8
18/10/2011 23:05:06 18/10/2011 23:05:11	N 1265.3	N 2.8	N 332.4	N 0.7	N 739.5	N 1.6	N 0.0	N 0.0	2187.2	SP	0	0.1	1.4
19/10/2011 21:02:05 19/10/2011 21:02:10	N 1030.6	N 0.9	N 263.2	N 0.2	N 158.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	873.1	SP	0	0.0	0.5
19/10/2011 23:32:59 20/10/2011 03:57:50	468.6	26.7	275.4	12.2	228.5	8.5	3.2	0.3	298108.3	AVV	265	0.0	25.5
24/10/2011 21:03:07 24/10/2011 21:03:22	N 2704.1	N 1.1	N 808.4	N 0.3	N 220.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	411.0	SP	0	0.0	0.6
24/10/2011 23:23:10 25/10/2011 04:00:08	907.6	66.1	412.4	31.2	2926.3	110.1	3.0	0.0	386842.8	AVV	277	0.3	32.5
25/10/2011 21:18:53 25/10/2011 21:19:08	N 0.0	N 51.3	N 0.0	N 2.9	N 0.0	N 7.5	N 0.0	N 0.0	28191.2	SP	1	0.0	6.4
25/10/2011 23:47:20 26/10/2011 03:46:17	630.2	29.8	342.5	17.2	879.4	36.4	6.5	1.0	343145.6	AVV	239	0.1	28.9
26/10/2011 23:02:37 26/10/2011 23:02:52	N 2885.6	N 0.9	N 745.9	N 0.2	N 443.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	322.7	SP	0	0.0	0.6
27/10/2011 00:34:24 27/10/2011 05:53:07	707.0	29.2	682.3	34.8	384.1	13.8	6.2	1.2	389602.1	AVV	319	0.0	33.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/10/2011 22:40:34 28/10/2011 22:40:39	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	90692.1	SP	0	0.0	11.4
29/10/2011 02:00:09 29/10/2011 05:56:51	724.4	30.9	486.3	21.9	805.3	27.1	4.3	0.5	319291.2	AVV	236	0.1	27.5
29/10/2011 21:00:08 29/10/2011 21:00:13	N 1795.3	N 0.0	N 342.2	N 0.0	N 126.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
30/10/2011 06:28:38 30/10/2011 11:01:49	918.6	52.1	492.7	23.8	410.0	16.3	2.9	0.5	289788.6	AVV	273	0.9	25.2
30/10/2011 23:04:08 30/10/2011 23:04:13	N 2300.1	N 15.8	N 661.7	N 4.5	N 1845.6	N 12.7	N 0.0	N 0.0	6866.2	SP	0	0.1	1.5
31/10/2011 01:55:02 31/10/2011 06:59:34	833.1	32.3	502.9	28.2	1474.5	55.0	8.0	1.5	367630.1	AVV	304	0.3	31.2
31/10/2011 21:58:49 31/10/2011 21:59:04	N 0.0	N 367.0	N 0.0	N 21.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	371805.9	SP	1	0.0	17.0
31/10/2011 22:10:45 31/10/2011 23:15:45	1787.0	0.5	452.9	0.1	114.9	0.0	0.0	0.0	261.5	MANC AVV	65	0.0	0.0
TOTALI		528.0		386.8		484.9		513.6	6616607.6			15.6	553.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	18