

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
15/05/2011 16:41:08 16/05/2011 06:30:21	58.1	39.8	679.1	1025.5	116.5	146.3	26.2	34.4	1693492.5	AVV	829	3.0	146.3
16/05/2011 23:23:51 16/05/2011 23:24:16	N 216.9	N 18.8	N 172.7	N 15.0	N 114.2	N 9.9	N 3.9	N 0.3	86741.8	SP	1	0.0	18.6
17/05/2011 03:19:38 17/05/2011 08:17:06	14.0	13.1	333.7	287.0	55.5	39.3	57.0	36.8	912285.7	AVV	298	0.4	78.1
17/05/2011 23:11:51 17/05/2011 23:12:06	N 99.3	N 2.3	N 316.3	N 7.5	N 134.6	N 3.2	N 5.7	N 0.1	23625.6	SP	1	0.0	10.2
18/05/2011 00:46:33 18/05/2011 08:04:51	353.3	113.8	508.4	622.7	43.6	44.2	7.1	8.0	1352359.7	AVV	438	0.9	116.7
28/05/2011 01:14:06 28/05/2011 01:16:21	N 114.6	N 3.1	N 45.7	N 1.2	N 47.3	N 1.3	N 35.2	N 1.0	27032.1	SP	2	0.0	8.6
28/05/2011 03:45:33 28/05/2011 07:57:21	98.6	71.9	509.8	426.5	10.5	7.7	9.0	9.5	873156.6	AVV	252	0.4	74.2
TOTALI		238.5		2361.8		237.5		88.8	4968694.0			4.7	452.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
4	3