

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/02/2011 12:27:39 04/02/2011 14:38:24	17.0	0.0	29.2	0.0	398.8	0.0	2.3	0.0	0.0	MANC AVV	131	0.5	0.0
04/02/2011 20:50:42 04/02/2011 23:10:12	0.0	0.0	17.5	0.0	476.7	0.0	115.2	0.0	0.0	MANC AVV	140	1.0	0.0
06/02/2011 18:05:37 08/02/2011 07:09:20	299.6	37.9	153.4	6.4	1608.9	9.3	8.4	0.1	237276.8	AVV	2224	55.0	20.5
12/02/2011 00:03:35 12/02/2011 00:04:20	N 7294.2	N 4.6	N 17.6	N 0.0	N 0.0	N 0.4	N 0.0	N 0.0	631.0	SP	1	0.0	0.9
12/02/2011 00:11:17 12/02/2011 01:18:27	13541.5	4.6	8.9	0.0	990.9	0.4	0.0	0.0	631.0	MANC AVV	67	0.0	0.9
13/02/2011 04:09:42 13/02/2011 08:34:35	799.4	135.3	155.4	20.1	130.7	25.4	13.4	3.0	855242.8	AVV	265	6.3	74.7
13/02/2011 23:19:05 13/02/2011 23:19:20	N 0.0	N 260.0	N 0.0	N 1.9	N 0.0	N 25.6	N 0.0	N 0.0	24281.6	SP	0	0.0	5.9
13/02/2011 23:25:47 14/02/2011 05:03:35	2513.5	76.5	404.3	22.3	143.2	6.1	13.7	0.2	421531.7	AVV	338	0.1	36.0
16/02/2011 00:03:35 16/02/2011 00:12:50	N 809.2	N 1.8	N 121.2	N 0.3	N 144.3	N 0.3	N 0.1	N 0.0	2177.3	SP	9	0.0	1.2
16/02/2011 02:45:27 16/02/2011 07:03:20	328.8	5.0	405.0	5.0	854.9	11.5	5.7	0.1	274601.5	AVV	258	0.2	24.6
16/02/2011 22:05:10 16/02/2011 22:05:35	N 1212.9	N 1.1	N 172.0	N 0.2	N 138.0	N 0.1	N 0.0	N 0.0	915.9	SP	0	0.0	0.8
17/02/2011 06:49:42 17/02/2011 12:01:05	531.5	16.1	355.1	21.5	1304.3	64.6	43.0	3.2	347071.4	AVV	312	0.8	34.7
18/02/2011 00:03:50 18/02/2011 00:03:55	N 1078.0	N 2.0	N 193.3	N 0.4	N 210.7	N 0.4	N 1.2	N 0.0	1882.2	SP	0	0.1	1.3
18/02/2011 17:54:22 18/02/2011 19:18:47	713.7	3.8	67.7	0.5	43.8	0.4	3.0	0.0	6428.5	MANC AVV	84	0.1	3.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPower - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/02/2011 01:43:57 19/02/2011 07:02:20	394.1	45.6	162.9	27.5	109.3	12.7	11.9	1.5	780296.5	AVV	319	5.1	65.8
19/02/2011 22:05:35 19/02/2011 22:12:05	N 9711.7	N 58.8	N 6322.5	N 38.3	N 4531.8	N 27.4	N 11.0	N 0.1	6056.7	SP	7	0.0	1.5
21/02/2011 01:19:37 21/02/2011 07:13:50	215.3	39.8	107.5	11.1	130.9	13.3	4.3	0.7	760967.4	AVV	354	9.6	68.0
21/02/2011 22:05:50 21/02/2011 22:05:55	N 1656.5	N 4.5	N 297.9	N 0.8	N 419.9	N 1.1	N 0.7	N 0.0	2701.4	SP	0	0.0	1.6
22/02/2011 03:19:12 22/02/2011 06:57:35	276.0	62.9	223.0	33.4	166.6	22.2	9.3	1.2	405419.8	AVV	218	1.8	35.1
22/02/2011 22:05:35 22/02/2011 22:05:50	N 2728.4	N 7.3	N 638.7	N 1.7	N 769.5	N 2.1	N 0.5	N 0.0	2668.9	SP	0	0.0	1.7
23/02/2011 02:33:17 23/02/2011 07:01:20	446.3	38.4	185.9	18.4	558.1	53.8	3.5	0.3	423007.6	AVV	268	0.6	36.6
23/02/2011 22:05:05 23/02/2011 22:05:10	N 2823.9	N 6.4	N 376.8	N 0.8	N 509.7	N 1.1	N 0.5	N 0.0	2249.7	SP	0	0.0	1.5
24/02/2011 02:52:42 24/02/2011 06:59:20	618.0	50.2	290.8	17.1	168.9	6.8	3.2	0.2	355919.1	AVV	247	1.6	30.8
24/02/2011 22:05:50 24/02/2011 22:11:50	N 1781.8	N 7.4	N 3578.0	N 14.8	N 4350.5	N 18.0	N 0.0	N 0.0	4138.4	SP	6	0.1	1.6
25/02/2011 02:05:28 25/02/2011 06:58:50	244.7	17.5	344.3	34.2	89.2	12.3	7.0	1.1	456737.7	AVV	293	2.4	44.6
25/02/2011 22:05:35 25/02/2011 22:10:05	N 2434.2	N 7.0	N 2291.2	N 6.6	N 1845.7	N 5.3	N 0.0	N 0.0	2884.7	SP	5	0.0	1.5
26/02/2011 02:19:13 26/02/2011 07:01:05	256.8	26.7	382.1	40.5	115.9	11.3	3.9	0.4	437145.9	AVV	282	1.0	37.7
26/02/2011 22:09:05 26/02/2011 22:10:20	N 1570.6	N 6.6	N 725.1	N 3.0	N 628.7	N 2.6	N 0.0	N 0.0	4177.1	SP	1	0.0	2.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/02/2011 22:23:43 26/02/2011 23:29:58	0.4	0.0	3636.8	0.0	2708.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	66	0.0	0.0
27/02/2011 03:25:18 27/02/2011 08:59:20	472.9	25.2	648.8	44.5	373.0	21.7	10.5	0.9	434665.7	AVV	334	0.6	37.1
TOTALI		585.4		302.5		271.8		12.9	6251708.3			87.2	572.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	12