

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

Sezione termoelettrica n° 2

Periodo selezionato dal 01/06/2011 ore 01.00 al 01/07/2011 ore 00,00

Periodo di Fase	SO2 Norm	Portata SO2	NOx Norm	Portata Nox	CO Norm	Portata CO	POLV Norm	Portata POLV	Portata fumi Nm3	Tipo A/S	Tempo min.	Gasolio utilizz. t	OCD utilizz. t
	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg					
01/06/2011 00.01 01/06/2011 00.02	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
01/06/2011 02:55 01/06/2011 06:45	263,5	54,0	668,0	49,0	119,0	9,1	4,2	1,4	335769,8	AVV	230	0,08	28,5
02/06/2011 00.01 02/06/2011 00.02	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
02/06/2011 04.45 02/06/2011 08.45	428,4	71,9	244,6	81,3	160,5	22,8	5,8	2,4	387143,5	AVV	240	0,1	33,1
02/06/2011 15.30 02/06/2011 15.31	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
03/06/2011 02:20 03/06/2011 07:40	487,7	218,8	477,9	103,6	1012,7	128,6	5,1	3,5	391974,6	AVV	320	0,7	33,2
04/06/2011 00.50 04/06/2011 00.51	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
04/06/2011 03.35 04/06/2011 07.45	632,7	267,7	298,6	45,5	2442,3	185,2	9,4	3,8	398884,9	AVV	250	0,2	34,2
04/06/2011 14.05 04/06/2011 14.06	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
06/06/2011 00.21 06/06/2011 07.25	668,3	233,0	271,0	31,6	1073,2	214,7	5,2	1,9	371915,9	AVV	424	3,8	31,5
07/06/2011 00.01 07/06/2011 00.02	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
07/06/2011 03.25 07/06/2011 07.45	892,0	269,1	146,2	11,5	1107,1	104,3	5,7	1,1	188730,3	AVV	260	0,08	16,2
08/06/2011 00.00 08/06/2011 00.01	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
TOTALI		1114,5		322,5		664,7		14,1	2074419,0		1724,0	5,0	176,7

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
6	7