

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)						
11/04/2011 21:18:29 11/04/2011 21:18:34	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	20595.3	SP	0	0.1	5.0
11/04/2011 21:41:26 11/04/2011 22:42:41		178.4		0.0		10.2		0.0		1845.5		0.0		0.0		0.0	0.0	MANC AVV	61	0.0	0.0
12/04/2011 01:42:51 12/04/2011 06:03:14		442.7		19.1		388.0		8.8		2640.0		16.8		101.7		0.5	266763.1	AVV	261	0.2	24.1
12/04/2011 21:07:05 12/04/2011 21:16:50	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	0.0	SP	9	0.0	2.0
13/04/2011 01:30:57 13/04/2011 06:08:05		339.0		10.7		326.2		15.0		293.8		3.0		6.5		0.2	279735.0	AVV	278	0.5	24.6
13/04/2011 21:06:50 13/04/2011 21:06:55	N	1214.0	N	3.6	N	1.6	N	0.0	N	1301.3	N	3.9	N	6.0	N	0.0	3002.9	SP	0	0.2	1.7
13/04/2011 21:18:07 13/04/2011 22:47:32		1214.0		3.6		1.6		0.0		1301.3		3.9		6.0		0.0	3002.9	MANC AVV	89	0.2	1.7
13/04/2011 23:33:32 14/04/2011 04:08:35		462.2		24.0		303.3		11.1		318.0		2.9		4.2		0.1	270749.7	AVV	275	0.5	24.1
23/04/2011 21:14:31 23/04/2011 21:14:36	N	1114.9	N	13.2	N	124.1	N	1.5	N	528.8	N	6.3	N	1.5	N	0.0	11846.9	SP	0	0.0	3.6
25/04/2011 22:59:47 26/04/2011 07:58:16		198.9		19.6		282.9		7.0		542.5		8.5		9.9		0.1	582310.9	AVV	539	8.2	49.8
26/04/2011 21:06:31 26/04/2011 21:10:21	N	223.2	N	0.7	N	81.7	N	0.3	N	2627.8	N	8.8	N	0.0	N	0.0	3350.2	SP	4	0.1	1.5
27/04/2011 01:48:32 27/04/2011 05:59:51		651.8		26.4		331.3		15.1		444.0		28.2		9.8		0.4	370052.2	AVV	251	0.1	31.4
27/04/2011 21:07:46 27/04/2011 21:07:51	N	746.0	N	2.9	N	19.0	N	0.1	N	611.5	N	2.4	N	0.0	N	0.0	3904.9	SP	0	0.0	2.1
28/04/2011 00:36:47 28/04/2011 05:55:36		343.0		7.8		541.5		14.2		591.8		3.8		8.3		0.2	303614.0	AVV	319	0.2	26.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/04/2011 21:06:51 28/04/2011 21:06:56	N 870.6	N 3.1	N 50.6	N 0.2	N 643.6	N 2.3	N 7.4	N 0.0	3609.1	SP	0	0.0	1.9
28/04/2011 23:56:37 29/04/2011 04:02:46	311.9	1.4	429.2	1.4	871.9	3.6	3.8	0.0	267523.4	AVV	246	0.2	23.5
29/04/2011 21:06:36 29/04/2011 21:06:41	N 964.9	N 3.2	N 414.9	N 1.4	N 277.4	N 0.9	N 1.5	N 0.0	3316.0	SP	0	0.0	1.9
30/04/2011 00:33:42 30/04/2011 06:05:16	648.1	20.2	438.7	13.5	247.8	1.5	2.6	0.1	266196.0	AVV	332	0.2	23.5
30/04/2011 21:04:51 30/04/2011 21:04:56	N 769.4	N 0.9	N 398.0	N 0.5	N 775.1	N 0.9	N 2.8	N 0.0	1137.4	SP	0	0.0	1.0
TOTALI		132.8		86.1		72.2		1.6	2660709.8			10.7	250.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	9