

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/06/2011 01:00:00 al 01/07/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/06/2011 21:57:36 28/06/2011 21:57:51	N 680.0	N 122.7	N 338.7	N 61.1	N 1.0	N 0.2	N 0.7	N 0.1	180409.2	SP	0	0.0	16.4
29/06/2011 00:06:14 29/06/2011 04:00:31	751.6	265.4	435.7	133.9	118.5	22.3	4.9	0.9	353370.1	AVV	234	0.1	30.8
29/06/2011 21:04:21 29/06/2011 21:04:26	N 922.8	N 0.8	N 410.2	N 0.4	N 159.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	858.4	SP	0	0.0	1.1
30/06/2011 00:16:54 30/06/2011 06:00:06	709.1	301.0	506.8	171.4	302.1	54.0	37.2	2.7	396149.0	AVV	344	1.6	34.6
30/06/2011 21:04:21 30/06/2011 21:04:31	N 854.7	N 0.7	N 156.7	N 0.1	N 109.6	N 0.1	N 0.4	N 0.0	844.2	SP	0	0.0	1.0
TOTALI		566.4		305.3		76.3		3.6	931630.8			1.7	83.9

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
2	3