

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2011 10:16:11 01/12/2011 16:12:19	580.0	152.2	425.1	111.5	380.0	91.7	26.5	5.7	303639.5	AVV	356	5.6	20.9
02/12/2011 00:02:49 02/12/2011 00:02:54	N 494.3	N 0.3	N 224.7	N 0.2	N 270.3	N 0.2	N 4.3	N 0.0	674.2	SP	0	0.0	0.8
02/12/2011 08:12:26 02/12/2011 11:59:04	590.0	151.5	376.4	77.4	458.1	48.4	16.8	1.5	235658.5	AVV	227	0.5	20.0
03/12/2011 00:02:49 03/12/2011 00:09:19	N 416.2	N 0.5	N 263.8	N 0.3	N 569.6	N 0.6	N 4.9	N 0.0	1083.3	SP	7	0.0	0.7
03/12/2011 08:25:01 03/12/2011 11:57:49	654.5	141.2	503.7	87.5	140.8	15.9	4.3	0.7	214322.3	AVV	212	0.0	18.0
04/12/2011 00:01:34 04/12/2011 00:01:49	N 629.1	N 0.2	N 218.0	N 0.1	N 1275.8	N 0.3	N 4.2	N 0.0	238.6	SP	0	0.0	0.5
04/12/2011 08:31:36 04/12/2011 11:56:19	663.7	162.2	440.1	103.3	254.4	38.1	4.5	0.9	241846.2	AVV	205	0.1	20.3
05/12/2011 00:02:04 05/12/2011 00:02:09	N 522.0	N 0.1	N 172.1	N 0.0	N 610.9	N 0.1	N 5.2	N 0.0	192.2	SP	0	0.0	0.5
13/12/2011 23:54:46 14/12/2011 05:57:49	375.6	228.5	272.9	112.4	206.7	70.0	118.4	32.7	434847.7	AVV	363	7.9	28.6
14/12/2011 21:04:49 14/12/2011 21:05:04	N 553.6	N 0.5	N 252.0	N 0.2	N 256.5	N 0.2	N 3.9	N 0.0	964.5	SP	1	0.0	1.0
15/12/2011 00:17:21 15/12/2011 05:57:19	656.5	249.9	703.1	192.1	846.1	115.0	95.4	12.0	370918.6	AVV	340	0.6	31.3
15/12/2011 19:03:49 15/12/2011 19:03:54	N 565.7	N 0.5	N 244.8	N 0.2	N 348.9	N 0.3	N 4.4	N 0.0	826.7	SP	0	0.0	1.0
16/12/2011 03:26:21 16/12/2011 07:57:34	696.5	225.4	357.7	98.9	84.8	23.6	30.2	3.7	320741.1	AVV	271	0.1	27.0
16/12/2011 20:03:36 16/12/2011 20:03:41	N 579.6	N 0.4	N 230.4	N 0.2	N 465.5	N 0.3	N 4.3	N 0.0	693.7	SP	0	0.0	0.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/12/2011 06:16:46 18/12/2011 11:59:36	340.3	187.1	413.4	158.8	523.2	67.3	27.5	7.2	340854.7	AVV	343	5.1	23.6
19/12/2011 00:02:21 19/12/2011 00:02:26	N 538.5	N 7.7	N 393.7	N 5.6	N 720.1	N 10.3	N 4.1	N 0.1	14336.0	SP	0	0.2	1.6
19/12/2011 07:51:19 19/12/2011 08:20:09	N 703.0	N 148.0	N 277.1	N 58.3	N 6.5	N 1.4	N 1.7	N 0.4	210471.8	AVV	29	0.0	17.7
19/12/2011 22:07:21 19/12/2011 22:07:26	N 555.6	N 1.6	N 286.5	N 0.8	N 222.1	N 0.6	N 3.1	N 0.0	2878.7	SP	0	0.0	2.0
27/12/2011 04:31:36 27/12/2011 12:11:21	411.2	243.2	294.1	135.0	282.0	88.1	297.9	112.2	494409.1	AVV	460	5.7	36.2
28/12/2011 00:03:07 28/12/2011 00:03:11	N 614.9	N 0.3	N 173.0	N 0.1	N 138.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	475.4	SP	0	0.0	0.8
28/12/2011 06:46:16 28/12/2011 11:01:21	685.3	136.1	459.3	78.7	200.9	32.0	8.0	2.9	196024.8	AVV	255	0.1	16.8
28/12/2011 23:04:06 28/12/2011 23:04:21	N 483.3	N 0.4	N 214.2	N 0.2	N 90.5	N 0.1	N 4.0	N 0.0	804.6	SP	0	0.0	1.0
29/12/2011 04:31:51 29/12/2011 08:03:36	660.5	152.2	403.5	84.9	150.7	21.3	2.9	0.6	229661.7	AVV	212	0.0	19.3
29/12/2011 20:03:03 29/12/2011 20:03:23	N 448.0	N 0.3	N 223.0	N 0.1	N 130.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	598.7	SP	0	0.0	0.9
TOTALI		2029.5		1240.4		611.4		180.0	3617162.7			26.0	291.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	12