

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 11/03/2011 01:00:00 al 20/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/03/2011 03:43:18 11/03/2011 08:02:04	592.6	24.1	211.1	14.0	150.3	6.2	2.0	0.5	341243.5	AVV	259	0.6	30.7
12/03/2011 00:04:49 12/03/2011 00:12:49	N 989.8	N 3.2	N 134.6	N 0.4	N 376.4	N 1.2	N 0.0	N 0.0	3210.1	SP	8	0.0	1.8
18/03/2011 03:07:38 18/03/2011 12:04:04	336.3	68.4	187.2	11.3	284.2	15.4	5.7	0.3	757974.6	AVV	537	9.4	70.6
19/03/2011 00:06:34 19/03/2011 00:07:04	N 952.2	N 4.3	N 72.6	N 0.3	N 737.0	N 3.4	N 0.0	N 0.0	4545.8	SP	1	0.1	3.3
19/03/2011 00:18:18 19/03/2011 01:45:18	564.7	4.3	66.3	0.3	553.1	3.4	0.0	0.0	4545.8	MANC AVV	87	0.1	3.3
19/03/2011 07:39:48 19/03/2011 12:02:49	699.9	62.8	437.6	42.7	94.8	6.7	2.3	0.4	350017.7	AVV	263	0.0	29.7
TOTALI		159.7		68.3		31.6		1.2	1461537.7			10.3	139.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
4	2