

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/08/2011 00:57:56 02/08/2011 09:07:49	469.4	259.4	368.5	127.5	393.5	73.7	54.7	4.7	366696.0	AVV	490	33.5	33.4
02/08/2011 22:05:34 02/08/2011 22:05:39	N 533.7	N 0.9	N 145.4	N 0.2	N 136.1	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1599.6	SP	0	0.0	1.4
03/08/2011 00:05:11 03/08/2011 04:49:04	368.0	125.4	515.0	82.1	826.8	59.0	25.1	0.3	217009.7	AVV	284	1.3	19.5
03/08/2011 21:05:04 03/08/2011 21:05:09	N 558.8	N 0.8	N 230.7	N 0.3	N 183.5	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1461.4	SP	0	0.0	1.4
03/08/2011 23:25:51 04/08/2011 05:03:04	616.7	138.7	830.6	116.5	184.9	21.8	0.0	0.0	215055.5	AVV	338	0.0	18.0
04/08/2011 09:30:06 04/08/2011 09:30:08	N 719.8	N 318.9	N 280.1	N 124.1	N 39.6	N 17.5	N 30.8	N 13.6	442958.1	AVV	0	0.0	37.4
04/08/2011 23:04:50 04/08/2011 23:04:55	N 465.5	N 0.5	N 210.0	N 0.2	N 153.9	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1127.6	SP	0	0.0	1.2
05/08/2011 05:29:28 05/08/2011 09:00:50	711.6	123.3	417.6	63.1	112.7	14.0	152.0	11.1	170888.6	AVV	211	0.2	14.6
05/08/2011 23:05:05 05/08/2011 23:05:10	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
06/08/2011 05:46:35 06/08/2011 05:46:40	N 0.0	N 0.0	N 4654.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	1.2	SP	0	0.1	0.0
06/08/2011 06:32:09 06/08/2011 10:03:36	691.3	148.1	534.5	78.1	193.1	28.0	2.5	0.3	203931.1	AVV	211	0.5	17.2
06/08/2011 22:06:50 06/08/2011 22:07:05	N 440.4	N 1.0	N 172.8	N 0.4	N 193.2	N 0.4	N 0.0	N 0.0	2308.9	SP	1	0.0	1.6
08/08/2011 07:43:30 08/08/2011 07:43:35	N 19.5	N 0.0	N 162.7	N 0.0	N 770.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	174.5	SP	0	14.5	0.0
08/08/2011 07:45:43 08/08/2011 10:56:35	715.5	132.2	501.8	89.4	504.7	44.9	2.2	0.2	183404.0	AVV	191	0.2	15.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/08/2011 07:42:59 09/08/2011 10:58:50	709.9	188.7	480.8	83.6	409.4	35.9	67.2	2.6	252817.2	AVV	196	0.4	21.4
09/08/2011 23:04:05 09/08/2011 23:04:10	N 429.9	N 0.3	N 175.8	N 0.1	N 98.7	N 0.1	N 0.0	N 0.0	713.0	SP	0	0.0	0.9
21/08/2011 03:52:52 21/08/2011 11:05:51	438.3	201.7	305.6	163.2	253.3	188.8	182.8	145.1	719219.6	AVV	433	30.8	33.5
21/08/2011 23:04:01 21/08/2011 23:04:06	N 447.2	N 0.6	N 282.4	N 0.4	N 232.2	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1426.8	SP	0	0.0	1.2
22/08/2011 01:49:37 22/08/2011 05:11:06	676.4	120.0	392.2	59.0	52.8	5.8	70.3	1.6	172415.7	AVV	202	0.0	14.5
22/08/2011 17:16:21 22/08/2011 17:16:26	N 0.0	N 31.5	N 0.0	N 21.2	N 0.0	N 31.3	N 0.0	N 3.5	79871.5	SP	0	0.2	9.8
22/08/2011 17:32:37 22/08/2011 18:04:36	N 713.0	N 157.5	N 257.8	N 57.0	N 3.3	N 0.7	N 0.0	N 0.0	220971.6	AVV	32	0.0	18.6
22/08/2011 22:05:36 22/08/2011 22:05:51	N 723.7	N 1.1	N 208.7	N 0.3	N 129.4	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1588.7	SP	0	0.0	1.4
23/08/2011 07:36:37 23/08/2011 11:01:21	683.7	163.0	442.8	76.0	380.8	33.7	17.8	1.2	229413.1	AVV	205	0.1	20.2
24/08/2011 23:03:51 24/08/2011 23:04:06	N 451.6	N 0.3	N 253.3	N 0.2	N 292.9	N 0.2	N 0.0	N 0.0	772.0	SP	1	0.0	1.0
25/08/2011 02:10:07 25/08/2011 06:58:21	665.7	157.5	636.4	107.8	190.8	24.6	178.9	8.5	234064.3	AVV	288	0.2	19.5
25/08/2011 08:58:06 25/08/2011 08:58:11	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.8	N 0.0	N 0.0	183289.8	SP	0	0.0	15.9
25/08/2011 09:04:22 25/08/2011 09:33:06	N 604.6	N 56.0	N 230.7	N 21.4	N 427.3	N 39.6	N 1.9	N 0.2	92581.0	AVV	29	0.2	10.1
26/08/2011 23:04:07 26/08/2011 23:04:12	N 350.5	N 0.3	N 293.8	N 0.2	N 276.5	N 0.2	N 0.0	N 0.0	835.3	SP	0	0.0	1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/08/2011 01:04:14 27/08/2011 04:54:17	511.2	134.9	541.4	79.9	274.2	25.1	160.7	5.9	212643.3	AVV	230	0.1	18.1
27/08/2011 20:05:07 27/08/2011 20:05:22	N 512.0	N 0.7	N 196.8	N 0.3	N 129.9	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1341.5	SP	0	0.0	1.3
28/08/2011 07:25:04 28/08/2011 10:58:22	700.6	132.9	406.5	60.0	51.0	5.1	2.8	0.3	189896.7	AVV	213	0.0	16.0
28/08/2011 23:04:07 28/08/2011 23:04:12	N 378.5	N 0.3	N 247.7	N 0.2	N 107.8	N 0.1	N 0.0	N 0.0	862.6	SP	0	0.0	1.1
29/08/2011 02:10:19 29/08/2011 04:59:07	534.6	101.3	365.5	53.1	160.1	14.0	48.3	3.0	160960.9	AVV	169	0.2	13.7
30/08/2011 22:21:37 30/08/2011 22:21:42	N 615.8	N 15.0	N 342.4	N 8.3	N 88.5	N 2.2	N 0.0	N 0.0	24361.4	SP	0	0.0	5.7
31/08/2011 07:19:48 31/08/2011 11:03:37	710.4	136.5	460.4	65.8	91.4	9.0	2.8	0.2	192979.6	AVV	224	0.1	16.2
<b>TOTALI</b>		2263.7		1305.2		583.7		184.9	4779641.7			82.7	402.6

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
18	17