

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2011 23:05:06 01/09/2011 23:06:16	N 508.4	N 1.6	N 163.3	N 0.5	N 389.7	N 1.2	N 41.8	N 0.1	3105.6	SP	1	0.0	3.1
02/09/2011 03:23:18 02/09/2011 09:46:07	151.3	227.2	390.5	507.3	71.0	75.4	9.1	11.9	1428674.2	AVV	383	1.0	121.2
03/09/2011 23:07:04 03/09/2011 23:25:04	N 361.6	N 2.5	N 112.7	N 0.8	N 194.4	N 1.3	N 58.6	N 0.4	6786.5	SP	18	0.0	4.4
28/09/2011 11:00:09 28/09/2011 11:00:14	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
TOTALI		227.2		507.3		75.4		11.9	1438566.3			1.0	128.8

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
1	3