

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2011 23:04:22 01/09/2011 23:04:27	N 367.5	N 0.3	N 156.2	N 0.1	N 272.4	N 0.3	N 0.0	N 0.0	931.9	SP	0	0.0	1.1
02/09/2011 01:10:43 02/09/2011 03:05:53	379.0	7.2	373.2	9.8	91.4	1.4	104.6	2.8	21981.6	MANC AVV	115	0.0	2.4
02/09/2011 03:41:28 02/09/2011 07:08:07	606.7	134.6	461.3	87.1	161.7	23.3	22.4	1.2	209256.2	AVV	207	0.0	17.6
02/09/2011 23:05:03 02/09/2011 23:05:08	N 596.9	N 1.8	N 321.2	N 1.0	N 214.4	N 0.7	N 0.0	N 0.0	3053.4	SP	0	0.0	3.0
03/09/2011 01:24:41 03/09/2011 04:58:03	624.4	128.9	437.8	60.4	176.3	20.6	95.1	7.7	191451.0	AVV	214	0.1	16.1
03/09/2011 23:04:18 03/09/2011 23:04:23	N 489.3	N 0.5	N 265.1	N 0.3	N 158.9	N 0.2	N 0.0	N 0.0	970.0	SP	0	0.0	1.0
04/09/2011 00:39:56 04/09/2011 03:14:03	597.4	125.0	365.4	62.2	97.0	13.5	3.1	0.2	201428.9	AVV	155	0.1	16.9
04/09/2011 23:05:18 04/09/2011 23:05:23	N 496.3	N 1.0	N 229.0	N 0.5	N 190.4	N 0.4	N 0.0	N 0.0	2029.0	SP	0	0.0	1.8
05/09/2011 00:54:01 05/09/2011 04:02:18	533.9	122.6	401.6	70.5	94.4	11.9	9.8	0.9	199332.9	AVV	188	0.1	17.0
05/09/2011 22:08:03 05/09/2011 22:08:18	N 472.7	N 1.6	N 249.9	N 0.9	N 86.1	N 0.3	N 0.0	N 0.0	3484.1	SP	0	0.0	2.1
07/09/2011 05:46:46 07/09/2011 10:53:18	390.9	162.8	431.9	222.0	149.3	92.5	16.5	3.9	654172.4	AVV	307	32.2	23.9
07/09/2011 23:03:18 07/09/2011 23:03:33	N 422.4	N 0.2	N 279.3	N 0.1	N 224.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	533.3	SP	0	0.0	0.8
08/09/2011 01:27:01 08/09/2011 06:52:03	627.1	128.5	560.7	73.4	262.1	21.1	74.7	0.5	181654.7	AVV	325	0.1	16.0
09/09/2011 22:06:03 09/09/2011 22:06:18	N 486.2	N 0.0	N 246.5	N 0.0	N 223.7	N 0.0	N 2.3	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	-2.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/09/2011 07:22:16 10/09/2011 11:56:18	653.6	97.9	710.7	95.6	189.2	26.1	2.8	0.4	148590.1	AVV	274	0.2	12.2
10/09/2011 23:51:18 10/09/2011 23:51:33	N 699.5	N 109.0	N 264.8	N 41.3	N 27.4	N 4.3	N 0.0	N 0.0	155792.3	SP	0	0.0	15.3
11/09/2011 07:55:06 11/09/2011 11:03:18	705.0	149.8	417.5	74.7	296.4	32.9	10.8	1.0	209211.4	AVV	188	0.1	17.6
11/09/2011 23:04:03 11/09/2011 23:04:08	N 469.6	N 0.5	N 218.0	N 0.2	N 358.0	N 0.4	N 0.0	N 0.0	1046.6	SP	0	0.0	1.1
12/09/2011 06:57:51 12/09/2011 11:02:18	679.7	151.9	553.4	89.4	814.3	73.7	60.2	3.9	220628.2	AVV	245	0.1	18.8
12/09/2011 23:04:03 12/09/2011 23:04:08	N 341.5	N 0.3	N 205.6	N 0.2	N 295.8	N 0.3	N 0.0	N 0.0	876.5	SP	0	0.0	1.0
13/09/2011 02:54:41 13/09/2011 07:06:03	545.2	127.1	539.5	89.2	86.3	11.3	91.5	4.5	208669.5	AVV	252	0.0	17.7
13/09/2011 23:05:18 13/09/2011 23:05:23	N 209.1	N 0.3	N 247.7	N 0.3	N 278.8	N 0.4	N 0.0	N 0.0	1329.4	SP	0	0.0	1.2
15/09/2011 05:07:26 15/09/2011 10:58:49	340.2	166.5	397.0	168.6	649.7	258.9	51.1	24.2	744006.6	AVV	351	32.4	30.5
15/09/2011 12:10:04 15/09/2011 12:10:09	N 0.0	N 44.1	N 0.0	N 14.8	N 235.7	N 19.3	N 30.8	N 2.5	81818.7	SP	0	0.3	8.5
15/09/2011 12:20:41 15/09/2011 12:51:19	N 724.4	N 156.0	N 220.7	N 47.5	N 4.4	N 1.0	N 0.0	N 0.0	215358.3	AVV	31	0.0	18.2
15/09/2011 23:05:19 15/09/2011 23:05:24	N 470.3	N 0.6	N 257.1	N 0.3	N 247.2	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1313.5	SP	0	0.0	1.2
16/09/2011 07:15:06 16/09/2011 11:01:34	677.8	156.1	382.1	69.8	98.5	19.1	48.4	3.9	220956.4	AVV	226	0.2	18.6
17/09/2011 23:05:34 17/09/2011 23:05:39	N 532.7	N 1.2	N 206.0	N 0.5	N 275.4	N 0.6	N 0.0	N 0.0	2221.1	SP	0	0.0	2.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/09/2011 06:41:51 18/09/2011 11:03:04	530.9	133.7	430.2	97.3	152.7	19.8	0.2	0.0	220888.3	AVV	262	0.7	17.8
18/09/2011 23:04:19 18/09/2011 23:04:24	N 443.5	N 0.5	N 221.5	N 0.2	N 287.4	N 0.3	N 0.0	N 0.0	1032.0	SP	0	0.0	1.1
22/09/2011 05:15:21 22/09/2011 12:03:34	379.0	229.1	301.3	160.8	327.8	145.7	9.8	4.7	790774.6	AVV	408	33.3	34.3
22/09/2011 23:06:34 22/09/2011 23:06:39	N 987.5	N 2.1	N 301.2	N 0.6	N 99.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	2111.7	SP	0	0.0	1.7
23/09/2011 07:33:41 23/09/2011 11:03:19	703.8	149.8	641.9	102.0	245.3	28.5	12.8	0.5	209124.6	AVV	210	1.2	16.3
23/09/2011 23:04:49 23/09/2011 23:05:04	N 1125.6	N 3.1	N 843.7	N 2.3	N 366.3	N 1.0	N 0.0	N 0.0	2717.7	SP	1	0.0	2.6
24/09/2011 07:08:46 24/09/2011 11:04:19	884.6	185.1	915.8	163.6	1343.2	144.0	0.1	0.0	231740.0	AVV	236	0.3	22.4
24/09/2011 23:08:49 24/09/2011 23:08:54	N 795.0	N 3.0	N 308.3	N 1.2	N 143.1	N 0.5	N 0.0	N 0.0	3792.5	SP	0	0.0	2.1
29/09/2011 23:04:35 29/09/2011 23:04:40	N 376.1	N 0.4	N 224.3	N 0.2	N 377.1	N 0.4	N 0.0	N 0.0	991.8	SP	0	0.0	1.1
TOTALI		2356.9		1696.4		944.3		60.3	5345271.1			101.5	380.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	19