

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/07/2012 12:46:50 07/07/2012 20:01:18	132.2	173.7	365.3	461.6	156.6	142.8	10.5	10.8	1234778.5	AVV	435	0.9	104.0
08/07/2012 01:14:48 08/07/2012 01:14:53	N 330.5	N 9.2	N 12.2	N 0.3	N 65.5	N 1.8	N 27.6	N 0.8	N 27893.7	SP	0	N 0.0	N 9.6
08/07/2012 18:41:30 09/07/2012 03:17:48	170.4	326.4	349.0	518.6	45.2	50.7	6.9	9.9	1837582.2	AVV	516	0.5	156.5
10/07/2012 23:03:38 10/07/2012 23:03:43	N 555.9	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 139.4	N 0.2	N 38.7	N 0.1	N 1466.7	SP	0	N 0.0	N 2.1
13/07/2012 04:36:14 13/07/2012 09:59:18	126.4	122.4	283.0	286.4	129.0	94.5	10.9	8.7	1007315.2	AVV	323	0.8	87.3
13/07/2012 23:02:53 13/07/2012 23:29:23	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 13081.5	SP	27	N 0.3	N 2.7
14/07/2012 03:45:39 14/07/2012 10:55:08	154.9	267.6	399.6	579.0	26.5	31.7	6.9	9.7	1572162.7	AVV	430	0.6	133.8
15/07/2012 00:36:48 15/07/2012 00:36:53	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 163546.7	SP	0	N 0.1	N 22.2
16/07/2012 20:11:49 17/07/2012 03:33:23	128.9	295.8	226.7	426.5	100.5	111.4	14.0	16.9	2131834.1	AVV	442	0.9	183.3
19/07/2012 23:02:48 19/07/2012 23:19:48	N 233.7	N 22.2	N 288.4	N 27.3	N 372.9	N 35.4	N 31.5	N 3.0	N 94811.6	SP	17	N 0.9	N 8.0
20/07/2012 03:39:53 20/07/2012 08:15:08	77.5	80.3	368.5	389.3	9.5	10.0	5.0	5.5	1132234.3	AVV	276	0.3	95.4
20/07/2012 23:03:18 20/07/2012 23:03:23	N 445.4	N 0.5	N 98.4	N 0.1	N 150.5	N 0.2	N 107.0	N 0.1	N 1141.7	SP	0	N 0.0	N 1.9
30/07/2012 23:42:23 31/07/2012 00:42:34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
TOTALI		1266.2		2661.5		441.1		61.5	8915907.1			4.0	760.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	6