

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/11/2012 04:10:28 04/11/2012 10:53:04	766.2	43.1	244.7	16.1	1222.8	58.9	50.9	1.9	473428.4	AVV	403	5.9	35.2
04/11/2012 23:02:34 04/11/2012 23:02:49	N 3010.2	N 4.6	N 0.0	N 0.0	N 1948.5	N 3.0	N 17.6	N 0.0	N 1533.9	SP	0	N 0.1	N 0.7
05/11/2012 23:27:48 06/11/2012 05:57:04	636.1	23.4	512.8	15.1	839.5	32.9	124.0	5.4	366597.6	AVV	390	5.3	28.0
06/11/2012 21:04:19 06/11/2012 21:04:24	N 2809.9	N 6.8	N 56.4	N 0.1	N 1055.9	N 2.5	N 20.4	N 0.0	N 2403.8	SP	0	N 0.1	N 1.6
06/11/2012 21:11:23 06/11/2012 22:18:28	2800.3	6.8	49.7	0.1	865.3	2.5	20.4	0.0	2403.8	MANC AVV	67	0.1	1.6
07/11/2012 01:33:18 07/11/2012 05:57:04	562.0	4.2	342.3	1.7	268.4	2.5	5.3	0.1	268786.7	AVV	264	0.1	25.1
07/11/2012 21:01:34 07/11/2012 21:01:49	N 2470.6	N 1.7	N 50.6	N 0.0	N 1227.6	N 0.8	N 8.7	N 0.0	N 675.3	SP	0	N 0.0	N 0.5
08/11/2012 01:23:23 08/11/2012 06:06:34	255.1	14.9	248.0	10.3	924.5	51.8	12.9	0.5	322050.5	AVV	283	0.1	28.7
08/11/2012 22:01:49 08/11/2012 22:01:54	N 3022.4	N 2.8	N 29.5	N 0.0	N 1960.5	N 1.8	N 0.0	N 0.0	N 923.8	SP	0	N 0.1	N 0.4
08/11/2012 22:10:33 08/11/2012 23:16:53	2904.7	2.8	29.5	0.0	2088.2	1.8	0.0	0.0	923.8	MANC AVV	66	0.1	0.4
09/11/2012 10:52:18 09/11/2012 16:02:34	127.2	127.7	137.0	2.3	104.3	3.0	10.5	0.9	215075.3	AVV	310	0.1	19.3
10/11/2012 00:01:49 10/11/2012 00:01:54	N 2760.2	N 2.1	N 0.2	N 0.0	N 1374.2	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 754.6	SP	0	N 0.0	N 0.6
11/11/2012 11:27:38 11/11/2012 16:55:19	501.9	26.1	267.0	14.6	100.1	3.8	16.2	0.9	377109.7	AVV	328	5.8	26.8
13/11/2012 00:01:19 13/11/2012 00:01:34	N 3462.2	N 3.1	N 0.0	N 0.0	N 1118.9	N 1.0	N 27.3	N 0.0	N 884.1	SP	0	N 0.0	N 0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
13/11/2012 00:13:53 13/11/2012 01:24:08	10944.2	3.1	0.0	0.0	3985.3	1.0	27.3	0.0	884.1	MANC AVV	71	0.0	0.6
16/11/2012 09:20:28 16/11/2012 15:03:04	662.2	25.3	206.2	8.4	944.1	29.3	17.3	0.7	295571.3	AVV	343	4.8	21.0
16/11/2012 21:05:49 16/11/2012 21:05:54	N 2687.9	N 8.1	N 0.0	N 0.0	N 1036.9	N 3.1	N 7.6	N 0.0	N 3025.5	SP	0	N 0.0	N 1.9
17/11/2012 02:15:38 17/11/2012 06:53:49	473.1	27.1	166.9	7.6	233.8	17.2	34.7	3.4	252078.5	AVV	278	0.6	23.2
18/11/2012 00:02:04 18/11/2012 00:02:09	N 2455.7	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 594.3	N 0.1	N 5.2	N 0.0	N 229.0	SP	0	N 0.0	N 0.4
19/11/2012 00:53:38 19/11/2012 06:55:34	978.1	27.7	368.9	9.3	508.8	17.2	42.3	0.4	381156.6	AVV	362	0.1	33.2
19/11/2012 21:01:50 19/11/2012 21:01:55	N 2731.6	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 566.7	N 0.3	N 0.2	N 0.0	N 530.4	SP	0	N 0.0	N 0.4
21/11/2012 02:45:51 21/11/2012 07:45:49	1012.4	35.0	422.2	16.9	888.8	29.1	99.6	3.7	240199.1	AVV	300	3.2	17.1
21/11/2012 21:02:03 21/11/2012 21:02:18	N 2662.0	N 1.1	N 0.0	N 0.0	N 748.9	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 412.9	SP	0	N 0.0	N 0.5
22/11/2012 06:03:40 22/11/2012 11:12:34	1323.2	28.1	414.0	10.9	298.6	5.3	36.7	0.4	290771.9	AVV	309	0.1	25.9
22/11/2012 23:02:18 22/11/2012 23:02:23	N 2699.8	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 1336.5	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 481.9	SP	0	N 0.0	N 0.5
23/11/2012 00:28:00 23/11/2012 05:55:48	1173.6	34.2	371.9	16.7	2529.7	41.1	4.5	0.1	278807.8	AVV	327	0.0	25.5
23/11/2012 22:02:07 23/11/2012 22:02:22	N 1993.3	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 333.3	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 666.6	SP	0	N 0.0	N 0.5
24/11/2012 06:24:54 24/11/2012 11:09:07	961.7	35.2	304.6	11.4	2193.0	52.6	23.4	0.7	180468.4	AVV	285	0.6	15.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/11/2012 06:02:13 26/11/2012 12:01:06	736.1	21.4	282.5	9.0	615.5	17.0	333.0	11.6	316945.8	AVV	359	4.7	22.6
27/11/2012 00:02:36 27/11/2012 00:02:41	N 1810.3	N 3.6	N 0.0	N 0.0	N 1761.9	N 3.5	N 29.5	N 0.1	N 2007.9	SP	0	N 0.1	N 0.9
30/11/2012 02:00:51 30/11/2012 09:56:19	977.5	27.4	330.0	9.9	1613.5	15.5	13.5	0.8	416899.6	AVV	476	7.0	29.4
TOTALI		513.6		160.3		382.8		31.7	4680159.0			38.6	379.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	13