

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2012 04:10:20 01/08/2012 11:23:30	197.1	96.8	754.6	547.5	496.4	237.6	239.2	56.8	851619.9	MANC AVV	433	4.3	71.2
01/08/2012 12:02:15 01/08/2012 15:50:52	137.1	165.3	496.3	444.6	100.3	59.0	14.4	11.2	1016137.6	AVV	228	2.9	83.4
01/08/2012 23:04:51 01/08/2012 23:06:06	N 390.1	N 1.0	N 144.6	N 0.4	N 205.6	N 0.5	N 108.4	N 0.3	N 2532.2	SP	2	N 0.0	N 2.7
06/08/2012 03:33:15 06/08/2012 11:28:37	971.6	1326.3	593.4	941.6	518.2	474.5	77.5	73.4	1824319.8	AVV	475	4.7	150.1
09/08/2012 02:03:37 09/08/2012 02:07:37	N 253.7	N 8.8	N 243.0	N 8.5	N 299.1	N 10.4	N 33.7	N 1.2	N 34849.5	SP	4	N 1.4	N 4.3
09/08/2012 02:42:25 09/08/2012 10:50:22	170.1	275.6	363.4	556.8	97.0	99.9	14.1	19.7	1651147.7	AVV	488	5.2	134.9
10/08/2012 23:05:07 10/08/2012 23:13:37	N 362.4	N 1.1	N 147.1	N 0.4	N 266.5	N 0.8	N 20.7	N 0.1	N 2904.6	SP	8	N 0.0	N 2.8
13/08/2012 03:25:15 13/08/2012 12:16:52	149.8	263.3	486.0	679.0	108.2	110.6	56.4	58.9	1550206.5	AVV	531	2.1	129.5
13/08/2012 23:06:52 13/08/2012 23:07:52	N 129.5	N 0.8	N 27.6	N 0.2	N 93.8	N 0.6	N 21.4	N 0.1	N 6039.2	SP	1	N 0.0	N 4.2
20/08/2012 03:24:05 20/08/2012 11:48:52	108.6	169.9	434.9	650.3	80.5	85.7	9.9	13.5	1707358.5	AVV	504	3.3	141.5
21/08/2012 00:54:52 21/08/2012 00:55:52	N 91.2	N 32.7	N 81.3	N 29.2	N 10.0	N 3.6	N 22.0	N 7.9	N 359168.4	SP	1	N 0.0	N 33.7
21/08/2012 04:26:05 21/08/2012 10:50:22	121.4	195.0	403.5	520.9	22.4	23.1	8.5	10.6	1416750.0	AVV	384	6.1	114.1
21/08/2012 23:06:37 21/08/2012 23:06:52	N 299.1	N 1.5	N 83.1	N 0.4	N 77.8	N 0.4	N 18.3	N 0.1	N 4901.6	SP	0	N 0.0	N 3.8
22/08/2012 02:48:30 22/08/2012 11:03:07	155.1	267.8	493.5	715.5	28.9	34.3	11.9	17.0	1644218.7	AVV	495	13.6	125.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2012 01:00:00 al 01/09/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/08/2012 01:18:52 23/08/2012 01:19:07	N 351.3	N 57.5	N 109.9	N 18.0	N 61.5	N 10.1	N 8.5	N 1.4	N 163789.9	SP	1	N 1.8	N 14.0
23/08/2012 01:42:05 23/08/2012 11:33:22	166.3	254.9	554.6	749.0	54.4	57.4	10.4	13.9	1589935.4	AVV	591	7.8	136.1
23/08/2012 11:35:37 23/08/2012 11:36:22	N 174.7	N 29.4	N 255.4	N 43.0	N 21.8	N 3.7	N 6.3	N 1.1	N 168335.6	SP	1	N 2.1	N 18.3
23/08/2012 11:55:40 23/08/2012 14:11:02	137.8	86.6	259.1	161.7	31.0	19.2	5.0	3.0	619099.5	AVV	136	5.6	46.9
24/08/2012 00:47:37 24/08/2012 01:09:37	N 964.6	N 52.1	N 157.7	N 30.3	N 135.4	N 8.9	N 99.8	N 5.8	N 285422.0	SP	22	N 0.7	N 31.0
TOTALI		3101.3		5966.9		1201.1		278.1	13870793.6			55.4	1133.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	9