

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/06/2012 09:50:19 17/06/2012 19:13:52	938.6	65.6	250.3	12.7	608.1	23.9	28.8	1.8	570727.8	AVV	563	8.4	47.2
18/06/2012 23:03:22 18/06/2012 23:03:27	N 3089.0	N 3.0	N 7.0	N 0.0	N 760.3	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 960.0	SP	0	N 0.0	N 0.8
19/06/2012 11:47:49 19/06/2012 16:21:37	1067.8	32.1	292.1	9.9	633.2	7.1	67.4	4.6	291289.4	AVV	274	0.4	27.4
19/06/2012 23:03:22 19/06/2012 23:03:27	N 3923.9	N 6.7	N 28.1	N 0.0	N 1615.9	N 2.8	N 4.4	N 0.0	N 1704.9	SP	0	N 0.0	N 1.1
20/06/2012 07:25:29 20/06/2012 11:00:37	1099.2	49.4	451.7	21.1	1027.0	28.7	226.1	8.3	191500.2	AVV	215	0.1	17.1
20/06/2012 23:03:22 20/06/2012 23:03:27	N 2376.3	N 3.5	N 27.2	N 0.0	N 1333.7	N 2.0	N 37.2	N 0.1	N 1488.6	SP	0	N 0.0	N 1.4
23/06/2012 02:19:44 23/06/2012 09:39:07	744.6	32.8	210.9	9.8	1781.0	45.2	96.6	3.1	481928.9	AVV	440	4.7	38.7
23/06/2012 21:03:37 23/06/2012 21:03:42	N 3863.1	N 7.1	N 24.3	N 0.0	N 1045.3	N 1.9	N 0.0	N 0.0	N 1836.9	SP	0	N 0.0	N 1.1
24/06/2012 04:38:54 24/06/2012 09:13:52	976.2	34.5	535.2	19.1	1517.6	33.3	3.5	1.6	197642.3	AVV	275	0.1	18.1
24/06/2012 23:03:07 24/06/2012 23:03:12	N 1499.8	N 1.6	N 17.0	N 0.0	N 1550.5	N 1.6	N 12.2	N 0.0	N 1052.9	SP	0	N 0.0	N 0.9
24/06/2012 23:05:09 25/06/2012 00:05:59	1499.8	1.6	17.0	0.0	1997.3	1.6	12.2	0.0	1052.9	MANC AVV	60	0.0	0.9
25/06/2012 02:48:14 25/06/2012 07:21:07	1092.0	30.4	474.5	15.2	1001.4	11.4	40.9	0.3	177176.7	AVV	273	0.1	16.6
25/06/2012 23:04:52 25/06/2012 23:04:57	N 2864.4	N 5.2	N 21.0	N 0.0	N 943.3	N 1.7	N 26.5	N 0.0	N 1804.1	SP	0	N 0.0	N 1.4
25/06/2012 23:06:19 26/06/2012 00:07:09	2864.4	5.2	21.0	0.0	1658.6	1.7	542.4	0.0	1804.1	MANC AVV	61	0.0	1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2012 01:00:00 al 01/07/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/06/2012 01:01:04 26/06/2012 04:55:07	1136.9	93.6	336.9	13.1	704.9	15.4	10.9	0.3	352036.1	AVV	234	0.0	30.6
26/06/2012 16:04:22 26/06/2012 16:04:37	N 4232.4	N 8.6	N 30.9	N 0.1	N 544.2	N 1.1	N 20.8	N 0.0	N 2036.2	SP	0	N 0.0	N 1.7
27/06/2012 01:10:09 27/06/2012 05:01:52	1570.9	12.7	555.2	6.0	288.7	1.5	21.8	0.1	144758.1	AVV	231	0.1	13.7
27/06/2012 22:43:22 27/06/2012 22:43:37	N 0.0	N 526.8	N 0.0	N 0.6	N 0.0	N 70.7	N 0.0	N 0.7	N 292972.1	SP	0	N 0.0	N 11.8
29/06/2012 01:06:39 29/06/2012 06:59:07	1065.0	21.0	449.7	10.2	804.3	7.6	13.8	0.3	207335.5	AVV	353	1.4	17.3
29/06/2012 23:07:52 29/06/2012 23:08:07	N 3771.5	N 32.4	N 128.2	N 1.1	N 2811.8	N 24.1	N 59.3	N 0.5	N 8583.5	SP	1	N 0.0	N 3.2
30/06/2012 05:23:35 30/06/2012 10:00:22	1178.5	34.3	392.8	13.0	655.1	13.4	15.2	0.4	212863.8	AVV	277	0.2	19.2
30/06/2012 22:54:37 30/06/2012 22:54:42	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 219213.0	SP	0	N 0.0	N 14.9
TOTALI		413.0		130.1		190.8		20.8	2830115.8			15.5	248.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	10