

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/10/2012 02:31:05 03/10/2012 11:01:23	1063.9	444.8	546.4	180.2	1153.5	183.3	23.6	17.3	646724.1	AVV	510	24.9	29.8
03/10/2012 23:04:38 03/10/2012 23:04:43	N 1490.8	N 1.4	N 314.2	N 0.3	N 120.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 949.3	SP	0	N 0.0	N 1.0
04/10/2012 01:55:50 04/10/2012 07:03:18	1030.1	251.1	713.5	91.2	267.0	15.7	0.9	0.2	289215.7	AVV	308	0.2	25.4
04/10/2012 09:28:50 04/10/2012 09:28:53	N 830.4	N 160.4	N 251.5	N 48.6	N 2.6	N 0.5	N 0.6	N 0.1	N 193141.5	AVV	0	N 0.0	N 16.2
04/10/2012 20:01:36 04/10/2012 20:01:41	N 1247.0	N 0.1	N 369.2	N 0.0	N 119.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 103.6	SP	0	N 0.0	N 0.3
05/10/2012 05:42:58 05/10/2012 11:00:36	1014.6	199.5	715.7	91.2	231.8	19.6	1.8	0.3	260180.7	AVV	318	0.0	23.2
05/10/2012 23:02:22 05/10/2012 23:02:27	N 1118.0	N 0.5	N 341.1	N 0.1	N 300.4	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 422.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
07/10/2012 04:25:37 07/10/2012 10:57:21	846.2	293.6	541.2	131.9	587.1	60.8	8.7	0.7	367233.3	AVV	392	0.4	31.9
07/10/2012 23:01:20 07/10/2012 23:01:25	N 1330.6	N 0.1	N 321.6	N 0.0	N 126.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 89.0	SP	0	N 0.0	N 0.3
08/10/2012 00:45:47 08/10/2012 04:54:05	866.2	133.5	667.7	48.4	260.1	20.8	1.8	0.7	163530.6	AVV	249	0.0	15.0
08/10/2012 23:01:33 08/10/2012 23:01:38	N 1363.0	N 0.3	N 297.5	N 0.1	N 171.5	N 0.0	N 0.3	N 0.0	N 183.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
09/10/2012 00:34:56 09/10/2012 04:07:08	803.2	230.9	320.9	78.9	155.2	22.1	1.0	0.3	291459.0	AVV	213	0.0	25.1
09/10/2012 23:01:33 09/10/2012 23:01:38	N 1408.0	N 0.3	N 314.8	N 0.1	N 166.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 199.4	SP	0	N 0.0	N 0.4
10/10/2012 02:04:11 10/10/2012 05:16:03	906.7	165.9	504.7	72.2	599.5	52.2	5.6	0.5	196097.5	AVV	192	0.0	16.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/10/2012 21:01:48 10/10/2012 21:01:53	N 1401.4	N 0.3	N 372.9	N 0.1	N 295.2	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 199.2	SP	0	N 0.0	N 0.5
10/10/2012 23:56:56 11/10/2012 04:13:03	845.3	278.9	355.6	104.5	343.4	45.3	2.1	0.5	339680.3	AVV	257	0.1	29.0
11/10/2012 22:00:48 11/10/2012 22:00:53	N 1766.0	N 0.1	N 467.0	N 0.0	N 155.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 37.0	SP	0	N 0.0	N 0.2
12/10/2012 00:42:51 12/10/2012 05:22:03	947.6	149.6	794.2	69.0	192.3	9.0	1.7	0.2	181614.5	AVV	280	0.0	16.1
12/10/2012 21:01:18 12/10/2012 21:01:23	N 1778.8	N 0.2	N 480.1	N 0.0	N 378.6	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 84.6	SP	0	N 0.0	N 0.3
14/10/2012 02:27:02 14/10/2012 09:58:48	958.5	352.9	623.1	148.4	384.8	89.1	14.9	11.8	491192.1	AVV	451	13.1	29.5
14/10/2012 22:01:18 14/10/2012 22:01:23	N 3136.4	N 0.3	N 985.5	N 0.1	N 343.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 84.5	SP	0	N 0.0	N 0.3
15/10/2012 00:59:42 15/10/2012 05:15:48	993.3	254.1	585.2	97.5	375.7	19.9	1.4	0.2	290873.2	AVV	256	0.0	24.8
15/10/2012 21:01:18 15/10/2012 21:01:33	N 1036.1	N 0.1	N 270.1	N 0.0	N 104.0	N 0.0	N 0.5	N 0.0	N 95.1	SP	0	N 0.0	N 0.3
16/10/2012 00:11:17 16/10/2012 05:02:03	810.3	239.5	588.0	107.2	498.0	33.1	1.5	0.3	313312.3	AVV	291	0.0	26.8
16/10/2012 21:02:18 16/10/2012 21:02:33	N 961.8	N 0.3	N 357.7	N 0.1	N 179.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 276.9	SP	0	N 0.0	N 0.5
22/10/2012 02:40:52 22/10/2012 10:47:23	711.6	385.1	418.3	157.1	306.1	135.4	12.9	9.3	718854.2	AVV	487	26.8	35.0
22/10/2012 23:02:33 22/10/2012 23:02:38	N 676.2	N 0.2	N 359.2	N 0.1	N 167.1	N 0.0	N 0.4	N 0.0	N 270.9	SP	0	N 0.0	N 0.5
23/10/2012 06:37:42 23/10/2012 10:32:48	701.1	242.0	514.3	115.6	148.3	26.4	1.5	0.4	338853.9	AVV	235	0.1	28.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2012 01:00:00 al 01/11/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/10/2012 23:02:33 23/10/2012 23:02:38	N 718.9	N 0.2	N 234.3	N 0.1	N 180.3	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 302.9	SP	0	N 0.0	N 0.6
30/10/2012 10:47:08 30/10/2012 16:35:08	567.1	242.0	493.5	155.0	406.4	193.0	15.3	12.2	547259.2	AVV	348	22.6	23.4
31/10/2012 00:01:33 31/10/2012 00:01:38	N 942.6	N 0.1	N 379.1	N 0.0	N 128.4	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 98.3	SP	0	N 0.0	N 0.3
31/10/2012 13:39:13 31/10/2012 17:19:53	795.7	155.7	461.6	68.8	374.0	31.6	1.7	0.2	199676.7	AVV	220	0.0	17.8
31/10/2012 23:23:53 31/10/2012 23:23:58	N 831.6	N 24.7	N 286.9	N 8.5	N 53.1	N 1.6	N 0.4	N 0.0	N 29699.6	SP	0	N 0.0	N 6.3
TOTALI		4019.1		1717.1		957.2		55.1	5635757.3			88.4	397.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
17	16