

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/01/2012 02:04:00 04/01/2012 08:56:35	537.2	121.0	664.6	242.1	1144.9	239.3	120.4	205.2	792099.9	MANC AVV	412	30.9	38.9
04/01/2012 09:06:25 04/01/2012 14:43:03	741.0	468.7	324.5	197.7	128.7	51.7	2.8	1.9	669716.4	AVV	337	0.5	57.7
04/01/2012 23:04:03 04/01/2012 23:04:08	N 1023.5	N 8.3	N 355.0	N 2.9	N 255.8	N 2.1	N 1.0	N 0.0	N 8102.8	SP	0	N 0.0	N 2.9
04/01/2012 23:12:50 05/01/2012 00:15:00	6686.1	8.3	5795.8	2.9	7402.6	2.1	1.0	0.0	8102.8	MANC AVV	63	0.0	2.9
09/01/2012 00:40:30 09/01/2012 03:44:25	306.3	28.4	526.7	89.2	537.8	71.2	40.0	2.3	336862.7	MANC AVV	184	27.5	0.7
09/01/2012 03:45:25 09/01/2012 09:01:33	760.6	252.1	728.9	153.8	86.0	7.7	1.4	0.5	333979.0	AVV	316	0.0	30.2
09/01/2012 21:04:38 09/01/2012 21:04:43	N 908.0	N 1.0	N 405.9	N 0.5	N 87.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 1148.0	SP	0	N 0.0	N 1.2
10/01/2012 06:23:55 10/01/2012 12:00:33	747.1	246.7	694.8	178.7	1376.6	184.8	36.8	3.2	356823.9	AVV	337	0.2	30.8
11/01/2012 00:03:18 11/01/2012 00:03:23	N 1494.9	N 1.0	N 331.8	N 0.2	N 238.9	N 0.2	N 0.1	N 0.0	N 642.8	SP	0	N 0.0	N 0.9
12/01/2012 01:19:50 12/01/2012 06:59:33	499.9	147.5	312.1	85.8	222.1	62.6	107.0	45.6	405755.2	AVV	340	18.3	15.4
12/01/2012 11:36:48 12/01/2012 11:36:53	N 793.9	N 336.4	N 376.8	N 159.7	N 65.6	N 27.8	N 1.8	N 0.8	N 423784.3	SP	0	N 0.0	N 36.3
12/01/2012 11:37:03 12/01/2012 12:49:03	791.7	319.9	363.2	146.8	25.0	10.1	1.3	0.5	404080.5	AVV	72	0.0	34.6
12/01/2012 14:10:33 12/01/2012 14:10:38	N 700.5	N 129.0	N 267.0	N 49.2	N 1.8	N 0.3	N 0.4	N 0.1	N 184186.5	SP	0	N 0.0	N 16.4
12/01/2012 14:13:33 12/01/2012 14:19:33	N 700.5	N 129.0	N 267.0	N 49.2	N 1.8	N 0.3	N 0.4	N 0.1	N 184186.5	AVV	6	N 0.0	N 16.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/01/2012 22:04:18 12/01/2012 22:04:23	N 1033.5	N 0.8	N 253.2	N 0.2	N 237.5	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 759.8	SP	0	N 0.0	N 0.8
13/01/2012 01:59:15 13/01/2012 07:00:33	762.8	123.8	969.7	80.6	463.7	25.3	6.5	0.4	167741.5	AVV	301	0.0	16.1
15/01/2012 00:02:18 15/01/2012 00:02:23	N 1121.8	N 0.6	N 382.6	N 0.2	N 239.7	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 527.8	SP	0	N 0.0	N 0.7
15/01/2012 21:50:35 16/01/2012 05:58:18	694.6	201.5	717.6	108.8	1869.5	126.5	55.8	28.2	405548.7	AVV	488	13.9	21.8
16/01/2012 22:17:19 16/01/2012 22:17:24	N 794.5	N 12.5	N 342.2	N 5.4	N 75.2	N 1.2	N 0.3	N 0.0	N 15757.0	SP	0	N 0.0	N 4.6
17/01/2012 01:32:11 17/01/2012 06:56:04	771.4	131.2	548.7	66.0	104.4	8.8	6.2	0.2	175077.0	AVV	324	0.0	16.0
17/01/2012 22:03:19 17/01/2012 22:03:24	N 870.6	N 0.5	N 394.7	N 0.2	N 200.9	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 605.9	SP	0	N 0.0	N 0.8
18/01/2012 01:17:41 18/01/2012 06:03:49	767.9	243.5	422.8	109.0	202.5	26.9	2.7	0.7	324374.5	AVV	286	0.1	28.2
18/01/2012 22:06:19 18/01/2012 22:06:24	N 946.3	N 1.8	N 395.5	N 0.8	N 58.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 1947.3	SP	0	N 0.0	N 1.5
19/01/2012 01:24:11 19/01/2012 06:57:34	755.2	199.2	433.6	93.1	173.3	26.7	0.9	0.1	266651.5	AVV	333	0.1	23.3
19/01/2012 22:08:34 19/01/2012 22:08:39	N 941.5	N 3.6	N 392.1	N 1.5	N 176.2	N 0.7	N 0.3	N 0.0	N 3805.4	SP	0	N 0.0	N 2.2
20/01/2012 18:22:56 20/01/2012 23:57:19	683.6	249.3	568.6	173.7	129.0	38.6	22.6	9.4	378905.4	AVV	335	5.9	26.7
21/01/2012 11:01:34 21/01/2012 11:01:39	N 706.9	N 81.5	N 413.4	N 47.7	N 50.5	N 5.8	N 0.7	N 0.1	N 115315.7	SP	0	N 0.1	N 10.9
21/01/2012 11:08:01 21/01/2012 11:34:04	N 706.9	N 81.5	N 413.4	N 47.7	N 50.5	N 5.8	N 0.7	N 0.1	N 115315.7	AVV	26	N 0.1	N 10.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/01/2012 00:02:34 22/01/2012 00:02:49	N 1056.5	N 0.4	N 391.3	N 0.1	N 276.8	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 361.3	SP	0	N 0.0	N 0.7
22/01/2012 03:39:01 22/01/2012 07:55:49	754.4	211.9	521.2	117.5	104.3	14.0	3.5	0.2	283286.0	AVV	256	0.0	25.0
22/01/2012 22:04:19 22/01/2012 22:04:34	N 1103.0	N 1.2	N 436.7	N 0.5	N 110.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 1046.6	SP	0	N 0.0	N 1.1
23/01/2012 03:13:31 23/01/2012 07:09:49	782.2	154.2	501.2	81.1	108.4	13.3	8.6	0.6	201362.1	AVV	236	0.1	18.0
23/01/2012 22:03:34 23/01/2012 22:03:49	N 883.5	N 0.6	N 404.8	N 0.3	N 107.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 631.0	SP	0	N 0.0	N 0.9
24/01/2012 01:47:36 24/01/2012 05:59:04	762.3	220.2	418.4	94.9	79.9	19.8	2.7	0.3	290207.5	AVV	252	0.0	25.0
24/01/2012 22:01:19 24/01/2012 22:01:34	N 862.4	N 0.1	N 357.8	N 0.0	N 108.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 90.3	SP	0	N 0.0	N 0.3
25/01/2012 01:19:16 25/01/2012 07:08:56	1416.3	0.4	1627.6	0.4	339.1	0.1	1.4	0.0	519.4	MANC AVV	349	0.0	0.2
26/01/2012 00:00:41 26/01/2012 05:59:04	550.9	258.6	583.1	191.0	180.3	47.1	29.7	27.3	559044.0	AVV	359	17.8	29.5
26/01/2012 15:41:05 26/01/2012 15:41:10	N 691.6	N 141.4	N 316.5	N 64.7	N 1.6	N 0.3	N 0.4	N 0.1	N 204456.4	AVV	0	N 0.0	N 17.5
26/01/2012 22:07:35 26/01/2012 22:07:50	N 1008.6	N 3.0	N 451.5	N 1.3	N 161.6	N 0.5	N 0.1	N 0.0	N 2970.7	SP	0	N 0.0	N 1.9
27/01/2012 01:18:35 27/01/2012 06:01:34	798.6	224.4	638.6	125.2	95.1	12.4	1.0	0.2	295981.1	AVV	283	0.0	25.6
27/01/2012 23:02:34 27/01/2012 23:02:39	N 932.3	N 1.0	N 419.9	N 0.4	N 92.2	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 1055.4	SP	0	N 0.0	N 0.7
27/01/2012 23:55:15 28/01/2012 07:07:48	780.5	367.6	489.8	179.5	84.5	23.9	1.1	0.5	473422.5	AVV	432	0.0	40.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2012 01:00:00 al 01/02/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/01/2012 22:32:18 28/01/2012 22:32:33	N 796.6	N 47.1	N 368.7	N 21.8	N 18.7	N 1.1	N 0.2	N 0.0	N 59105.9	SP	0	N 0.0	N 9.3
29/01/2012 00:03:24 29/01/2012 08:16:09	860.7	204.4	614.3	130.5	389.8	42.7	11.3	1.2	255556.4	MANC AVV	493	0.4	22.7
29/01/2012 08:45:58 29/01/2012 11:59:48	792.4	233.3	503.2	126.3	86.8	13.3	0.9	0.2	298169.5	AVV	194	0.0	26.1
30/01/2012 00:03:03 30/01/2012 00:03:08	N 1206.1	N 0.6	N 649.3	N 0.3	N 160.5	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 491.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
30/01/2012 02:02:13 30/01/2012 06:57:03	824.9	250.5	610.6	134.3	106.0	12.6	9.3	0.9	314721.2	AVV	295	0.1	27.3
31/01/2012 00:01:52 31/01/2012 00:01:57	N 849.6	N 30.5	N 435.7	N 15.7	N 132.0	N 4.7	N 0.4	N 0.0	N 35944.1	SP	0	N 0.0	N 3.5
31/01/2012 00:10:13 31/01/2012 05:00:31	811.6	312.1	393.8	136.3	60.8	14.3	0.5	0.2	389817.9	AVV	290	0.0	33.7
31/01/2012 22:05:19 31/01/2012 22:05:34	N 1117.3	N 1.6	N 595.2	N 0.9	N 113.5	N 0.2	N 0.2	N 0.0	N 1435.9	SP	0	N 0.0	N 1.3
TOTALI		5178.8		3045.0		1095.6		329.7	8387806.6			116.1	616.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
28	22