

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/11/2012 10:08:38 03/11/2012 16:50:08	420.1	225.2	336.1	119.5	352.7	83.4	16.8	5.4	390714.6	AVV	402	7.0	26.0
04/11/2012 00:01:33 04/11/2012 00:01:48	N 946.4	N 0.1	N 265.9	N 0.0	N 460.5	N 0.1	N 6.6	N 0.0	N 140.3	SP	0	N 0.0	N 0.4
08/11/2012 04:21:28 08/11/2012 11:59:03	646.5	325.0	405.4	167.3	219.3	61.1	11.1	4.0	461968.9	AVV	458	4.2	35.1
09/11/2012 00:03:03 09/11/2012 00:03:08	N 1086.9	N 0.5	N 271.0	N 0.1	N 253.6	N 0.1	N 5.6	N 0.0	N 464.5	SP	0	N 0.0	N 0.8
09/11/2012 06:21:23 09/11/2012 09:33:53	836.8	19.7	846.7	20.2	420.1	10.1	7.3	0.2	24179.7	MANC AVV	192	0.0	2.4
09/11/2012 12:41:53 09/11/2012 17:02:33	757.3	184.5	665.7	119.2	214.4	24.1	4.6	0.7	252758.0	AVV	261	0.0	21.2
10/11/2012 00:02:48 10/11/2012 00:02:53	N 1117.9	N 0.4	N 279.2	N 0.1	N 562.9	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 350.9	SP	0	N 0.0	N 0.6
19/11/2012 14:16:59 19/11/2012 15:17:10	721.4	225.0	256.7	74.5	81.7	20.8	5.1	1.6	310316.4	MANC SP	61	0.2	26.0
19/11/2012 15:17:14 19/11/2012 15:47:49	N 738.6	N 140.2	N 182.0	N 34.5	N 15.9	N 3.0	N 5.0	N 0.9	N 189787.8	AVV	30	N 0.0	N 16.0
19/11/2012 23:01:19 19/11/2012 23:01:24	N 978.9	N 0.1	N 231.6	N 0.0	N 611.6	N 0.1	N 5.0	N 0.0	N 82.8	SP	0	N 0.0	N 0.3
22/11/2012 05:47:50 22/11/2012 12:07:34	494.5	221.8	405.2	132.0	184.1	36.7	12.5	2.4	363688.1	AVV	380	5.1	25.9
23/11/2012 00:02:18 23/11/2012 00:02:33	N 980.1	N 0.2	N 311.7	N 0.1	N 862.5	N 0.2	N 5.3	N 0.0	N 229.6	SP	0	N 0.0	N 0.5
23/11/2012 07:13:24 23/11/2012 12:02:23	733.3	213.7	426.5	106.2	828.3	42.9	11.6	1.0	288948.5	AVV	289	0.7	24.1
24/11/2012 00:02:07 24/11/2012 00:02:12	N 1116.7	N 0.2	N 307.1	N 0.0	N 210.8	N 0.0	N 5.9	N 0.0	N 160.8	SP	0	N 0.0	N 0.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/11/2012 08:39:04 24/11/2012 11:59:52	988.1	293.6	416.6	82.4	181.2	25.7	12.9	3.8	251286.1	AVV	200	0.1	21.1
25/11/2012 00:02:07 25/11/2012 00:02:12	N 1222.9	N 0.2	N 288.3	N 0.1	N 1476.0	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 178.9	SP	0	N 0.0	N 0.4
26/11/2012 22:36:58 27/11/2012 07:25:06	694.9	387.6	544.3	193.4	700.0	135.3	52.1	10.5	515076.0	AVV	529	4.1	39.1
27/11/2012 21:02:06 27/11/2012 21:02:11	N 1221.7	N 0.2	N 274.1	N 0.0	N 272.3	N 0.0	N 6.6	N 0.0	N 165.8	SP	0	N 0.0	N 0.4
28/11/2012 03:31:03 28/11/2012 08:23:19	844.1	179.4	870.7	137.6	163.7	21.1	5.1	0.8	218938.1	AVV	292	0.0	18.4
28/11/2012 21:02:04 28/11/2012 21:02:09	N 1182.4	N 0.2	N 215.7	N 0.0	N 256.2	N 0.0	N 5.2	N 0.0	N 146.7	SP	0	N 0.0	N 0.4
29/11/2012 04:02:11 29/11/2012 08:24:49	870.7	76.0	1089.4	94.3	252.6	205.9	21.8	24.4	221933.8	AVV	262	0.3	22.9
29/11/2012 08:36:04 29/11/2012 08:37:34	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 146.3	N 0.0	N 22.0	N 72526.2	SP	1	N 0.2	N 8.2
29/11/2012 08:48:21 29/11/2012 09:39:19	692.3	106.5	444.4	68.3	80.3	12.4	4.7	0.7	153776.3	AVV	51	0.2	12.8
29/11/2012 21:02:05 29/11/2012 21:02:20	N 728.0	N 0.2	N 161.5	N 0.0	N 123.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 230.5	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		2458.1		1314.8		679.4		55.5	3453584.6			21.9	275.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	12