

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/11/2012 09:57:43 03/11/2012 16:13:53	493.2	285.7	316.0	195.2	226.8	164.8	15.0	9.6	756938.6	AVV	376	40.8	23.0
04/11/2012 00:02:33 04/11/2012 00:02:38	N 781.2	N 0.3	N 213.0	N 0.1	N 520.9	N 0.2	N 0.3	N 0.0	N 364.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
08/11/2012 04:17:53 08/11/2012 11:58:48	758.7	142.1	648.6	69.8	717.6	36.8	3.9	0.9	553825.1	AVV	461	29.6	17.9
09/11/2012 00:02:33 09/11/2012 00:02:38	N 1045.6	N 0.3	N 330.2	N 0.1	N 408.3	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 292.5	SP	0	N 0.0	N 0.5
11/11/2012 02:20:08 11/11/2012 08:35:48	755.3	327.1	621.1	190.7	242.4	86.8	5.9	4.9	504482.3	AVV	375	12.2	31.4
12/11/2012 21:02:03 12/11/2012 21:02:08	N 1341.8	N 0.3	N 442.8	N 0.1	N 321.2	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 221.7	SP	0	N 0.0	N 0.5
13/11/2012 01:36:28 13/11/2012 05:53:33	791.9	239.9	323.6	80.6	104.1	12.3	0.1	0.0	307719.8	AVV	257	0.0	25.9
13/11/2012 22:02:03 13/11/2012 22:02:08	N 1353.2	N 0.2	N 461.7	N 0.1	N 603.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 184.4	SP	0	N 0.0	N 0.4
14/11/2012 00:08:18 14/11/2012 05:35:18	945.8	257.9	678.5	91.1	1823.9	39.4	2.2	0.8	324703.8	AVV	327	0.1	27.9
14/11/2012 22:01:48 14/11/2012 22:01:53	N 1332.8	N 0.2	N 466.3	N 0.1	N 272.1	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 118.1	SP	0	N 0.0	N 0.3
15/11/2012 00:30:13 15/11/2012 05:41:03	893.6	211.6	665.4	98.3	374.1	39.0	4.7	1.0	255796.1	AVV	311	0.0	23.4
15/11/2012 22:15:48 15/11/2012 22:15:53	N 914.3	N 11.3	N 390.4	N 4.8	N 77.0	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 12371.7	SP	0	N 0.0	N 3.9
16/11/2012 01:16:18 16/11/2012 05:52:33	1004.6	221.5	706.6	87.7	517.7	17.5	1.0	0.2	272190.4	AVV	276	0.1	24.6
17/11/2012 22:01:33 17/11/2012 22:01:48	N 1670.2	N 0.2	N 616.3	N 0.1	N 173.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 112.1	SP	0	N 0.0	N 0.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2012 01:00:00 al 01/12/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/11/2012 04:20:13 18/11/2012 08:57:03	865.6	310.4	431.3	129.5	144.8	23.0	0.6	0.2	369969.5	AVV	277	0.0	32.0
18/11/2012 22:02:18 18/11/2012 22:02:23	N 1592.4	N 0.5	N 524.1	N 0.2	N 338.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 328.4	SP	0	N 0.0	N 0.6
19/11/2012 06:29:38 19/11/2012 11:23:03	1016.3	312.3	646.5	158.9	540.8	51.8	4.6	0.6	360040.8	AVV	294	0.3	32.0
20/11/2012 00:01:50 20/11/2012 00:01:55	N 1881.9	N 0.1	N 700.0	N 0.0	N 192.3	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 64.7	SP	0	N 0.0	N 0.3
20/11/2012 09:26:24 20/11/2012 09:26:29	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
25/11/2012 02:00:08 25/11/2012 11:57:22	748.1	469.6	521.9	267.0	268.2	185.1	45.1	17.8	901606.8	AVV	597	45.3	31.3
26/11/2012 00:01:52 26/11/2012 00:02:07	N 1355.6	N 0.7	N 425.4	N 0.2	N 111.4	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 522.8	SP	1	N 0.0	N 0.6
TOTALI		2778.0		1368.7		656.4		36.0	4607273.2			128.5	269.5

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	11