

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/07/2012 21:29:50 02/07/2012 05:12:33	916.3	35.7	448.0	14.6	1191.7	33.2	66.6	1.3	356718.5	AVV	463	2.3	28.0
02/07/2012 21:09:18 02/07/2012 21:25:48	N 0.0	N 73.5	N 0.0	N 15.7	N 0.0	N 28.8	N 0.0	N 2.9	N 32893.8	SP	16	N 0.3	N 6.4
02/07/2012 23:03:48 02/07/2012 23:03:53	N 3367.1	N 7.9	N 128.4	N 0.3	N 845.4	N 2.0	N 25.1	N 0.1	N 2355.7	SP	0	N 0.1	N 1.1
02/07/2012 23:11:45 03/07/2012 00:20:30	3367.1	7.9	66.2	0.3	1596.1	2.0	25.1	0.1	2355.7	MANC AVV	69	0.1	1.1
03/07/2012 01:01:35 03/07/2012 04:20:53	1118.2	51.1	672.5	19.4	657.2	18.1	345.1	8.2	214659.0	AVV	199	0.6	17.7
03/07/2012 23:04:08 03/07/2012 23:04:18	N 2098.8	N 3.3	N 50.8	N 0.1	N 329.7	N 0.5	N 63.5	N 0.1	N 1578.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
03/07/2012 23:04:55 04/07/2012 00:06:40	2098.8	3.3	81.8	0.1	271.8	0.5	63.5	0.1	1578.2	MANC AVV	62	0.0	1.1
04/07/2012 01:18:20 04/07/2012 04:20:33	768.6	29.1	379.9	17.7	307.2	10.7	6.6	0.3	210923.4	AVV	182	0.0	19.0
04/07/2012 22:43:38 04/07/2012 22:43:43	N 0.0	N 568.1	N 0.0	N 4.0	N 0.0	N 60.2	N 0.0	N 0.5	N 261028.5	SP	0	N 0.0	N 12.8
05/07/2012 01:02:50 05/07/2012 04:21:03	764.2	34.0	381.5	18.6	755.8	23.1	3.4	0.2	209328.0	AVV	199	0.1	18.1
08/07/2012 22:04:18 08/07/2012 22:04:23	N 0.0	N 1.7	N 0.0	N 0.1	N 192.1	N 0.3	N 6.1	N 0.0	N 1452.1	SP	0	N 0.0	N 1.1
09/07/2012 00:42:10 09/07/2012 04:19:18	865.6	38.9	324.3	18.6	288.6	10.0	19.5	0.7	214046.8	AVV	217	0.0	18.2
09/07/2012 23:30:38 09/07/2012 23:30:43	N 0.0	N 83.6	N 0.0	N 1.0	N 0.0	N 94.8	N 0.0	N 4.1	N 55859.6	SP	0	N 0.1	N 8.3
10/07/2012 01:09:00 10/07/2012 04:15:03	608.0	20.8	458.3	16.9	467.3	13.7	53.9	1.4	195007.8	AVV	186	0.1	16.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
13/07/2012 21:04:53 13/07/2012 21:04:58	N 5208.3	N 13.8	N 17.4	N 0.0	N 717.9	N 1.9	N 32.4	N 0.1	N 2657.7	SP	0	N 0.0	N 1.5
15/07/2012 20:48:04 15/07/2012 23:03:34	0.0	0.0	0.0	0.0	844.2	1.8	0.0	0.0	7153.0	MANC AVV	135	0.6	0.0
15/07/2012 23:21:14 16/07/2012 04:36:23	71.6	14.9	120.7	3.8	190.8	7.1	70.6	6.2	320919.1	AVV	315	10.3	17.2
16/07/2012 22:03:53 16/07/2012 22:03:58	N 1744.3	N 2.6	N 0.0	N 0.0	N 590.9	N 0.9	N 73.8	N 0.1	N 1494.3	SP	0	N 0.0	N 1.0
17/07/2012 01:13:19 17/07/2012 04:55:08	960.9	27.2	329.9	11.1	231.9	8.0	95.8	1.7	220157.7	AVV	222	0.1	19.3
17/07/2012 21:03:18 17/07/2012 21:03:38	N 3139.5	N 2.7	N 0.0	N 0.0	N 600.7	N 0.5	N 16.8	N 0.0	N 847.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
18/07/2012 01:45:24 18/07/2012 04:59:08	1963.3	65.0	164.8	10.1	551.0	16.5	14.5	0.6	202687.6	AVV	194	0.0	17.2
18/07/2012 21:03:48 18/07/2012 21:03:53	N 2558.4	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 525.1	N 0.4	N 0.6	N 0.0	N 828.9	SP	0	N 0.0	N 0.6
19/07/2012 01:00:24 19/07/2012 04:09:38	816.9	34.3	140.9	7.9	579.9	19.6	18.7	0.6	193334.6	AVV	189	0.1	16.4
19/07/2012 22:03:53 19/07/2012 22:03:58	N 3515.0	N 4.6	N 0.6	N 0.0	N 156.4	N 0.2	N 4.9	N 0.0	N 1298.0	SP	0	N 0.0	N 1.0
20/07/2012 00:45:54 20/07/2012 04:14:03	876.1	33.9	364.8	17.5	142.6	5.0	8.5	0.5	208844.1	AVV	209	0.0	18.2
20/07/2012 22:03:53 20/07/2012 22:03:58	N 3651.6	N 3.4	N 15.2	N 0.0	N 231.4	N 0.2	N 2.4	N 0.0	N 927.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
20/07/2012 22:04:15 20/07/2012 23:04:30	3619.6	3.4	16.6	0.0	158.4	0.2	2.4	0.0	927.4	MANC AVV	60	0.0	1.1
21/07/2012 00:56:35 21/07/2012 04:15:08	1157.4	42.9	144.6	7.1	99.4	3.6	31.1	1.1	203826.4	AVV	199	0.0	17.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
21/07/2012 22:04:53 21/07/2012 22:04:58	N 3634.5	N 7.8	N 3.8	N 0.0	N 437.9	N 0.9	N 5.8	N 0.0	N 2132.8	SP	0	N 0.1	N 1.2
21/07/2012 22:05:25 21/07/2012 23:17:15	2846.3	7.8	3.8	0.0	332.0	0.9	5.8	0.0	2132.8	MANC AVV	72	0.1	1.2
22/07/2012 07:25:25 22/07/2012 11:06:08	807.2	29.7	250.7	12.7	158.6	9.1	5.9	0.3	215523.2	AVV	221	0.1	18.2
22/07/2012 23:03:53 22/07/2012 23:03:58	N 1383.1	N 2.8	N 14.4	N 0.0	N 756.2	N 1.5	N 15.8	N 0.0	N 2041.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
23/07/2012 01:11:45 23/07/2012 04:22:53	719.0	25.0	311.6	16.8	2963.5	51.6	296.8	3.6	199400.0	AVV	191	0.1	17.5
23/07/2012 23:03:53 23/07/2012 23:03:58	N 1216.3	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 330.8	N 0.6	N 7.1	N 0.0	N 1799.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
24/07/2012 00:58:20 24/07/2012 04:13:33	670.2	26.4	374.5	20.0	1615.4	24.7	96.9	1.7	211241.0	AVV	195	0.1	18.6
24/07/2012 22:03:53 24/07/2012 22:04:03	N 3598.6	N 5.1	N 16.6	N 0.0	N 529.6	N 0.8	N 27.9	N 0.0	N 1422.3	SP	1	N 0.0	N 1.0
25/07/2012 00:55:10 25/07/2012 01:59:50	0.0	0.0	0.0	0.0	367.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	64	0.0	0.0
25/07/2012 02:03:55 25/07/2012 05:27:33	397.0	16.0	529.2	20.0	424.1	12.5	37.8	1.0	184555.8	AVV	204	0.1	15.7
25/07/2012 21:03:53 25/07/2012 21:03:58	N 3676.3	N 8.1	N 13.1	N 0.0	N 369.5	N 0.8	N 2.5	N 0.0	N 2215.0	SP	0	N 0.1	N 0.9
26/07/2012 01:20:35 26/07/2012 04:31:38	301.5	27.9	194.8	12.0	99.4	8.6	25.0	2.2	374413.4	AVV	191	0.0	31.1
26/07/2012 22:03:53 26/07/2012 22:03:58	N 1688.0	N 3.9	N 0.0	N 0.0	N 859.4	N 2.0	N 16.1	N 0.0	N 2304.3	SP	0	N 0.1	N 0.7
27/07/2012 01:00:10 27/07/2012 05:07:38	421.9	14.6	324.6	14.1	3043.4	76.2	119.5	3.7	227938.6	AVV	247	0.1	19.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2012 01:00:00 al 01/08/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/07/2012 23:04:03 27/07/2012 23:04:18	N 2585.7	N 54.4	N 149.7	N 3.2	N 127.8	N 2.7	N 67.2	N 1.4	N 21049.2	SP	0	N 0.1	N 3.0
27/07/2012 23:37:05 28/07/2012 04:21:33	1191.2	62.5	308.8	18.5	59.0	2.7	6.6	0.3	309097.6	AVV	284	0.0	26.9
28/07/2012 22:04:48 28/07/2012 22:05:08	N 3799.9	N 15.8	N 9.0	N 0.0	N 565.3	N 2.4	N 157.0	N 0.7	N 4160.3	SP	1	N 0.1	N 1.1
28/07/2012 22:49:20 29/07/2012 00:02:55	1315.7	0.1	0.0	0.0	321.6	0.0	17.2	0.0	67.9	MANC AVV	73	0.0	0.0
29/07/2012 22:51:15 30/07/2012 05:11:38	1214.0	41.7	362.0	14.1	247.7	9.1	68.1	1.7	288257.0	AVV	380	0.2	24.3
30/07/2012 22:04:08 30/07/2012 22:04:13	N 2100.1	N 4.0	N 11.3	N 0.0	N 1075.0	N 2.0	N 14.8	N 0.0	N 1887.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
30/07/2012 23:42:23 31/07/2012 05:26:07	1024.6	34.4	297.9	12.9	491.5	18.0	77.2	2.1	414842.8	AVV	344	0.2	35.3
31/07/2012 23:03:52 31/07/2012 23:03:57	N 2661.3	N 4.5	N 3.8	N 0.0	N 637.0	N 1.1	N 29.6	N 0.0	N 1680.6	SP	0	N 0.0	N 1.3
TOTALI		728.7		305.1		386.6		39.6	5189937.5			15.3	435.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
28	22