

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2012 01:00:00 al 01/04/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/03/2012 04:15:16 01/03/2012 11:57:34	518.6	244.3	268.3	96.6	215.7	49.3	45.8	6.6	412345.6	AVV	462	7.7	26.7
02/03/2012 00:01:49 02/03/2012 00:02:04	N 695.1	N 0.1	N 204.0	N 0.0	N 232.1	N 0.0	N 6.1	N 0.0	N 177.5	SP	1	N 0.0	N 0.4
16/03/2012 04:46:41 16/03/2012 11:56:20	682.2	209.8	214.2	75.0	881.2	146.1	99.5	22.4	370935.9	AVV	430	7.3	24.8
17/03/2012 00:05:05 17/03/2012 00:05:20	N 788.6	N 1.1	N 201.2	N 0.3	N 309.5	N 0.5	N 4.2	N 0.0	N 1455.5	SP	0	N 0.0	N 1.4
19/03/2012 05:47:36 19/03/2012 12:01:20	571.6	177.0	421.2	88.5	362.8	58.0	35.4	7.2	299176.5	AVV	374	3.9	21.4
20/03/2012 00:02:05 20/03/2012 00:02:10	N 0.0	N 0.1	N 121.2	N 0.0	N 329.2	N 0.1	N 6.3	N 0.0	N 193.0	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		631.1		260.1		253.4		36.1	1082458.1			19.0	73.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
3	3