

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2012 01:00:00 al 01/05/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/04/2012 23:02:52 03/04/2012 23:02:57	N 1448.2	N 1.2	N 3.5	N 0.0	N 1249.7	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 809.4	SP	0	N 0.0	N 0.6
03/04/2012 23:10:23 04/04/2012 00:15:23	1428.1	1.2	60.6	0.0	1249.7	1.0	0.0	0.0	809.4	MANC AVV	65	0.0	0.6
05/04/2012 04:51:53 05/04/2012 11:00:12	126.6	3.8	438.9	5.8	574.3	14.9	28.9	2.7	327282.5	AVV	369	8.5	18.8
05/04/2012 23:02:22 05/04/2012 23:02:27	N 898.6	N 0.2	N 69.8	N 0.0	N 259.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 225.7	SP	0	N 0.0	N 0.5
06/04/2012 02:06:23 06/04/2012 06:35:22	172.3	7.0	506.0	11.4	1449.0	97.4	17.5	1.0	333865.6	AVV	269	0.4	29.3
06/04/2012 23:02:22 06/04/2012 23:02:27	N 833.8	N 0.6	N 34.8	N 0.0	N 456.9	N 0.3	N 0.3	N 0.0	N 678.7	SP	0	N 0.0	N 0.5
09/04/2012 18:14:23 10/04/2012 02:38:07	90.9	2.5	244.3	7.2	406.6	7.6	75.5	0.7	606373.8	AVV	504	10.6	40.7
10/04/2012 14:02:22 10/04/2012 14:02:27	N 739.9	N 0.7	N 16.4	N 0.0	N 207.6	N 0.2	N 0.3	N 0.0	N 932.1	SP	0	N 0.0	N 0.5
10/04/2012 14:04:23 10/04/2012 15:08:43	674.9	0.7	15.8	0.0	128.8	0.2	0.3	0.0	932.1	MANC AVV	64	0.0	0.5
13/04/2012 21:19:13 14/04/2012 05:11:22	374.1	12.8	272.5	9.7	1066.3	31.4	3.6	0.2	427706.6	AVV	472	7.7	28.4
14/04/2012 17:02:22 14/04/2012 17:02:27	N 1595.5	N 21.0	N 652.5	N 8.6	N 596.0	N 7.9	N 2.9	N 0.0	N 13188.5	SP	0	N 0.2	N 2.0
14/04/2012 17:18:38 14/04/2012 19:25:13	1138.7	16.4	756.3	7.7	553.8	4.9	2.9	0.0	21076.6	MANC AVV	127	0.3	3.6
15/04/2012 02:59:18 15/04/2012 08:51:32	1020.8	41.4	444.6	20.8	1204.0	30.0	1.9	0.1	317331.2	AVV	352	2.7	24.6
15/04/2012 21:02:22 15/04/2012 21:02:27	N 1609.4	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 847.0	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 456.4	SP	0	N 0.0	N 0.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2012 01:00:00 al 01/05/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/04/2012 06:00:13 16/04/2012 10:20:52	1001.0	28.8	362.1	17.8	1217.0	20.0	4.2	0.2	208247.5	AVV	260	0.3	18.4
17/04/2012 21:02:22 17/04/2012 21:02:27	N 1523.8	N 1.0	N 0.4	N 0.0	N 871.3	N 0.6	N 0.1	N 0.0	N 686.0	SP	0	N 0.0	N 0.5
18/04/2012 22:50:08 19/04/2012 04:53:22	756.8	57.4	188.8	8.1	163.7	7.0	4.1	0.2	399846.4	AVV	363	7.7	26.2
19/04/2012 21:03:02 19/04/2012 21:03:22	N 1728.3	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 541.2	N 0.6	N 0.1	N 0.0	N 1195.5	SP	0	N 0.0	N 0.9
22/04/2012 20:54:19 23/04/2012 05:59:47	430.8	20.5	380.2	17.6	276.2	6.0	5.1	0.2	507626.0	AVV	545	10.2	35.8
23/04/2012 23:02:37 23/04/2012 23:02:52	N 1007.4	N 1.1	N 57.1	N 0.1	N 931.8	N 1.0	N 0.2	N 0.0	N 1101.7	SP	0	N 0.0	N 0.7
24/04/2012 01:07:09 24/04/2012 04:56:07	843.1	24.7	450.5	18.5	947.7	31.3	4.9	0.4	229849.0	AVV	229	0.1	19.8
24/04/2012 21:02:22 24/04/2012 21:02:27	N 1123.1	N 0.8	N 85.3	N 0.1	N 536.2	N 0.4	N 0.2	N 0.0	N 716.4	SP	0	N 0.0	N 0.6
25/04/2012 04:33:39 25/04/2012 08:19:22	610.3	30.3	270.1	21.8	290.1	11.6	5.8	0.3	401124.1	AVV	226	0.0	34.3
25/04/2012 23:02:37 25/04/2012 23:02:52	N 1252.1	N 1.2	N 27.4	N 0.0	N 831.6	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 973.3	SP	0	N 0.0	N 0.7
26/04/2012 01:16:59 26/04/2012 04:58:52	836.4	26.6	644.8	19.5	252.0	6.7	7.0	0.3	203005.1	AVV	222	0.1	17.7
26/04/2012 20:42:37 26/04/2012 20:42:42	N 0.0	N 175.7	N 0.0	N 13.0	N 0.0	N 35.1	N 0.0	N 0.0	N 285478.6	SP	0	N 0.0	N 12.2
27/04/2012 01:20:39 27/04/2012 05:21:17	734.7	27.1	292.1	15.5	228.4	7.1	4.2	0.3	215102.7	AVV	241	0.0	18.4
27/04/2012 22:02:53 27/04/2012 22:02:58	N 608.7	N 0.6	N 14.2	N 0.0	N 431.9	N 0.4	N 0.1	N 0.0	N 975.5	SP	0	N 0.0	N 0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/04/2012 01:00:00 al 01/05/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/04/2012 23:52:39 28/04/2012 05:01:53	829.4	25.4	648.9	23.4	919.9	25.6	4.4	0.2	261978.8	AVV	309	0.1	21.7
29/04/2012 11:03:08 29/04/2012 11:03:13	N 742.3	N 0.7	N 24.4	N 0.0	N 343.9	N 0.3	N 0.1	N 0.0	N 888.6	SP	0	N 0.0	N 0.7
30/04/2012 01:05:49 30/04/2012 05:00:53	533.4	20.3	404.2	24.0	729.9	25.1	3.7	0.3	227725.7	AVV	235	2.7	18.0
30/04/2012 22:03:03 30/04/2012 22:03:08	N 1118.0	N 1.5	N 4.0	N 0.0	N 715.1	N 1.0	N 0.8	N 0.0	N 1374.2	SP	0	N 0.0	N 0.8
TOTALI		346.9		228.8		327.7		7.0	4689883.1			51.5	356.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
17	15